

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2019

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
 СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45076

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв = 0,2

расходомер

Gmin

Gmax

Термопреобр.

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Qгвс.ср=$ $Qгвс.ср=$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $Gот=$ $Gвент.=$ $Gтех.пот.=$ $Gгвс=$ $Gгвс.м=$ Фактические нагрузки: $Gот.ф.=$ т/сут $Gгвс.ф.=$ т/сут $Qот.ф.=$ Гкал/мес $Qот.ср.ф.=$ Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.19	24	-	59,30	10,20	126,080	-	-	41,33	5,60	126,080	-	17,97	0,000	0,00	0,00	0,00	2,273
24.03.19	24	-	59,33	10,20	125,980	-	-	41,59	5,60	125,980	-	17,74	0,000	0,00	0,00	0,00	2,241
25.03.19	24	-	61,29	10,20	125,820	-	-	42,58	5,60	125,820	-	18,71	0,000	0,00	0,00	0,00	2,380
26.03.19	24	-	63,45	10,20	125,730	-	-	43,44	5,60	125,730	-	20,01	0,000	0,00	0,00	0,00	2,540
27.03.19	24	-	64,09	10,20	125,590	-	-	43,72	5,60	125,590	-	20,37	0,000	0,00	0,00	0,00	2,564
28.03.19	24	-	60,73	10,20	126,130	-	-	42,38	5,60	126,130	-	18,35	0,000	0,00	0,00	0,00	2,321
29.03.19	24	-	55,85	10,20	126,710	-	-	40,32	5,60	126,710	-	15,53	0,000	0,00	0,00	0,00	1,975
30.03.19	24	-	56,52	10,20	126,640	-	-	40,52	5,60	126,640	-	16,00	0,000	0,00	0,00	0,00	2,035
31.03.19	24	-	62,37	10,20	120,820	-	-	43,35	5,60	120,820	-	19,02	0,000	0,00	0,00	0,00	2,304
01.04.19	24	-	63,54	10,20	125,430	-	-	43,84	5,60	125,430	-	19,70	0,000	0,00	0,00	0,00	2,470
02.04.19	24	-	60,92	10,20	125,850	-	-	42,70	5,60	125,850	-	18,22	0,000	0,00	0,00	0,00	2,249
03.04.19	24	-	56,11	10,20	126,470	-	-	40,52	5,60	126,470	-	15,59	0,000	0,00	0,00	0,00	1,981
04.04.19	24	-	54,45	10,20	126,500	-	-	39,74	5,60	126,500	-	14,71	0,000	0,00	0,00	0,00	1,868
05.04.19	24	-	53,48	10,20	126,650	-	-	39,40	5,60	126,650	-	14,08	0,000	0,00	0,00	0,00	1,791
06.04.19	24	-	52,48	10,20	126,720	-	-	38,85	5,60	126,720	-	13,63	0,000	0,00	0,00	0,00	1,737
07.04.19	24	-	52,49	10,20	126,750	-	-	38,91	5,60	126,750	-	13,58	0,000	0,00	0,00	0,00	1,732
08.04.19	24	-	53,78	10,20	126,990	-	-	39,57	5,60	126,990	-	14,21	0,000	0,00	0,00	0,00	1,812
09.04.19	24	-	56,73	10,20	126,480	-	-	40,70	5,60	126,480	-	16,03	0,000	0,00	0,00	0,00	2,037
10.04.19	24	-	59,75	10,20	125,990	-	-	42,08	5,60	125,990	-	17,67	0,000	0,00	0,00	0,00	2,233
11.04.19	24	-	61,07	10,20	125,610	-	-	42,53	5,60	125,610	-	18,54	0,000	0,00	0,00	0,00	2,329
12.04.19	24	-	59,82	10,20	125,950	-	-	41,83	5,60	125,950	-	17,99	0,000	0,00	0,00	0,00	2,227
13.04.19	24	-	58,31	10,20	126,250	-	-	41,08	5,60	126,250	-	17,23	0,000	0,00	0,00	0,00	2,183
14.04.19	24	-	57,00	10,20	126,120	-	-	40,51	5,60	126,120	-	16,49	0,000	0,00	0,00	0,00	2,085
15.04.19	24	-	55,09	10,20	126,370	-	-	39,79	5,60	126,370	-	15,30	0,000	0,00	0,00	0,00	1,941
16.04.19	24	-	53,01	10,20	89,930	-	-	38,38	5,60	89,880	-	14,63	0,050	0,00	0,00	0,00	1,396
17.04.19	24	-	51,30	10,20	126,130	-	-	38,24	5,60	126,120	-	13,06	0,010	0,00	0,00	0,00	1,558
18.04.19	24	-	50,51	10,20	126,220	-	-	37,90	5,60	126,200	-	12,61	0,020	0,00	0,00	0,00	1,500
19.04.19	24	-	50,54	10,20	126,640	-	-	38,14	5,60	126,640	-	12,40	0,000	0,00	0,00	0,00	1,589
20.04.19	24	-	50,49	10,20	126,860	-	-	38,07	5,60	126,860	-	12,42	0,000	0,00	0,00	0,00	1,589
21.04.19	24	-	49,50	10,20	126,970	-	-	37,64	5,60	126,970	-	11,86	0,000	0,00	0,00	0,00	1,517
22.04.19	24	-	56,78	10,20	124,879	-	-	40,66	5,60	124,877	-	16,12	0,003	-	-	-	2,022
Среднее	24,00	-	56,78	10,20	124,879	-	-	40,66	5,60	124,877	-	16,12	0,003	-	-	-	2,022
Итого	744,0	-	-	-	3871,259	0,000	-	-	-	3871,177	0,000	-	0,083	0,00	0,00	0,00	63,67

Ориентировочно до конца месяца(+) 1123,914

Корректировка за прошлый месяц (-) 1137,461

1123,890

1137,461

0,024

0,000

Итого за апрель 2019 : 3857,712

3857,606

0,107

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показание ГВС
25.03.19 12:00	96607,590	-	86425,020	-	0,000	0,000	2554,184	
22.04.19 00:00	100044,300	-	89861,650	-	0,000	0,000	2609,262	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0,2

55,06 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

