

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2019

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
 ЦСО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44589

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 0,2

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50 mm

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 50 mm

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $M2(h1-h2)+Mг(h1-hx)$ лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \tau/сут$ $G_{гвс.ф.} = \tau/сут$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$ Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.19	24	-	59,51	10,20	124,890	-	-	42,18	5,60	122,270	-	17,33	2,620	0,00	0,00	0,00	2,265
24.03.19	24	-	59,41	10,20	125,020	-	-	42,35	5,60	122,300	-	17,06	2,720	0,00	0,00	0,00	2,254
25.03.19	24	-	61,30	10,20	124,820	-	-	43,40	5,60	122,030	-	17,90	2,790	0,00	0,00	0,00	2,262
26.03.19	24	-	63,46	10,20	124,590	-	-	44,29	5,60	121,820	-	19,17	2,770	0,00	0,00	0,00	2,228
27.03.19	24	-	64,20	10,20	124,330	-	-	44,59	5,60	121,600	-	19,61	2,730	0,00	0,00	0,00	2,268
28.03.19	24	-	61,13	10,20	124,750	-	-	43,37	5,60	122,130	-	17,76	2,620	0,00	0,00	0,00	2,236
29.03.19	24	-	56,18	10,20	125,270	-	-	41,33	5,60	122,680	-	14,85	2,590	0,00	0,00	0,00	2,277
30.03.19	24	-	56,34	10,20	125,220	-	-	41,37	5,60	122,640	-	14,97	2,580	0,00	0,00	0,00	2,293
31.03.19	24	-	62,36	10,20	124,760	-	-	44,31	5,60	122,080	-	18,05	2,680	0,00	0,00	0,00	2,277
01.04.19	24	-	63,65	10,20	124,120	-	-	44,86	5,60	121,470	-	18,79	2,650	0,00	0,00	0,00	2,250
02.04.19	24	-	61,08	10,20	124,460	-	-	43,70	5,60	121,880	-	17,38	2,580	0,00	0,00	0,00	2,282
03.04.19	24	-	56,34	10,20	124,980	-	-	41,54	5,60	122,400	-	14,80	2,580	0,00	0,00	0,00	2,267
04.04.19	24	-	54,61	10,20	124,990	-	-	40,85	5,60	122,470	-	13,76	2,520	0,00	0,00	0,00	2,228
05.04.19	24	-	53,65	10,20	125,150	-	-	40,59	5,60	122,740	-	13,06	2,410	0,00	0,00	0,00	2,242
06.04.19	24	-	52,64	10,20	125,210	-	-	39,92	5,60	122,880	-	12,72	2,330	0,00	0,00	0,00	2,280
07.04.19	24	-	52,64	10,20	125,220	-	-	40,14	5,60	122,920	-	12,50	2,300	0,00	0,00	0,00	2,266
08.04.19	24	-	53,92	10,20	125,280	-	-	40,54	5,60	122,860	-	13,38	2,420	0,00	0,00	0,00	2,281
09.04.19	24	-	56,88	10,20	125,140	-	-	41,54	5,60	118,150	-	15,34	6,990	0,00	0,00	0,00	2,215
10.04.19	24	-	59,92	10,20	124,840	-	-	42,70	5,60	116,030	-	17,22	8,810	0,00	0,00	0,00	2,231
11.04.19	24	-	61,25	10,20	124,610	-	-	43,08	5,60	115,630	-	18,17	8,980	0,00	0,00	0,00	2,257
12.04.19	24	-	60,05	10,20	124,870	-	-	42,53	5,60	116,030	-	17,52	8,840	0,00	0,00	0,00	2,266
13.04.19	24	-	58,55	10,20	125,190	-	-	41,83	5,60	116,310	-	16,72	8,880	0,00	0,00	0,00	2,272
14.04.19	24	-	57,27	10,20	125,130	-	-	41,33	5,60	116,380	-	15,94	8,750	0,00	0,00	0,00	2,268
15.04.19	24	-	55,27	10,20	125,080	-	-	40,54	5,60	116,730	-	14,73	8,350	0,00	0,00	0,00	2,238
16.04.19	24	-	53,66	10,20	82,800	-	-	39,46	5,60	77,920	-	14,20	4,880	0,00	0,00	0,00	1,372
17.04.19	24	-	51,44	10,20	125,090	-	-	39,00	5,60	120,770	-	12,44	4,320	0,00	0,00	0,00	1,731
18.04.19	24	-	50,63	10,20	124,640	-	-	38,70	5,60	120,250	-	11,93	4,390	0,00	0,00	0,00	1,566
19.04.19	24	-	50,62	10,20	124,790	-	-	38,95	5,60	120,430	-	11,67	4,360	0,00	0,00	0,00	1,581
20.04.19	24	-	50,63	10,20	124,870	-	-	38,79	5,60	120,520	-	11,84	4,350	0,00	0,00	0,00	1,566
21.04.19	24	-	57,19	10,20	123,452	-	-	41,65	5,60	119,114	-	15,55	4,338	-	-	-	2,109
22.04.19	24	-	57,19	10,20	123,452	-	-	41,65	5,60	119,114	-	15,55	4,338	-	-	-	2,109
Среднее	24,00	-	57,19	10,20	123,452	-	-	41,65	5,60	119,114	-	15,55	4,338	-	-	-	2,109
Итого	744,0				3827,014	0,000				3692,549	0,000		134,465	0,00	0,00	0,00	55,78

Ориентировочно до конца месяца(+)

1111,069

1072,030

39,038

18,902

Корректировка за прошлый месяц (-)

1124,243

1101,139

23,104

25,00

Итого за апрель 2019 :

3813,840

3663,440

150,399

50,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
05.04.19 10:00	58141,960	-	45587,460	-	0,000	0,000	2514,549	
21.04.19 22:00	60162,230	-	47514,310	-	0,000	0,000	2547,169	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

0,2

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

58,54 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

