

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2019**

Абонтент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 51-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
 СИО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12001568

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Тхв = 0,2

расходомер

Gmin

Gmax

Термопреобр.

Преобр. давления

Подающий тр. Питерфлоу РС 50 мм

КТСП-Н

Обратн.тр. Питерфлоу РС 50 мм

КТСП-Н

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q_{гвс}=m3*(h3-hxв)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср}$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс} = G_{гвс.м}$ Фактические нагрузки:  $G_{от.ф.} = \tau/сут$   $G_{гвс.ф.} = \tau/сут$   $Q_{от.ф.} = \Gamma\text{Кал/мес}$   $Q_{от.ср.ф.} = \Gamma\text{Кал/сут}$ 

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.19	24	-	59,67	8,80	193,962	-	-	40,75	6,00	191,283	-	18,92	2,679	0,00	0,00	0,00	3,291
24.03.19	24	-	59,68	8,80	194,017	-	-	41,20	6,00	191,231	-	18,48	2,786	0,00	0,00	0,00	3,211
25.03.19	24	-	61,56	8,80	193,750	-	-	42,13	6,00	190,983	-	19,43	2,767	0,00	0,00	0,00	3,892
26.03.19	24	-	63,80	8,80	193,493	-	-	43,28	6,00	189,114	-	20,52	4,379	0,00	0,00	0,00	4,173
27.03.19	24	-	64,50	8,80	193,130	-	-	43,70	6,00	189,898	-	20,79	3,232	0,00	0,00	0,00	4,170
28.03.19	24	-	61,30	8,80	193,854	-	-	42,21	6,00	190,921	-	19,09	2,933	0,00	0,00	0,00	3,837
29.03.19	24	-	56,35	8,80	194,779	-	-	40,11	6,00	192,295	-	16,24	2,484	0,00	0,00	0,00	3,274
30.03.19	24	-	56,64	8,80	194,721	-	-	39,87	6,00	192,430	-	16,77	2,292	0,00	0,00	0,00	3,308
31.03.19	24	-	62,64	8,80	193,850	-	-	42,62	6,00	191,478	-	20,01	2,372	0,00	0,00	0,00	3,593
01.04.19	24	-	63,92	8,80	192,845	-	-	43,03	6,00	190,488	-	20,89	2,357	0,00	0,00	0,00	4,143
02.04.19	24	-	61,27	8,80	193,497	-	-	41,93	6,00	191,122	-	19,34	2,374	0,00	0,00	0,00	3,693
03.04.19	24	-	56,41	8,80	194,402	-	-	39,80	6,00	192,058	-	16,61	2,344	0,00	0,00	0,00	3,230
04.04.19	24	-	54,74	8,80	194,516	-	-	39,08	6,00	192,186	-	15,66	2,331	0,00	0,00	0,00	3,148
05.04.19	24	-	53,75	8,80	194,937	-	-	38,69	6,00	192,641	-	15,06	2,296	0,00	0,00	0,00	3,030
06.04.19	24	-	52,76	8,80	195,158	-	-	38,22	6,00	192,916	-	14,54	2,242	0,00	0,00	0,00	3,046
07.04.19	24	-	52,77	8,80	195,209	-	-	38,23	6,00	192,888	-	14,53	2,322	0,00	0,00	0,00	3,037
08.04.19	24	-	54,08	8,80	195,280	-	-	38,88	6,00	192,959	-	15,20	2,320	0,00	0,00	0,00	3,070
09.04.19	24	-	57,06	8,80	194,787	-	-	39,92	6,00	192,425	-	17,14	2,362	0,00	0,00	0,00	3,243
10.04.19	24	-	60,12	8,80	194,230	-	-	41,14	6,00	191,838	-	18,98	2,392	0,00	0,00	0,00	3,395
11.04.19	24	-	61,43	8,80	193,823	-	-	41,51	6,00	191,450	-	19,92	2,373	0,00	0,00	0,00	3,972
12.04.19	24	-	60,19	8,80	194,268	-	-	40,78	6,00	191,931	-	19,41	2,337	0,00	0,00	0,00	3,670
13.04.19	24	-	58,69	8,80	194,732	-	-	40,08	6,00	192,422	-	18,61	2,310	0,00	0,00	0,00	3,228
14.04.19	24	-	57,37	8,80	194,740	-	-	39,46	6,00	192,435	-	17,90	2,305	0,00	0,00	0,00	3,509
15.04.19	24	-	55,45	8,80	179,425	-	-	38,57	6,00	176,338	-	16,88	3,087	0,00	0,00	0,00	3,158
16.04.19	24	-	53,63	8,80	126,861	-	-	37,44	6,00	124,624	-	16,19	2,237	0,00	0,00	0,00	2,145
17.04.19	24	-	51,56	8,80	195,612	-	-	37,22	6,00	193,061	-	14,34	2,552	0,00	0,00	0,00	2,920
18.04.19	24	-	50,78	8,80	194,650	-	-	37,03	6,00	192,232	-	13,75	2,418	0,00	0,00	0,00	2,772
19.04.19	24	-	50,79	8,80	194,922	-	-	37,35	6,00	192,438	-	13,44	2,483	0,00	0,00	0,00	2,723
20.04.19	24	-	50,78	8,80	195,025	-	-	37,25	6,00	192,677	-	13,52	2,348	0,00	0,00	0,00	2,739
21.04.19	24	-	49,74	8,80	195,157	-	-	36,78	6,00	192,829	-	12,97	2,328	0,00	0,00	0,00	3,026
22.04.19	24	-	57,11	8,80	191,654	-	-	39,94	6,00	189,120	-	17,17	2,535	-	-	-	3,403
Среднее	24,00	-	57,11	8,80	191,654	-	-	39,94	6,00	189,120	-	17,17	2,535	-	-	-	3,403
Итого	744,0	-	-	-	5941,287	0,000	-	-	-	5862,711	0,000	-	78,577	0,00	0,00	0,00	103,55

Ориентировочно до конца месяца(+) 1724,890 1702,077 22,813 30,844

Корректировка за прошлый месяц (-) 1744,244 1723,868 20,376 42,51

Итого за апрель 2019 : 5921,933 5840,920 81,013 93,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.03.19 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
20.04.19 12:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв = 0,2  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 93,64 ГкалГлавный инженер  
 (по доверенности абонента)