

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2019

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
 ЦСО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002627

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 0,2

Преобр. давления

Подающий тр. Питерфлоу РС 32 mm

Обратн. тр. Питерфлоу РС 32 mm

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТСП-Н

КТСП-Н

Расчетный алгоритм: зима: $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ лето: $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = т/сут$ $G_{гвс.ф.} = т/сут$ $Q_{от.ф.} = Гкал/мес$ $Q_{от.ср.ф.} = Гкал/сут$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Ткал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.19	24	-	54,85	8,70	150,298	-	-	35,86	6,80	149,777	-	18,98	0,520	0,00	0,00	0,00	2,877
24.03.19	24	-	56,47	8,70	149,876	-	-	36,80	6,80	149,387	-	19,67	0,489	0,00	0,00	0,00	2,872
25.03.19	24	-	59,26	8,70	149,298	-	-	37,90	6,80	148,874	-	21,36	0,424	0,00	0,00	0,00	2,853
26.03.19	24	-	61,06	8,70	148,859	-	-	38,78	6,80	148,255	-	22,28	0,604	0,00	0,00	0,00	2,847
27.03.19	24	-	60,76	8,70	144,995	-	-	40,52	6,80	144,168	-	20,24	0,827	0,00	0,00	0,00	2,875
28.03.19	24	-	59,26	8,70	149,975	-	-	40,91	6,80	149,221	-	18,34	0,754	0,00	0,00	0,00	2,781
29.03.19	24	-	57,58	8,70	151,573	-	-	39,12	6,80	149,710	-	18,46	1,863	0,00	0,00	0,00	2,877
30.03.19	24	-	53,59	8,70	151,728	-	-	36,65	6,80	150,964	-	16,93	0,765	0,00	0,00	0,00	2,692
31.03.19	24	-	55,64	8,70	151,408	-	-	37,38	6,80	150,692	-	18,26	0,716	0,00	0,00	0,00	2,792
01.04.19	24	-	59,84	8,70	148,042	-	-	38,51	6,80	147,406	-	21,33	0,636	0,00	0,00	0,00	2,888
02.04.19	24	-	59,80	8,70	149,622	-	-	38,68	6,80	149,034	-	21,12	0,588	0,00	0,00	0,00	2,863
03.04.19	24	-	54,17	8,70	152,303	-	-	36,87	6,80	151,688	-	17,30	0,615	0,00	0,00	0,00	2,876
04.04.19	24	-	49,23	8,70	157,904	-	-	35,02	6,80	157,123	-	14,21	0,782	0,00	0,00	0,00	2,845
05.04.19	24	-	50,89	8,70	151,981	-	-	35,63	6,80	151,397	-	15,26	0,583	0,00	0,00	0,00	2,877
06.04.19	24	-	52,09	8,70	151,841	-	-	36,28	6,80	151,260	-	15,81	0,580	0,00	0,00	0,00	2,877
07.04.19	24	-	52,56	8,70	151,902	-	-	36,42	6,80	151,367	-	16,14	0,535	0,00	0,00	0,00	2,877
08.04.19	24	-	52,35	8,70	151,431	-	-	36,47	6,80	150,881	-	15,88	0,549	0,00	0,00	0,00	2,830
09.04.19	24	-	51,22	8,70	150,896	-	-	35,13	6,80	150,331	-	16,09	0,565	0,00	0,00	0,00	2,832
10.04.19	24	-	56,01	8,70	144,197	-	-	38,02	6,80	144,245	-	17,99	-0,049	0,00	0,00	0,00	2,861
11.04.19	24	-	60,30	8,70	147,444	-	-	41,23	6,80	147,024	-	19,07	0,420	0,00	0,00	0,00	2,822
12.04.19	24	-	59,53	8,70	147,936	-	-	38,03	6,80	147,043	-	21,50	0,894	0,00	0,00	0,00	2,862
13.04.19	24	-	56,36	8,70	150,531	-	-	36,94	6,80	149,639	-	19,42	0,892	0,00	0,00	0,00	2,862
14.04.19	24	-	57,29	8,70	151,275	-	-	37,64	6,80	150,405	-	19,65	0,870	0,00	0,00	0,00	2,861
15.04.19	24	-	53,27	8,70	150,372	-	-	36,28	6,80	149,450	-	16,99	0,921	0,00	0,00	0,00	2,892
16.04.19	24	-	49,59	8,70	150,529	-	-	34,91	6,80	149,544	-	14,68	0,985	0,00	0,00	0,00	2,845
17.04.19	24	-	49,37	8,70	150,684	-	-	34,71	6,80	149,677	-	14,66	1,007	0,00	0,00	0,00	2,849
18.04.19	24	-	50,19	8,70	150,180	-	-	35,49	6,80	149,132	-	14,70	1,048	0,00	0,00	0,00	2,850
19.04.19	24	-	50,94	8,70	150,380	-	-	35,60	6,80	149,395	-	15,33	0,986	0,00	0,00	0,00	2,846
20.04.19	24	-	50,22	8,70	150,421	-	-	35,28	6,80	149,426	-	14,94	0,995	0,00	0,00	0,00	2,846
21.04.19	24	-	48,72	8,70	153,077	-	-	34,48	6,80	152,090	-	14,24	0,987	0,00	0,00	0,00	2,816
22.04.19	24	-	54,75	8,70	150,365	-	-	37,05	6,80	149,620	-	17,70	0,745	0,00	0,00	0,00	2,830
Среднее	24,00	-	54,75	8,70	150,365	-	-	37,05	6,80	149,620	-	17,70	0,745	-	-	-	2,830
Итого	744,0	-	-	-	4661,323	0,000	-	-	-	4638,229	0,000	-	23,094	0,00	0,00	0,00	23,094

Ориентировочно до конца месяца(+)

1353,287

1346,583

6,705

Корректировка за прошлый месяц (-)

1364,237

1364,134

0,103

Итого за апрель 2019 :

4650,373

4620,678

29,696

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
20.03.19 17:00	-	-	-	-	-	-	-	-
20.03.19 17:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0,2

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

73,24 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

