

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Александровской Фирмы пр-кт. д. 4, лит. А

Договор: 9136.038.1
 Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета: Код УУТЗ:

Общий 24461

График: 150/70

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховознерло"
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 12.11.2021

Режим (схема): Преобр. давления:

Вычислитель: ВКТ-7 № 253411
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)

расходомер: PR3M
 PR3M
 PR3M
 Gm1= 0.1
 0.1
 0.067

Термопреобр.: KTCPL-N
 KTCPL-N
 KTCPL-N

Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: зима: O=M1*(t1-hкв)-M2*(t2-hкв)

лето: Qгвс=M3*(t3-hкв)

Договорные нагрузки (ккал/час):
 Договорные нагрузки (гр.час):
 Договорные расходы (гр.сут.):

Qот = 0.347
 Qот =
 Gот = 104.1

Qвент =
 Gвент = 0

Qгвс =
 Gгвс = 0

Qгвс = 0.1958
 Qгвс ср = 0.089
 Gгвс ср = 35.6

Qгвс =
 Gгвс =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Учет отопления (ТВ-1)

Контроль ГВС (ТВ-2)

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Общ	
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)						Улодпит
23.11.2019	24.00		117.25	103.38	13.87	78.22	40.15	38.07				120.48	104.10	16.38								5.02
24.11.2019	24.00		117.99	103.99	14.00	79.59	40.49	39.10				121.36	104.77	16.59								5.18
25.11.2019	24.00		115.10	102.88	12.22	78.50	39.85	38.65				118.30	103.65	14.65								4.94
26.11.2019	24.00		118.72	105.71	13.01	80.01	40.73	39.28				122.13	106.54	15.59								5.20
27.11.2019	24.00		123.47	110.76	12.71	83.04	42.96	40.08				127.25	111.72	15.53								5.50
28.11.2019	24.00		125.04	111.69	13.35	82.44	43.32	39.12				128.83	112.65	16.18								5.47
29.11.2019	24.00		123.64	111.64	12.00	82.08	43.45	38.63				126.80	112.60	14.77								5.30
30.11.2019	24.00		123.11	109.96	13.15	81.84	42.83	39.01				126.33	109.40	16.93								5.37
01.12.2019	24.00		122.62	108.44	14.18	82.27	42.31	39.96				125.71	110.48	15.23								5.50
02.12.2019	24.00		122.04	108.52	12.52	82.25	42.55	39.70				125.50	110.16	15.34								5.38
03.12.2019	24.00		121.84	109.20	12.64	82.22	42.50	39.72				127.41	112.19	15.22								5.31
04.12.2019	24.00		123.76	111.23	12.53	81.21	42.65	38.56				130.12	114.20	15.92								5.04
05.12.2019	24.00		126.49	113.24	13.25	79.87	42.83	37.04				129.52	113.38	16.14								4.66
06.12.2019	24.00		126.10	112.42	13.68	79.87	42.16	35.38				127.40	110.78	16.62								4.66
07.12.2019	24.00		124.35	109.91	14.44	73.90	41.20	32.70				126.32	108.27	18.05								4.64
08.12.2019	24.00		123.35	107.48	15.87	72.48	39.87	32.61				125.66	112.02	15.64								4.56
09.12.2019	24.00		124.58	111.08	13.50	73.69	40.93	32.76				125.66	110.03	15.63								4.73
10.12.2019	24.00		122.65	109.16	13.49	73.23	40.50	32.73				121.07	105.69	15.38								4.58
11.12.2019	24.00		118.12	110.45	13.15	74.12	39.78	34.34				125.02	111.28	16.78								4.73
12.12.2019	24.00		124.96	110.45	14.51	73.56	40.40	33.16				128.06	111.28	16.78								4.62
13.12.2019	24.00		122.04	108.36	13.68	73.56	40.26	33.30				125.58	108.43	17.15								4.67
14.12.2019	24.00		122.62	107.67	14.95	73.04	39.82	33.22				125.95	107.53	18.42								4.73
15.12.2019	24.00		122.98	106.81	16.17	72.88	39.62	33.26				124.57	109.07	15.50								4.57
16.12.2019	24.00		121.60	108.24	13.36	73.38	40.27	33.11				125.92	109.80	16.12								4.65
17.12.2019	24.00		122.91	108.90	14.01	73.61	40.42	33.18				125.88	110.41	15.47								4.50
18.12.2019	24.00		122.92	109.50	13.42	72.67	40.49	32.18				122.39	107.08	16.31								4.44
19.12.2019	24.00		119.61	106.36	13.25	71.05	38.15	32.90				123.40	107.39	15.01								4.51
20.12.2019	24.00		120.55	106.67	13.88	71.95	39.05	32.90				125.33	108.33	17.00								4.70
21.12.2019	24.00		122.33	107.60	14.73	73.57	39.95	33.62				125.33	108.33	17.00								4.66
22.12.2019	24.00		123.48	108.96	14.52	73.61	40.64	32.97				126.51	109.89	16.62								4.92
Среднее	24.00		122.21	108.54	13.67	76.71	41.00	35.71				3763.83	3281.97	481.86								147.73
Итого	720.00		3666.22	3256.18	410.04																	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

М1, т

М2, т

М3, т

М4, т

V3, куб.м

V4, куб.м

Vп, т

Общ, Гкал

Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ:
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

0,86 °C
 0 час
 0 час
 0,35 Гкал
 147,38 Гкал
 481,86 м.куб.

Гкал
 куб.м

Гкал

Гкал

Гкал

Гкал

Гкал

Гкал

Гкал

Гкал

Гкал

ИП "ТЭК СПб" ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 Представитель теплообеспечивающей организации
 ОТДЕЛ ПРИНТ 2512 2019Г
 ЧЕРНОДОХОВА ДХ