

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Александровской Фермы пр-кт, д. 9, лит. Д

Договор: 9139.038-1
 Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЭ:

Общий
 24463

градус: 150/70

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения:

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

Установленные приборы: Часовые и суток. архивы в файлах:

Приборы УЛТЭ поверены до:

Термопреобр.:

Вычислитель: ВКТ-7 № 207225

Смах=

Преобр. Давления:

Подходящий трубопровод (M1)

КТСН

Преобр. Давления:

Обратный трубопровод (M2)

КТСН

Преобр. Давления:

Подходящий ГВС (M3)

ТСЛН

Преобр. Давления:

Циркуляционный ГВС (M4)

ТСЛН

Преобр. Давления:

Подлиночный трубопровод (V1)

ТСЛН

Преобр. Давления:

Расчетный алгоритм:

лето:

Преобр. Давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Отех.гв=

Преобр. Давления:

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Отех.гв.ср

Преобр. Давления:

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Отех.гв.м

Преобр. Давления:

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Счетчик =

Преобр. Давления:

| Дата | Тп | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|----|----|----|----|---------------------|-----------|-------|----|----|---------|---------|------|--------|
| | | | M1 | M2 | DM | T1 | T2 | DT | P1 | P2 | M3 | M4 | DM | V3 | V4 | dV (извл) | Удлит | T3 | T4 | P3 | P4 | Общ | |
| час | | | т | т | т | °C | °C | °C | кВт/см2 | кВт/см2 | т | т | т | т | т | т | т | °C | °C | кВт/см2 | кВт/см2 | Ккал | |
| 23.11.2019 | 24.00 | | 126.63 | 111.50 | 15.13 | 80.19 | 49.97 | 30.22 | | | | | | | | | | | | | | | 4.59 |
| 24.11.2019 | 24.00 | | 141.05 | 118.75 | 22.30 | 81.72 | 51.93 | 29.79 | | | | | | | | | | | | | | | 5.37 |
| 25.11.2019 | 24.00 | | 148.35 | 133.01 | 15.34 | 80.63 | 53.45 | 27.18 | | | | | | | | | | | | | | | 4.86 |
| 26.11.2019 | 24.00 | | 148.21 | 135.19 | 13.02 | 81.96 | 54.23 | 27.73 | | | | | | | | | | | | | | | 4.82 |
| 27.11.2019 | 24.00 | | 152.38 | 140.81 | 11.57 | 85.12 | 56.88 | 28.24 | | | | | | | | | | | | | | | 4.97 |
| 28.11.2019 | 24.00 | | 154.14 | 142.05 | 12.09 | 84.49 | 57.15 | 27.34 | | | | | | | | | | | | | | | 4.92 |
| 29.11.2019 | 24.00 | | 154.62 | 141.69 | 12.93 | 84.13 | 57.15 | 26.98 | | | | | | | | | | | | | | | 4.86 |
| 30.11.2019 | 24.00 | | 152.86 | 140.04 | 12.82 | 83.88 | 56.88 | 27.00 | | | | | | | | | | | | | | | 4.66 |
| 01.12.2019 | 24.00 | | 151.02 | 137.70 | 13.32 | 84.34 | 56.50 | 27.84 | | | | | | | | | | | | | | | 5.05 |
| 02.12.2019 | 24.00 | | 153.48 | 138.87 | 14.61 | 84.31 | 56.79 | 27.52 | | | | | | | | | | | | | | | 4.85 |
| 03.12.2019 | 24.00 | | 152.19 | 139.05 | 13.14 | 84.31 | 56.79 | 26.65 | | | | | | | | | | | | | | | 4.62 |
| 04.12.2019 | 24.00 | | 154.18 | 141.30 | 12.88 | 83.28 | 56.63 | 26.65 | | | | | | | | | | | | | | | 4.36 |
| 05.12.2019 | 24.00 | | 155.70 | 143.95 | 11.75 | 81.91 | 56.56 | 25.35 | | | | | | | | | | | | | | | 4.30 |
| 06.12.2019 | 24.00 | | 153.91 | 142.71 | 11.20 | 79.40 | 55.12 | 24.28 | | | | | | | | | | | | | | | 4.28 |
| 07.12.2019 | 24.00 | | 153.67 | 138.61 | 15.06 | 75.71 | 52.94 | 22.77 | | | | | | | | | | | | | | | 4.17 |
| 08.12.2019 | 24.00 | | 151.19 | 135.28 | 15.91 | 74.21 | 51.36 | 22.85 | | | | | | | | | | | | | | | 4.16 |
| 09.12.2019 | 24.00 | | 152.73 | 140.38 | 12.35 | 75.41 | 52.35 | 23.06 | | | | | | | | | | | | | | | 4.37 |
| 10.12.2019 | 24.00 | | 151.17 | 138.34 | 12.83 | 74.97 | 51.87 | 23.10 | | | | | | | | | | | | | | | 4.33 |
| 11.12.2019 | 24.00 | | 148.57 | 134.54 | 14.03 | 76.00 | 51.45 | 24.55 | | | | | | | | | | | | | | | 4.21 |
| 12.12.2019 | 24.00 | | 149.20 | 135.43 | 13.77 | 75.30 | 51.06 | 24.24 | | | | | | | | | | | | | | | 4.32 |
| 13.12.2019 | 24.00 | | 150.25 | 137.90 | 12.35 | 75.28 | 51.53 | 23.75 | | | | | | | | | | | | | | | 4.28 |
| 14.12.2019 | 24.00 | | 151.61 | 136.50 | 15.11 | 74.77 | 51.41 | 23.36 | | | | | | | | | | | | | | | 4.24 |
| 15.12.2019 | 24.00 | | 150.41 | 135.68 | 14.73 | 74.62 | 51.21 | 23.48 | | | | | | | | | | | | | | | 4.32 |
| 16.12.2019 | 24.00 | | 150.70 | 137.16 | 13.54 | 75.14 | 51.66 | 23.48 | | | | | | | | | | | | | | | 4.06 |
| 17.12.2019 | 24.00 | | 152.18 | 137.77 | 14.41 | 75.33 | 51.91 | 23.42 | | | | | | | | | | | | | | | 4.01 |
| 18.12.2019 | 24.00 | | 151.57 | 139.47 | 12.10 | 74.52 | 51.89 | 22.49 | | | | | | | | | | | | | | | 4.06 |
| 19.12.2019 | 24.00 | | 148.19 | 134.77 | 13.42 | 72.78 | 50.29 | 22.63 | | | | | | | | | | | | | | | 4.22 |
| 20.12.2019 | 24.00 | | 148.16 | 135.15 | 13.01 | 73.54 | 50.61 | 22.93 | | | | | | | | | | | | | | | 4.41 |
| 21.12.2019 | 24.00 | | 149.41 | 136.11 | 13.30 | 75.32 | 51.73 | 23.59 | | | | | | | | | | | | | | | 4.53 |
| 22.12.2019 | 24.00 | | 153.48 | 137.44 | 16.04 | 75.40 | 52.16 | 23.24 | | | | | | | | | | | | | | | 4.53 |
| Среднее | 24.00 | | 150.37 | 136.57 | 13.80 | 78.60 | 53.39 | 25.21 | | | | | | | | | | | | | | | 135.83 |
| Итого | 720.00 | | 4511.21 | 4097.15 | 414.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 484.40 |

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Общ. Ккал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0,86 °C
 Объем теплоносителя Уил, рассчитанный по среднему: 0,36 Ккал
 Объем расхода по договору: 0 час
 Период превышения L2: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,86 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 135,47 Ккал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 484,4 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Уилс изл: 484,4 м.куб.

Ф.И.О. ответственного за учет тепловой энергии (от абонента):
 УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

Представитель теплоснабжающей организации:
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.12.2019г
 КОД УЛТЭ: 24463