Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 1 ИТП2**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9243.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **1826**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема): график: **150/70**

Вычислитель: **СПТ941.11 № 36388** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,9054**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**271,62**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2019	24,00	*	109,93	113,83	-3,90	80,07	51,20	28,87														2,98
24.11.2019	24,00	*	110,42	114,46	-4,04	81,70	51,87	29,83														3,09
25.11.2019	24,00	*	110,08	114,14	-4,06	80,86	51,33	29,53														3,05
26.11.2019	24,00	*	111,27	114,84	-3,57	81,76	51,66	30,10														3,17
27.11.2019	24,00	*	114,96	118,94	-3,98	85,18	53,98	31,20														3,38
28.11.2019	24,00	*	115,23	118,68	-3,45	84,60	54,20	30,40														3,32
29.11.2019	24,00	*	114,96	118,88	-3,92	84,23	54,07	30,16														3,26
30.11.2019	24,00	*	114,51	117,54	-3,03	83,99	54,22	29,77														3,25
01.12.2019	24,00	*	113,20	116,33	-3,13	84,32	54,02	30,30														3,27
02.12.2019	24,00	*	113,73	115,45	-1,72	84,53	54,15	30,38														3,37
03.12.2019	24,00	*	113,72	115,04	-1,32	84,37	54,16	30,21														3,37
04.12.2019	24,00	*	115,04	117,32	-2,28	83,57	54,26	29,31														3,26
05.12.2019	24,00	*	116,64	118,82	-2,18	82,20	54,51	27,69														3,12
06.12.2019	24,00	*	116,09	117,70	-1,61	79,54	52,97	26,57														3,01
07.12.2019	24,00	*	114,27	116,43	-2,16	76,10	51,29	24,81														2,73
08.12.2019	24,00	*	112,77	114,48	-1,71	74,30	50,16	24,14														2,64
09.12.2019	24,00	*	115,01	116,78	-1,77	75,37	50,66	24,71														2,76
10.12.2019	24,00	*	113,98	115,28	-1,30	75,05	50,45	24,60														2,74
11.12.2019	24,00	*	111,43	113,11	-1,68	76,04	50,19	25,85														2,80
12.12.2019	24,00	*	111,44	115,65	-4,21	75,36	49,70	25,66														2,66
13.12.2019	24,00	*	113,43	117,85	-4,42	75,30	49,74	25,56														2,68
14.12.2019	24,00	*	112,88	117,37	-4,49	74,92	49,75	25,17														2,62
15.12.2019	24,00	*	112,41	116,34	-3,93	74,70	49,52	25,18														2,64
16.12.2019	24,00	*	113,02	117,39	-4,37	75,19	49,88	25,31														2,65
17.12.2019	24,00	*	113,12	117,35	-4,23	75,27	50,10	25,17														2,64
18.12.2019	24,00	*	114,27	117,70	-3,43	74,84	50,19	24,65														2,65
19.12.2019	24,00	*	111,76	114,16	-2,40	72,67	48,53	24,14														2,59
20.12.2019	24,00	*	112,09	114,84	-2,75	73,46	48,92	24,54														2,62
21.12.2019	24,00	*	112,88	116,13	-3,25	75,34	49,85	25,49														2,72
22.12.2019	24,00	*	113,54	116,39	-2,85	75,49	50,27	25,22														2,72
Среднее	24,00		113,27	116,31	-3,04	78,68	51,53	27,15														2,93
Итого	**720,00**		**3398,08**	**3489,22**	**-91,14**																	**87,76**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,86** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **87,76** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/ /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л.Х.