

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЗ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 1 ИТПЗ  
 Обслуживающая организация: Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9243.038.1  
 Строит адрес: Телефон:  
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Отопление  
 Код УЭТЗ: 1826

График: 1507/0

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Гипп= Приборы УЭТЗ поверены до: Термопрообр.: Режим (схема): Преобр. давления:  
 Выключатель: СПТ94.1.11 № 36498 расходомер: Гмах=  
 Подстанции ГВС (М1) Обратный трубопровод (М2) Подкающий ГВС (М3) Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hx)-M2\*(h2-hx) лето: Qгвс=M3\*(h3-hx)  
 Договорные нагрузки Гкал/час: Qот= 0,9054 Qггвс= 0 Qггвс ср= 0  
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Qот= 271,62 Qггвс ср= 0  
 Договорные расходы (ср.сут.): Гкал/сут: Qот= 271,62 Qггвс ср= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ			
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Улодпит	T3		T4	P3	P4
час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.11.2019	24.00		116.04	110.58	5.46	77.99	41.91	36.08														4.42
24.11.2019	24.00		116.56	111.11	5.45	79.64	42.30	37.34														4.59
25.11.2019	24.00		116.26	110.75	5.51	78.97	41.87	37.10														4.55
26.11.2019	24.00		117.52	112.10	5.42	79.71	42.12	37.59														4.65
27.11.2019	24.00		121.34	115.87	5.47	83.10	44.01	39.09														4.99
28.11.2019	24.00		121.69	116.11	5.58	82.65	44.19	38.46														4.93
29.11.2019	24.00		121.37	115.81	5.56	82.32	44.26	38.06														4.87
30.11.2019	24.00		120.90	115.34	5.56	82.06	44.26	37.80														4.82
01.12.2019	24.00		119.47	113.79	5.68	82.33	44.03	38.30														4.83
02.12.2019	24.00		119.80	114.22	5.58	82.63	44.37	38.26														4.84
03.12.2019	24.00		119.68	114.09	5.59	82.44	44.21	38.23														4.83
04.12.2019	24.00		121.08	115.47	5.61	81.78	44.36	37.42														4.79
05.12.2019	24.00		122.76	117.13	5.63	80.49	44.51	35.98														4.67
06.12.2019	24.00		122.21	116.63	5.58	77.94	43.84	32.04														4.42
07.12.2019	24.00		120.40	114.96	5.44	74.68	42.64	32.04														4.10
08.12.2019	24.00		118.88	113.42	5.46	72.72	41.54	31.18														3.94
09.12.2019	24.00		121.25	115.75	5.50	73.65	42.18	31.47														4.05
10.12.2019	24.00		120.21	114.71	5.50	73.39	41.99	31.40														4.01
11.12.2019	24.00		117.63	112.11	5.52	74.24	41.45	32.79														4.09
12.12.2019	24.00		118.26	112.78	5.48	73.65	41.06	32.59														4.08
13.12.2019	24.00		119.79	114.31	5.48	73.62	41.23	32.39														4.11
14.12.2019	24.00		119.28	113.75	5.53	73.28	41.11	32.17														4.07
15.12.2019	24.00		118.82	113.40	5.42	73.05	41.05	32.00														4.03
16.12.2019	24.00		119.55	114.10	5.45	73.47	41.34	32.13														4.07
17.12.2019	24.00		119.68	114.26	5.42	73.56	41.50	32.06														4.07
18.12.2019	24.00		120.90	115.48	5.42	73.26	41.80	31.46														4.04
19.12.2019	24.00		118.26	112.89	5.37	71.07	40.56	30.51														3.83
20.12.2019	24.00		118.73	113.35	5.38	71.77	40.74	31.03														3.91
21.12.2019	24.00		119.57	114.16	5.41	73.59	41.55	32.04														4.06
22.12.2019	24.00		120.30	114.92	5.38	73.77	41.85	31.92														4.07
Среднее	24.00		119.61	114.11	5.49	76.99	42.46	34.43														4.36
Итого	720.00		3568.19	3423.35	164.84																	130.73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
Дата, время									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл

0,86 °С  
 0 час  
 0 Гкал

130,73 Гкал  
 м.куб

Финанс. «ЗУС-Сервис»  
 УПРАВЛЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО УЧЕТА  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУЭТЗ  
 ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕРМОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 ЧЕРНОПОДОХОВА Д.Х. 2019г.