

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Красных Зорь 6-р. д. 14, лит. Ж**
 Обслуживающая организация:

Договор: **10026.038.1**
 Строит адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23607

Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

График: **150/70**

Установленные приборы: **Часовые и сточн. архивы в файлах:**
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 205779**
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм:

расходомер:
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-20-В1
 Гнпн=
 0,067
 0,067
 0,027
 Приборы УТЭ поверены до:
 Смак=
 30
 30
 12
 Термомонобр.:
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр давления:
 Qот = **0,23** Qвент = **0** Qгвс = **0** Qгвс ср = **0,039** Qгвс ср = **0** Qгвс ср = **0,039**
 Gот = **69** Gвент = **0** Gгвс = **0** Gгвс ср = **15,6** Gгвс ср = **15,6**
 лето: Qгвс=М3*(n3-нхв)

Договорные нагрузки (ккал/час): **Qот = 0,23** Qвент = **0** Qгвс = **0** Qгвс ср = **0,039**
 Договорные расходы (ср сут.): **Gот = 69** Gвент = **0** Gгвс = **0** Gгвс ср = **15,6** Gгвс ср = **15,6**

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ
			М1	М2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv(измв)	Улолит	T3	T4	P3	
час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	ккал/см2	ккал/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	ккал/см2	ккал/см2	Гкал
23.11.2019	24.00		95,75	82,06	13,69	80,24	50,99	29,25		12,39		12,62		12,62		12,62	64,81				3,50
24.11.2019	24.00		96,23	81,59	14,64	81,78	51,72	30,06		13,36		13,63		13,63		13,63	64,57				3,65
25.11.2019	24.00		95,99	82,09	13,86	80,77	51,28	29,49		12,64		12,90		12,90		12,90	64,54				3,54
26.11.2019	24.00		97,30	82,32	14,98	81,96	52,23	29,73		13,80		13,80		14,05		14,05	64,86				3,68
27.11.2019	24.00		100,38	86,84	13,54	85,21	54,88	30,33		12,20		12,47		12,47		12,47	69,86				3,79
28.11.2019	24.00		100,39	87,80	12,59	84,61	55,07	29,54		11,22		11,49		11,49		11,49	70,39				3,71
29.11.2019	24.00		100,53	86,30	14,23	84,24	55,24	29,00		12,84		12,84		13,13		13,13	69,38				3,65
30.11.2019	24.00		99,94	86,92	13,02	83,98	54,56	29,42		11,64		11,88		11,88		11,88	69,30				3,74
01.12.2019	24.00		98,53	84,32	15,21	84,40	54,11	30,29		13,90		13,90		14,17		14,17	66,76				3,81
02.12.2019	24.00		99,12	85,88	13,24	84,49	54,54	29,95		11,95		11,95		12,17		12,17	69,69				3,70
03.12.2019	24.00		98,98	85,01	13,97	84,41	54,37	30,04		12,66		12,66		12,94		12,94	68,44				3,72
04.12.2019	24.00		100,21	85,39	14,82	83,45	54,38	29,07		12,04		12,27		12,27		12,27	68,94				3,56
05.12.2019	24.00		101,80	88,43	13,37	82,10	54,32	27,78		12,04		12,04		12,27		12,27	67,92				3,32
06.12.2019	24.00		101,23	84,32	12,66	79,50	53,16	26,34		14,19		14,19		14,42		14,42	62,55				3,24
07.12.2019	24.00		99,78	84,32	15,46	75,91	51,43	24,48		13,61		13,61		13,83		13,83	61,13				3,16
08.12.2019	24.00		98,35	83,50	14,85	74,29	49,71	24,58		14,76		14,76		15,02		15,02	61,81				3,32
09.12.2019	24.00		100,74	84,66	16,08	75,47	50,69	24,56		11,66		11,66		11,89		11,89	63,23				3,10
10.12.2019	24.00		99,28	86,24	13,04	75,04	50,48	24,56		13,08		13,08		13,31		13,31	61,58				3,26
11.12.2019	24.00		97,17	82,84	14,33	76,07	49,97	26,10		12,14		12,14		12,38		12,38	62,90				3,18
12.12.2019	24.00		97,81	84,45	13,36	75,36	49,71	25,65		12,46		12,46		12,78		12,78	62,78				3,18
13.12.2019	24.00		98,87	85,16	13,71	75,35	50,23	25,12		12,57		12,57		12,78		12,78	61,17				3,14
14.12.2019	24.00		98,32	84,46	13,86	74,87	49,99	24,88		14,39		14,39		14,59		14,59	60,44				3,22
15.12.2019	24.00		98,13	82,47	15,66	74,70	49,82	24,88		14,27		14,27		14,52		14,52	60,70				3,26
16.12.2019	24.00		98,76	83,19	15,57	75,21	50,11	25,10		11,69		11,69		11,91		11,91	63,00				3,13
17.12.2019	24.00		99,36	87,40	11,96	74,67	50,50	24,17		10,58		10,58		10,78		10,78	63,17				3,01
18.12.2019	24.00		97,63	83,09	14,54	72,75	48,25	24,50		13,14		13,14		13,37		13,37	59,18				3,10
19.12.2019	24.00		98,29	83,84	14,45	73,54	49,06	24,48		13,15		13,15		13,38		13,38	61,29				3,12
20.12.2019	24.00		98,67	85,69	12,98	75,38	50,25	25,13		13,87		13,87		14,10		14,10	61,54				3,22
21.12.2019	24.00		99,09	83,96	15,13	75,50	50,71	24,79		12,76		12,76		13,00		13,00	64,57				3,39
22.12.2019	24.00		98,84	84,78	14,06	78,69	51,74	26,95		12,76		12,76		13,00		13,00	64,57				3,39
Итого	720,00		2965,30	2543,44	421,86					382,77		382,77		389,94		389,94					101,83

Показання счетчиков на момент снятия данных:
 М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Траб. ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0,86 °С 0,36 Гкал
 0 час 0 час
 0 час 0 час
 Кал куб.м
 Кал куб.м
 101,47 Гкал
 389,94 м.куб.
 УПРАВЛЕНИЕ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУЭГЭ
 ОТЧЕТ ПРЯМОГО УЧЕТА
 Представитель теплоснабжающей организации