

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2019**

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 18, лит. Д  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 10022.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Общий  
 24437

График: 150/70

Установленные приборы: ВКГ-7 № 215581  
 Вычислитель: ВКГ-7 № 215581  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Мп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hxв)-M2\*(t2-hxв)  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,23 Qтеп = 0 Qхв = 0 Qгвс ср = 0,0858  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 69 Gтеп = 0 Gхв = 0 Gгвс ср = 0,039  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019: Qгвс = M3\*(t3-hxв) Qгвс ср = 15,6 Gгвс м =

Дата	Ти	НС	Узел отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
			M1	M2	dM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Удлит	T3	T4	P3	P4	Общ.			
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.11.2019	24.00		94.09	84.72	9.37	79.70	48.36	31.34			9.19	9.25	9.19	9.46	9.46						79.12				3.40
24.11.2019	24.00		94.38	85.07	9.31	81.25	49.01	32.24			9.25	9.48	9.25	9.48	9.48						80.53				3.50
25.11.2019	24.00		95.18	84.78	10.40	80.21	48.60	31.61			10.19	10.19	10.19	10.47	10.47						79.13				3.52
26.11.2019	24.00		96.38	86.04	10.34	81.44	49.32	32.12			10.19	10.46	10.19	10.46	10.46						80.82				3.61
27.11.2019	24.00		97.56	88.64	8.92	84.62	51.87	32.75			8.74	9.00	8.74	9.00	9.00						83.49				3.66
28.11.2019	24.00		98.48	88.75	9.73	84.03	52.32	31.71			9.44	9.72	9.44	9.72	9.72						83.09				3.64
29.11.2019	24.00		98.47	88.53	9.94	83.68	52.35	31.33			9.63	9.95	9.63	9.95	9.95						82.69				3.61
30.11.2019	24.00		98.27	88.15	10.12	83.40	51.62	31.78			9.96	10.26	9.96	10.26	10.26						82.39				3.65
01.12.2019	24.00		98.09	87.02	11.07	83.83	51.34	32.49			10.83	11.16	10.83	11.16	11.16						83.07				3.76
02.12.2019	24.00		96.90	87.41	9.49	83.91	51.71	32.20			9.36	9.65	9.36	9.65	9.65						82.94				3.61
03.12.2019	24.00		97.09	86.91	10.18	83.83	51.60	32.23			9.70	9.99	9.70	9.99	9.99						82.87				3.66
04.12.2019	24.00		97.10	88.39	8.71	82.86	51.49	31.37			8.60	8.84	8.60	8.84	8.84						81.42				3.50
05.12.2019	24.00		99.89	89.52	10.37	81.55	51.63	29.92			10.21	10.50	10.21	10.50	10.50						80.42				3.53
06.12.2019	24.00		98.53	89.12	9.41	79.01	50.61	28.40			9.35	9.59	9.35	9.59	9.59						78.17				3.28
07.12.2019	24.00		98.07	87.74	10.33	75.39	48.86	26.53			10.20	10.44	10.20	10.44	10.44						74.02				3.11
08.12.2019	24.00		98.63	86.55	12.08	73.72	47.26	26.46			11.76	12.03	11.76	12.03	12.03						73.05				3.18
09.12.2019	24.00		99.18	88.44	10.74	74.74	48.17	26.57			10.43	10.67	10.43	10.67	10.67						74.24				3.16
10.12.2019	24.00	*	96.09	87.46	8.63	74.38	47.77	26.61			8.51	8.72	8.51	8.72	8.72						73.75				2.97
11.12.2019	24.00		95.72	85.76	9.96	75.46	47.19	28.27			9.74	9.99	9.74	9.99	9.99						74.80				3.18
12.12.2019	24.00		95.63	86.22	9.41	74.87	47.05	27.82			9.25	9.47	9.25	9.47	9.47						74.20				3.10
13.12.2019	24.00		95.48	87.25	8.23	74.87	47.71	27.16			8.09	8.29	8.09	8.29	8.29						74.06				2.99
14.12.2019	24.00		96.38	86.88	9.50	74.40	47.66	26.74			9.37	9.59	9.37	9.59	9.59						73.56				3.03
15.12.2019	24.00		97.22	86.39	10.83	74.23	47.38	26.85			10.59	10.83	10.59	10.83	10.83						73.35				3.13
16.12.2019	24.00		97.56	87.00	10.56	74.75	47.83	26.92			10.26	10.52	10.26	10.52	10.52						74.20				3.14
17.12.2019	24.00		97.03	87.26	9.77	74.92	48.03	26.89			9.55	9.80	9.55	9.80	9.80						74.31				3.08
18.12.2019	24.00		97.56	87.92	9.64	74.17	48.05	26.12			9.48	9.70	9.48	9.70	9.70						73.45				3.01
19.12.2019	24.00		96.56	86.20	10.36	72.17	45.72	26.45			10.00	10.23	10.00	10.23	10.23						71.66				3.03
20.12.2019	24.00		96.48	86.37	10.11	72.97	46.38	26.59			9.82	10.04	9.82	10.04	10.04						72.67				3.04
21.12.2019	24.00		96.57	86.96	9.61	74.77	47.56	27.21			9.35	9.58	9.35	9.58	9.58						74.06				3.09
22.12.2019	24.00		97.24	87.63	9.61	74.97	48.14	26.83			9.39	9.62	9.39	9.62	9.62						74.17				3.08
Итого	720.00		97.08	87.17	9.89	78.14	49.09	29.05			9.68	9.94	9.68	9.94	9.94						77.32				3.31
Показаны счетчиков на момент снятия данных:			2911.81	2615.08	296.73						290.43				290.05						298.05				99.25

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Узел, рассчитанный по среднему: 0 куб м  
 Период превышения I2: 0 час  
 Период превышения I2: 0 час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,86 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 98,99 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 298,05 М.куб.  
 Объем потребленного теплоносителя Узел изл.: 298,05 М.куб.

Губ. инж. Т.С.К. С.П.С.  
 УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ  
 ОТДЕЛ ПРИБОРНОГО УЧЕТА  
 Представитель подпорядочивающей организации  
 КУУТЭ  
 КХ