

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Красных Зорь 6-Р, д. 24, лит. М ИТП2
 Обслуживающая организация:

Договор: 10023.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общий
 24439

График: 150/70

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Установленные приборы: Часовые и суточ. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208259 расходомер: Gmln=
 Поддоший трубопровод (M1) Gmln=
 Обратный трубопровод (M2) Gmln=
 Поддоший ГВС (M3) Gmln=
 Циркуляционный ГВС (M4) Gmln=
 Поддоший ГВС (M4) Gmln=
 Расчетный алгоритм: зима: Qот=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх) лето: Qот=M3*(h3-hвх)
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот = 0,559 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс = 0,312
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Qот = 167,7 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс ср = 0,1418
 Договорные расходы (ср.сут.): Гтсут: Gот = 167,7 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс = 56,72 Ггвс.м =

Дата	Тп	НС	Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019												Qобщ								
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	R1	R2	M3	M4	DM	V3		V4	dv(извл)	Уплит	T3	T4	R3	R4	
Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.11.2019	24.00	107.87	94.98	12.89	76.74	51.04	25.70	6.80	4.90	110.77	96.18	14.59	96.18	14.59	110.77	96.18	14.59	96.18	14.59	110.77	96.18	14.59	3.43
24.11.2019	24.00	107.52	95.67	11.85	78.24	51.62	26.62	6.80	4.90	110.52	96.87	13.65	96.87	13.65	110.52	96.87	13.65	96.87	13.65	110.52	96.87	13.65	3.48
25.11.2019	24.00	106.52	95.52	11.00	77.37	51.31	26.06	6.80	4.90	109.41	96.72	12.69	96.72	12.69	109.41	96.72	12.69	96.72	12.69	109.41	96.72	12.69	3.35
26.11.2019	24.00	108.46	97.05	11.41	78.41	52.12	26.29	6.80	4.90	111.45	98.27	13.18	98.27	13.18	111.45	98.27	13.18	98.27	13.18	111.45	98.27	13.18	3.45
27.11.2019	24.00	109.75	98.66	11.09	81.62	55.06	26.56	6.80	4.90	113.03	100.10	12.93	100.10	12.93	113.03	100.10	12.93	100.10	12.93	113.03	100.10	12.93	3.53
28.11.2019	24.00	108.73	97.59	11.14	81.15	55.68	25.47	6.80	4.90	111.93	99.03	12.90	99.03	12.90	111.93	99.03	12.90	99.03	12.90	111.93	99.03	12.90	3.39
29.11.2019	24.00	109.17	97.19	11.98	80.82	55.81	25.01	6.80	4.90	112.35	98.63	13.72	98.63	13.72	112.35	98.63	13.72	98.63	13.72	112.35	98.63	13.72	3.40
30.11.2019	24.00	107.89	96.77	11.12	80.56	55.56	25.00	6.80	4.90	111.03	98.19	12.84	98.19	12.84	111.03	98.19	12.84	98.19	12.84	111.03	98.19	12.84	3.32
01.12.2019	24.00	107.80	95.27	12.53	80.90	55.06	25.84	6.80	4.90	110.96	96.65	14.31	96.65	14.31	110.96	96.65	14.31	96.65	14.31	110.96	96.65	14.31	3.48
02.12.2019	24.00	107.04	96.08	10.96	81.02	55.09	25.93	6.80	4.90	110.18	97.48	12.70	97.48	12.70	110.18	97.48	12.70	97.48	12.70	110.18	97.48	12.70	3.38
03.12.2019	24.00	107.06	95.72	11.34	80.92	55.36	25.56	6.80	4.90	110.18	97.14	13.04	97.14	13.04	110.18	97.14	13.04	97.14	13.04	110.18	97.14	13.04	3.37
04.12.2019	24.00	107.94	97.10	10.84	80.13	55.02	25.11	6.80	4.90	111.05	98.53	12.52	98.53	12.52	111.05	98.53	12.52	98.53	12.52	111.05	98.53	12.52	3.31
05.12.2019	24.00	111.25	97.95	13.30	78.93	54.91	24.02	6.80	4.90	114.37	99.38	14.99	99.38	14.99	114.37	99.38	14.99	99.38	14.99	114.37	99.38	14.99	3.41
06.12.2019	24.00	108.93	98.00	10.93	76.40	53.58	22.82	6.80	4.90	111.81	99.37	12.44	99.37	12.44	111.81	99.37	12.44	99.37	12.44	111.81	99.37	12.44	3.08
07.12.2019	24.00	108.23	96.22	12.01	73.01	51.84	21.17	6.80	4.90	110.86	97.46	13.40	97.46	13.40	110.86	97.46	13.40	97.46	13.40	110.86	97.46	13.40	2.92
08.12.2019	24.00	108.04	94.70	13.34	70.94	50.04	20.90	6.80	4.90	110.54	95.85	14.69	95.85	14.69	110.54	95.85	14.69	95.85	14.69	110.54	95.85	14.69	2.93
09.12.2019	24.00	109.59	97.02	12.57	71.67	50.66	21.01	6.80	4.90	112.17	98.22	13.95	98.22	13.95	112.17	98.22	13.95	98.22	13.95	112.17	98.22	13.95	2.94
10.12.2019	24.00	109.82	95.28	14.53	71.45	50.27	21.18	6.80	4.90	112.37	96.44	15.93	96.44	15.93	112.37	96.44	15.93	96.44	15.93	112.37	96.44	15.93	3.06
11.12.2019	24.00	106.28	93.85	12.43	72.35	50.09	22.26	6.80	4.90	108.99	95.56	13.43	95.56	13.43	108.99	95.56	13.43	95.56	13.43	108.99	95.56	13.43	2.94
12.12.2019	24.00	106.85	95.71	11.14	71.93	50.47	21.46	6.80	4.90	109.40	96.90	12.50	96.90	12.50	109.40	96.90	12.50	96.90	12.50	109.40	96.90	12.50	2.86
13.12.2019	24.00	106.47	94.40	12.07	71.86	49.93	21.93	6.80	4.90	108.81	95.00	13.81	95.00	13.81	108.81	95.00	13.81	95.00	13.81	108.81	95.00	13.81	2.99
14.12.2019	24.00	107.20	94.79	12.41	71.58	50.28	21.30	6.80	4.90	109.72	95.99	13.73	95.99	13.73	109.72	95.99	13.73	95.99	13.73	109.72	95.99	13.73	2.91
15.12.2019	24.00	107.58	94.06	13.52	71.42	50.13	21.29	6.80	4.90	110.09	95.21	14.88	95.21	14.88	110.09	95.21	14.88	95.21	14.88	110.09	95.21	14.88	2.91
16.12.2019	24.00	106.63	95.17	11.46	71.87	50.43	21.44	6.80	4.90	109.15	96.37	12.78	96.37	12.78	109.15	96.37	12.78	96.37	12.78	109.15	96.37	12.78	2.87
17.12.2019	24.00	106.57	95.46	11.11	72.00	50.49	21.51	6.80	4.90	109.11	96.66	12.45	96.66	12.45	109.11	96.66	12.45	96.66	12.45	109.11	96.66	12.45	2.86
18.12.2019	24.00	108.10	95.98	12.12	71.41	50.50	20.91	6.80	4.90	110.63	97.18	13.45	97.18	13.45	110.63	97.18	13.45	97.18	13.45	110.63	97.18	13.45	2.88
19.12.2019	24.00	105.57	94.06	11.51	69.21	48.60	20.61	6.80	4.90	107.89	95.10	12.79	95.10	12.79	107.89	95.10	12.79	95.10	12.79	107.89	95.10	12.79	2.74
20.12.2019	24.00	106.33	94.18	12.15	69.96	49.02	20.94	6.80	4.90	108.74	95.30	13.44	95.30	13.44	108.74	95.30	13.44	95.30	13.44	108.74	95.30	13.44	2.82
21.12.2019	24.00	106.86	94.72	12.14	71.76	50.20	21.56	6.80	4.90	109.37	95.92	13.45	95.92	13.45	109.37	95.92	13.45	95.92	13.45	109.37	95.92	13.45	2.91
22.12.2019	24.00	108.14	95.18	12.96	72.05	50.68	21.37	6.80	4.90	110.71	96.38	14.33	96.38	14.33	110.71	96.38	14.33	96.38	14.33	110.71	96.38	14.33	2.97
Среднее	24.00	107.81	95.31	11.99	75.26	52.03	23.23	6.80	4.90	110.59	97.07	13.52	97.07	13.52	110.59	97.07	13.52	97.07	13.52	110.59	97.07	13.52	3.13
Итого	720.00	3234.19	2874.34	359.85						3317.59	2912.08	405.51											93.95

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Qобщ, Гкал
 Третья смена ТЭСК СПб
 Управляющие «Энергосбыт»
 Отделный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Оперативный персонал КУУТЭ

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Упл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабителя Увл изл.
 0,86 °С
 93,64 Гкал
 405,51 м.куб
 0 час
 0 час
 Гкал
 куб.м
 0,31 Гкал
 Отделный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Оперативный персонал КУУТЭ
 Представитель теплоснабляющей организации