

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Красных Зорь б-р, д. 24, лит. М И П П 1
Обслуживающая организация:

Договор: 10023.038.1
Стройт адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЭ:
Общий 24439

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлх: _____
Вычислитель: ВКТ-7 № 207249 расходомер: _____
Поддоший ГВС (М2) _____
Циркуляционный ГВС (М4) _____
Поддоющий ГВС (М3) _____
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) лето: Qтес=M3*(t3-tхв)

Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час: Оот = 0,559 Овент = 0 Отех гв = 0 Отес = 0,312
Договорные расходы (гр сут.), т/сут: Сот = 167,7 Огент = 0 Отех гв ср = 0,1418 Отес ср = 0,1418
Грвс = 56,72 Грвс.М =

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019 Контроль ГВС (ТВ-2)

Дата	Тп час	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)								Общ Гкал
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (извл)	Уплнит	T3	T4	P3	P4		
23.11.2019	24.00	102.14	83.27	18.87	77.66	43.29	34.37	21.48	21.48	21.48	22.05	22.05	22.05	22.05	77.54	77.54	79.00	79.00			4.33		
24.11.2019	24.00	103.90	83.56	20.34	79.17	43.50	35.67	23.03	23.03	23.03	23.69	23.69	23.69	23.69	79.00	79.00	77.74	77.74			4.59		
25.11.2019	24.00	102.75	83.38	19.37	78.22	43.24	34.98	22.11	22.11	22.11	22.70	22.70	22.70	22.70	77.74	77.74	79.13	79.13			4.43		
26.11.2019	24.00	103.48	84.67	18.81	79.36	43.98	35.38	21.63	21.63	21.63	22.23	22.23	22.23	22.23	79.13	79.13	79.13	79.13			4.49		
27.11.2019	24.00	106.58	87.22	19.36	82.53	46.25	36.28	22.14	22.14	22.14	22.82	22.82	22.82	22.82	79.13	79.13	82.18	82.18			4.76		
28.11.2019	24.00	107.46	87.42	20.04	82.04	46.80	35.24	22.82	22.82	22.82	23.51	23.51	23.51	23.51	81.69	81.69	82.18	82.18			4.73		
29.11.2019	24.00	106.21	86.76	18.92	81.70	46.90	34.80	21.70	21.70	21.70	22.33	22.33	22.33	22.33	81.33	81.33	81.33	81.33			4.59		
30.11.2019	24.00	105.68	86.76	18.92	81.44	46.57	34.87	21.68	21.68	21.68	22.30	22.30	22.30	22.30	81.04	81.04	81.04	81.04			4.57		
01.12.2019	24.00	106.36	85.64	20.72	81.83	46.07	35.76	23.40	23.40	23.40	24.11	24.11	24.11	24.11	81.56	81.56	81.56	81.56			4.76		
02.12.2019	24.00	104.61	86.09	18.52	81.92	46.22	35.70	21.20	21.20	21.20	21.81	21.81	21.81	21.81	81.54	81.54	81.54	81.54			4.60		
03.12.2019	24.00	104.86	85.95	18.91	81.83	46.00	35.83	21.63	21.63	21.63	22.27	22.27	22.27	22.27	80.53	80.53	80.53	80.53			4.62		
04.12.2019	24.00	106.65	87.05	19.60	80.99	46.18	34.81	22.31	22.31	22.31	22.93	22.93	22.93	22.93	79.30	79.30	79.30	79.30			4.49		
05.12.2019	24.00	107.60	88.13	19.47	79.74	46.43	33.31	22.31	22.31	22.31	22.93	22.93	22.93	22.93	76.96	76.96	76.96	76.96			4.24		
06.12.2019	24.00	106.42	87.69	18.73	77.23	45.43	31.80	21.59	21.59	21.59	22.13	22.13	22.13	22.13	73.30	73.30	73.30	73.30			3.99		
07.12.2019	24.00	105.69	86.38	19.31	73.76	44.03	29.73	22.21	22.21	22.21	22.74	22.74	22.74	22.74	71.39	71.39	71.39	71.39			4.00		
08.12.2019	24.00	105.16	85.22	19.94	71.71	42.49	29.22	22.81	22.81	22.81	23.33	23.33	23.33	23.33	72.27	72.27	72.27	72.27			3.94		
09.12.2019	24.00	106.13	87.22	18.91	72.49	43.08	29.41	21.85	21.85	21.85	22.37	22.37	22.37	22.37	71.95	71.95	71.95	71.95			4.00		
10.12.2019	24.00	106.39	85.94	20.45	72.22	42.91	29.31	23.27	23.27	23.27	22.45	22.45	22.45	22.45	72.97	72.97	72.97	72.97			4.01		
11.12.2019	24.00	103.58	84.34	19.24	73.19	42.37	30.82	21.90	21.90	21.90	22.45	22.45	22.45	22.45	72.46	72.46	72.46	72.46			3.99		
12.12.2019	24.00	104.04	84.78	19.26	72.68	42.08	30.60	21.96	21.96	21.96	22.49	22.49	22.49	22.49	72.51	72.51	72.51	72.51			3.95		
13.12.2019	24.00	104.60	85.90	18.70	72.75	42.62	30.13	21.44	21.44	21.44	21.95	21.95	21.95	21.95	72.02	72.02	72.02	72.02			3.94		
14.12.2019	24.00	104.71	85.40	19.31	72.35	42.66	29.69	21.88	21.88	21.88	22.39	22.39	22.39	22.39	71.88	71.88	71.88	71.88			3.99		
15.12.2019	24.00	105.38	84.94	20.44	72.20	42.60	29.60	22.97	22.97	22.97	22.80	22.80	22.80	22.80	72.42	72.42	72.42	72.42			3.99		
16.12.2019	24.00	105.42	85.66	19.76	72.67	42.92	29.75	21.51	21.51	21.51	22.05	22.05	22.05	22.05	71.86	71.86	71.86	71.86			3.95		
17.12.2019	24.00	104.87	85.67	19.00	72.83	43.00	29.83	20.08	20.08	20.08	20.55	20.55	20.55	20.55	70.64	70.64	70.64	70.64			3.71		
18.12.2019	24.00	104.06	86.55	17.51	72.15	43.22	28.93	20.81	20.81	20.81	21.29	21.29	21.29	21.29	70.64	70.64	70.64	70.64			3.67		
19.12.2019	24.00	103.14	85.00	18.14	70.02	41.27	28.75	19.35	19.35	19.35	19.80	19.80	19.80	19.80	72.32	72.32	72.32	72.32			3.90		
20.12.2019	24.00	101.96	85.28	16.70	70.75	41.59	29.16	21.76	21.76	21.76	22.28	22.28	22.28	22.28	72.58	72.58	72.58	72.58			3.95		
21.12.2019	24.00	104.06	85.72	18.34	72.56	42.60	29.96	21.87	21.87	21.87	22.44	22.44	22.44	22.44	75.81	75.81	75.81	75.81			4.22		
22.12.2019	24.00	105.41	86.35	19.06	72.83	43.16	29.67	21.87	21.87	21.87	22.44	22.44	22.44	22.44							4.22		
Итого	720.00	3149.30	2574.65	574.65				666.10	666.10	666.10	673.13	673.13	673.13	673.13							126.50		

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп. т Ообщ, Гкал Траб. ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоснабителя Узл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения 12:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
Количество потребленной тепловой энергии Общ.
Объем потребленного теплоснабителя Узл изл.

0,86 °С
0,49 Гкал
0 час
0 час
0 час
126,01 Гкал
673,13 м куб

ОТЧЕТ
Код прибора учета: _____
Код УУТЭ: _____
Дата: 25.12.2019г
Подпись: _____
ЧЕРТОВА И Х