

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабужина ул, д. 115, корп. 5
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9978.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 24428

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 208211
 Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подходящий трубопровод (Мп)
 Расчетный алгоритм: зима:

Расходомер:
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Терморегор.: КТСЛН
 КТСЛН
 КТСЛН
 КТСЛН
 КТСЛН
 Смах= 30
 30
 30
 12

Режим (схема):
 Преобр давления:

Договорные нагрузки (ср. час): Кал/час.
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.

Qот = 0,198
 Qтеп = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0,147
 Qгвс ср = 0,0668
 Qгвс ср = 26,72 Гкал/М

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DV (извл)	Уплотит	T3	T4	P3	P4		
Тп	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.11.2019	24.00		101.48	91.54	9.94	80.25	52.00	28.25		41.20	32.25	8.95	42.40	32.84	9.56	80.14	64.60					3.38	
24.11.2019	24.00		101.30	89.85	11.45	81.73	52.18	29.55		40.32	29.72	10.60	41.52	30.25	11.27	81.65	64.66					3.60	
25.11.2019	24.00		100.72	92.30	8.42	80.63	52.24	28.39		40.28	32.68	7.60	41.48	33.31	8.17	80.53	64.75					3.30	
26.11.2019	24.00		102.32	94.10	8.22	82.01	53.52	28.49		40.39	32.81	7.58	41.59	33.49	8.10	81.93	66.52					3.36	
27.11.2019	24.00		104.47	96.10	8.37	85.12	55.27	29.85		39.33	31.51	7.82	40.53	32.17	8.36	85.05	68.08					3.59	
28.11.2019	24.00		105.09	97.39	7.70	84.47	55.67	28.80		38.43	32.30	7.13	40.63	32.99	7.64	84.40	68.02					3.46	
29.11.2019	24.00		105.30	97.47	7.83	84.09	55.63	28.46		39.80	32.55	7.25	41.00	33.24	7.76	84.02	68.03					3.44	
30.11.2019	24.00		104.89	95.39	9.50	83.87	55.10	28.77		40.25	31.29	8.96	41.45	33.94	9.51	83.80	67.31					3.55	
01.12.2019	24.00		104.03	92.97	11.06	84.33	54.58	29.75		40.25	29.87	10.43	41.55	30.47	11.08	84.27	67.12					3.70	
02.12.2019	24.00		104.25	96.85	7.40	84.34	55.63	28.71		40.28	33.58	6.70	41.48	34.32	7.16	84.26	68.29					3.41	
03.12.2019	24.00		105.15	95.86	9.27	84.30	55.36	28.94		39.57	31.54	8.03	40.78	33.36	7.42	84.23	68.15					3.56	
04.12.2019	24.00		107.87	99.57	8.30	83.28	55.88	27.38		43.26	35.76	7.50	44.63	36.53	8.10	83.18	68.37					3.42	
05.12.2019	24.00		111.23	102.27	8.96	81.87	56.05	25.82		45.84	37.83	8.01	47.28	38.65	8.63	81.80	68.22					3.38	
06.12.2019	24.00		111.94	103.79	8.15	79.38	55.35	24.03		47.75	40.47	7.28	49.14	41.33	7.81	79.33	67.20					3.14	
07.12.2019	24.00		112.24	102.85	9.39	75.68	53.49	22.19		49.90	41.54	8.36	51.16	42.34	8.82	75.60	64.83					3.00	
08.12.2019	24.00		113.40	104.72	8.68	75.45	53.46	21.99		50.20	40.57	9.63	51.40	41.33	10.07	74.20	63.32					3.03	
09.12.2019	24.00		113.40	104.72	8.68	75.45	53.46	21.99		50.38	42.93	7.45	51.66	43.80	7.88	75.41	64.81					2.96	
10.12.2019	24.00		111.95	102.88	9.07	74.99	53.02	21.97		49.95	42.05	7.90	51.16	42.86	8.30	74.95	64.32					2.94	
11.12.2019	24.00		107.31	97.74	9.57	76.01	52.17	23.84		47.29	38.96	8.33	48.49	39.71	8.78	75.95	64.26					3.06	
12.12.2019	24.00		109.52	100.36	9.16	75.30	52.16	23.14		48.60	40.84	7.76	49.80	41.60	8.20	75.25	64.05					3.02	
13.12.2019	24.00		111.51	101.81	9.70	75.31	52.59	22.72		49.70	41.31	8.39	50.92	42.10	8.82	75.27	64.22					3.05	
14.12.2019	24.00		111.58	100.28	11.30	74.80	52.05	22.75		50.16	40.06	10.10	51.38	40.83	10.55	74.75	63.76					3.13	
15.12.2019	24.00		110.85	99.45	11.40	74.64	52.07	22.57		49.84	39.68	10.16	51.04	40.44	10.60	74.59	63.67					3.10	
16.12.2019	24.00		111.03	101.40	9.63	75.15	52.69	22.46		49.62	41.03	8.59	50.83	41.81	9.02	75.09	64.22					3.00	
17.12.2019	24.00		111.39	102.39	9.00	75.34	53.00	22.34		49.66	41.67	7.99	50.88	42.47	8.41	75.30	64.42					2.97	
18.12.2019	24.00		113.02	103.86	9.16	74.44	52.79	21.65		50.95	42.82	8.13	52.19	43.62	8.57	74.40	63.83					2.94	
19.12.2019	24.00		101.72	92.58	9.14	72.59	49.38	23.21		37.34	29.00	8.34	38.23	31.45	6.78	72.35	59.88					2.82	
20.12.2019	24.00		98.00	89.03	8.97	73.52	48.60	24.92		34.14	25.61	8.53	34.97	25.99	8.98	73.39	58.37					2.88	
21.12.2019	24.00		97.99	87.86	10.13	75.29	48.27	26.02		32.96	23.33	9.63	33.84	23.69	10.15	75.22	58.88					3.05	
22.12.2019	24.00		99.26	89.67	9.59	75.33	49.84	23.49		33.61	24.47	9.14	34.51	24.85	9.66	75.26	59.42					3.01	
Итого	720.00		3201.991	2922.761	279.23	78.59	53.10	25.49		43.74	35.33	8.41	44.93	36.13	8.81	78.52	64.85					3.21	
Локальная съёмка на момент снятия данных:			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч												

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,86 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,24 Гкал
 Коэффициент погрешности тепловой энергии Qобщ: 96,01 Гкал
 Объем погрешного теплоносителя Увл изл: 264,16 м.куб.

Фирма "СНТЭК СПб" Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 УТВЕРЖДЕНО
 ОДНЭНДЭСКОМПАНИИ
 ПРАКТИЧЕСКАЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 ЧЕРНОМОХОВА ИХ
 26.12.2019г.