

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за декабрь 2019

Адрес: ООО "ЖЭС № 2 Невского района"
 Бабушкина ул., д. 42, корп. 1, лит. Д ИТП1

Договор: 13661.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:
 Отопление:
 33000
 Радиок: 150/70

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергос"
 Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения:
 Приборы УТЭ поверены до:
 Термомонобр.:
 КТСЛН
 КТСЛН

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Вычислитель: ВКТ-7 № 205767
 Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный трубопровод (Уп)

расходомер:
 ПРЭМ-32-D
 ПРЭМ-32-D

2-х трубная схема

Q_{гвс} =
 Q_{гвс.ср} =
 G_{гвс} =

Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t2-tнв)
 зима: Q_{гвс} = 0,2213
 Q_{гвс.ср} = 0
 G_{гвс} = 0

Q_{теп} = 0
 Q_{теп.ср} = 0
 G_{теп} = 0

лето: Q_{гвс} = M3*(t3-tнв)
 Q_{гвс} = 0
 Q_{гвс.ср} = 0
 G_{гвс} = 0

Q_{гвс} = 0
 Q_{гвс.ср} = 0
 G_{гвс} = 0

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:
 Гот. = 66.39

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019
 Q_{гвс} = 0
 Q_{гвс.ср} = 0
 G_{гвс} = 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2					
23.11.2019	24.00	82.96	82.96	0.00	77.65	43.91	33.74								2.80
24.11.2019	24.00	83.64	83.64	0.00	79.18	44.21	34.97								2.93
25.11.2019	24.00	83.47	83.47	0.00	78.27	43.61	34.66								2.99
26.11.2019	24.00	84.66	84.66	0.00	79.34	43.99	35.35								3.22
27.11.2019	24.00	88.45	88.45	0.00	82.62	46.24	36.38								3.13
28.11.2019	24.00	89.41	89.41	0.00	82.08	46.54	35.94								3.09
29.11.2019	24.00	89.90	89.90	0.00	81.72	46.97	34.75								3.11
30.11.2019	24.00	89.78	89.78	0.00	81.49	47.10	34.39								3.12
01.12.2019	24.00	88.78	88.78	0.00	81.81	46.77	35.04								3.10
02.12.2019	24.00	89.66	89.66	0.00	81.98	47.24	34.74								3.06
03.12.2019	24.00	89.55	89.55	0.00	81.77	47.14	34.63								2.97
04.12.2019	24.00	90.57	90.57	0.00	81.05	47.34	33.71								2.80
05.12.2019	24.00	92.01	92.01	0.00	77.31	46.75	30.56								2.58
06.12.2019	24.00	91.43	91.43	0.00	73.91	45.27	28.64								2.49
07.12.2019	24.00	89.91	89.91	0.00	72.22	44.13	28.09								2.57
08.12.2019	24.00	88.60	88.60	0.00	72.35	45.11	28.24								2.52
09.12.2019	24.00	90.71	90.71	0.00	73.35	45.11	28.24								2.51
10.12.2019	24.00	89.36	89.36	0.00	72.95	44.81	28.14								2.59
11.12.2019	24.00	87.56	87.56	0.00	73.82	44.05	29.77								2.50
12.12.2019	24.00	87.99	87.99	0.00	73.16	43.77	29.39								2.55
13.12.2019	24.00	89.10	89.10	0.00	73.17	44.02	29.15								2.58
14.12.2019	24.00	88.76	88.76	0.00	72.78	43.87	28.91								2.60
15.12.2019	24.00	88.34	88.34	0.00	72.58	43.68	28.90								2.55
16.12.2019	24.00	88.92	88.92	0.00	73.06	44.02	29.04								2.45
17.12.2019	24.00	89.07	89.07	0.00	73.23	44.08	29.15								2.50
18.12.2019	24.00	89.78	89.78	0.00	72.68	44.28	28.40								2.58
19.12.2019	24.00	87.89	87.89	0.00	70.72	42.85	27.87								2.59
20.12.2019	24.00	88.09	88.09	0.00	71.44	43.12	28.32								2.78
21.12.2019	24.00	88.99	88.99	0.00	73.21	44.20	29.01								2.78
22.12.2019	24.00	89.69	89.69	0.00	73.38	44.54	28.84								83.33
Итого	720.00	2657.03	2657.03	0.00	76.39	45.04	31.35								

Показанные счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Общ, ккал Траб, ч

Количество тепловой энергии Общщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упал, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2: 0,86 °C
 Корректировка на температуру холодной воды
 Много к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 83,33 ккал
 Количество потребленной тепловой энергии Общщ: 83,33 ккал
 Объем потребленного теплоносителя Упал изл: м.куб

Филиал "УП" Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 «ЭНЕРГОСНАБ» /
 УП «ЭНЕРГОСНАБ» /
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУТУА
 Представитель теплонаблюдателей филиала
 ОТЧЕТ ПРЧ.ИТ 2019-2019
 ЦЕРТЛОДОКОВА ДХ