

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Бабушкина ул, д. 68
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергост"

Договор: 10962.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Общий
8854

Установленные приборы:

Схема подключения:
Приборы УТЭ поверены до:

Режим (схема):
Преобр. давления:

расдик: 150770

Выявленные приборы: СТП943 № 1786
Подводящий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подводящий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Вп)
Расчетный алгоритм: зим:

Расчетные нагрузки: Кал/час: Q=M1*(h1-hx)+M2*(h2-hx)

Qтеп.гв= Qтеп.гв.ср

Qтеп.ср= Qтеп.ср

Договорные нагрузки (ср. час): Кал/час: Qот= 0,3296

Qтеп.гв= 0

Qтеп.ср= 0,229

Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.: Gот= 98,88

Gтеп.гв= 0

Gтеп.ср= 0,1042

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Дата	Ти	НС	Узел отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Упл.лит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
						°C		°C		кВт/см2		кВт/см2		т		т		°C		°C		Кал	
23.11.2019	24.00		145,14	117,87	27,27	79,78	42,12	37,86	7,80	2,90			149,28	118,88	30,40		0,229				6,63		
24.11.2019	24.00		146,92	118,32	28,60	81,31	42,47	38,84	7,80	2,90			151,26	119,35	31,91		0,1042				6,94		
25.11.2019	24.00		143,99	118,34	25,65	80,24	42,13	38,11	7,80	2,90			148,14	119,35	28,79		0,1042				6,58		
26.11.2019	24.00		138,16	113,22	24,94	81,47	42,61	38,86	7,80	2,90			142,25	114,21	28,04		0,1042				6,45		
27.11.2019	24.00		136,94	111,90	25,04	84,67	44,44	40,23	7,80	2,90			141,29	112,96	28,33		0,1042				6,64		
28.11.2019	24.00		137,87	112,20	25,67	84,07	44,76	39,31	7,80	2,90			142,20	113,29	28,91		0,1042				6,59		
30.11.2019	24.00		170,87	148,30	22,57	83,70	48,51	35,19	7,80	2,90			176,19	149,98	26,21		0,1042				7,13		
01.12.2019	24.00		197,99	174,49	23,50	83,53	50,60	32,93	7,80	2,90			204,13	176,63	27,50		0,1042				7,73		
02.12.2019	24.00		198,16	172,01	26,15	83,96	50,29	33,67	7,80	2,90			204,37	174,09	30,28		0,1042				8,01		
03.12.2019	24.00		196,65	173,48	23,17	84,06	50,80	33,26	7,80	2,90			202,83	175,52	27,21		0,1042				7,74		
04.12.2019	24.00		197,12	173,39	23,73	83,96	50,60	33,36	7,80	2,90			203,29	175,52	27,77		0,1042				7,80		
05.12.2019	24.00		198,76	175,51	23,25	82,99	50,63	32,36	7,80	2,90			204,86	177,67	27,19		0,1042				7,63		
06.12.2019	24.00		199,69	177,93	22,78	81,62	50,93	30,69	7,80	2,90			206,68	180,14	26,54		0,1042				7,35		
07.12.2019	24.00		197,21	176,94	22,75	79,07	50,63	28,44	7,80	2,90			205,29	179,12	26,17		0,1042				6,85		
08.12.2019	24.00		197,21	174,09	23,12	75,46	48,12	27,34	7,80	2,90			202,28	176,03	26,25		0,1042				6,52		
09.12.2019	24.00		197,05	170,80	26,25	73,81	46,64	27,17	7,80	2,90			201,92	176,23	29,33		0,1042				6,75		
10.12.2019	24.00		200,18	174,34	25,84	74,96	47,46	27,50	7,80	2,90			205,27	176,23	29,04		0,1042				6,52		
11.12.2019	24.00		197,12	173,37	23,75	74,57	47,33	27,24	7,80	2,90			202,08	175,23	26,85		0,1042				6,71		
12.12.2019	24.00		192,94	169,70	23,24	75,59	46,52	29,07	7,80	2,90			200,48	171,84	28,64		0,1042				6,80		
13.12.2019	24.00		195,52	170,09	25,43	74,91	46,28	28,63	7,80	2,90			202,86	174,07	28,79		0,1042				6,78		
14.12.2019	24.00		198,24	171,23	27,01	74,92	46,82	28,10	7,80	2,90			200,48	171,84	28,64		0,1042				6,78		
15.12.2019	24.00		197,80	170,03	27,77	74,29	46,52	27,75	7,80	2,90			203,21	173,03	30,18		0,1042				6,71		
16.12.2019	24.00		196,63	170,72	25,51	74,81	46,83	27,98	7,80	2,90			202,74	171,80	30,94		0,1042				6,81		
17.12.2019	24.00		195,63	170,72	25,02	74,99	47,06	27,91	7,80	2,90			200,60	172,52	28,68		0,1042				6,71		
18.12.2019	24.00		198,23	172,05	26,18	74,26	47,09	27,17	7,80	2,90			203,18	173,89	29,29		0,1042				6,66		
19.12.2019	24.00		176,61	151,42	25,19	72,72	45,54	27,18	7,80	2,90			180,65	152,93	27,92		0,1042				5,96		
20.12.2019	24.00		194,76	169,27	25,49	73,13	45,80	27,33	7,80	2,90			199,49	170,97	28,52		0,1042				6,51		
21.12.2019	24.00		195,75	170,36	25,39	74,95	46,88	28,06	7,80	2,90			200,72	172,16	28,56		0,1042				6,70		
22.12.2019	24.00		197,55	171,02	26,53	75,08	47,31	27,77	7,80	2,90			202,58	172,86	29,72		0,1042				6,76		
Среднее	24.00		184,59	159,51	25,08	78,24	47,02	31,23	7,80	2,90			189,65	161,23	28,42		0,1042				6,88		
Итого	720,00		5537,63	4785,25	752,38								5689,44	4836,86	852,58						206,28		
Показаны счетчики на момент снятия данных:			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч												

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоснабителя Узл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения 12:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
Объем потребленного теплоснабителя Vгвс изл:

0 час
0 час
0 час
0,86 °C
0,65 Гкал
Гкал
кВт/см

Ф.И.О. Т.Э.К. Энергетика
Представитель теплоснабжающей организации
ЧЕРНОДОХОВА И.Х.
25.12.2019