

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Бабushкина ул., д. 72, лит. В
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенная энергетика"

Договор: 9971.038.1
Строит. адрес: Строит. адрес:
Телефон: Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЗ:

Общин:
23593

График: 150/70

Установленные приборы: ВК-7 № 207206
Вычислитель: ВК-7 № 207206
Подводящий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подводящий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Уп)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер: PRM-40-B1
PRM-40-B1
PRM-32-C1
PRM-32-C1

Схема подключения: 2-х-трубная схема
Приборы УУТЗ поверены до:

Термопреобр.: КТСП-Н
КТСП-Н
ТСЛ-Н
ТСЛ-Н

Режим (схема): Преобр Давления:

зима: Q=M1*(t1-hxv)-M2*(t2-hxv)
лето: Qгвс=M3*(t3-hxv)

Расчетный алгоритм:
Договорные нагрузки: Гкал/Час: Qот.= 0,327 Овент.= 0 Qгех.= 0 Qгвс.= 0,1868
Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/Час: Qот.= 0,327 Овент.= 0 Qгех.= 0 Qгвс. ср.= 0,0849
Договорные расходы (ср. сут.): Т/сут.: Gот.= 98,1 Gвент.= 0 Gгех.= 0 Gгвс.= 33,96

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Table with columns: Дата, Тип, НС, М1, М2, ДМ, Т1, Т2, dt, P1, P2, M3, M4, ДМ, V3, V4, dv (излив), Уполнит, Т3, Т4, P3, P4, Qобщ. It contains multiple rows of data for each date from 2019-11-23 to 2019-12-22.

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Table with columns: Дата, время, М1, Т, М2, Т, М3, Т, М4, Т, V3, куб.м, V4, куб.м, Уп, Т, Qобщ, Гкал. It shows meter readings for each date from 2019-11-23 to 2019-12-22.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору: 3 час
Период превышения t2: 3 час
Корректировка на температуру холодной воды: 0,86 °C
Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировок): 0,37 Гкал
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 146,62 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 496,22 м.куб.

ОТДЕЛ ОБЪЕКТОВ
ЧЕРНОМОРОДСКАЯ УЛ.
25.12.2019г.