

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабюшкина ул. д. 89, корп. 2, лит. Ф
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9001.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Код УТЭ:

Общий 23596

радиус: 150/70

Установленные приборы: Часовые и стучон. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 205749
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

расходомер: PRЭМ-32-В1
 PRЭМ-32-В1
 PRЭМ-32-В1

PRЭМ-32-В1
 КТСП-05
 КТСП-Н
 ТСП-Н

PRЭМ-32-В1
 КТСП-05
 КТСП-Н
 ТСП-Н

PRЭМ-32-В1
 КТСП-05
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Источники: Q=M1*(t1-t2)-M2*(t2-t3) Qвент=0 Qгвс=M3*(t3-t4)
 Расчетный алгоритм: Qот=0,256 Qотх=0 Qгвс=0,121
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qотх=0 Qгвс=0,121
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот=0,256 Qотх=0 Qгвс=0,121
 Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут.: Qот=76,8 Qотх=0 Qгвс=22

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019
 Счетчик = 0
 Qгвс=0,121
 Qотх=0,055
 Qгвс=22

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	У3	У4	dV (измер.)	Улопит	T3	T4	P3	P4	Общ.			
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал
23.11.2019	24.00	*	126,22	115,49	10,73	79,66	49,80	29,86			11,30	11,30	11,62	11,62	11,62	11,62					79,43	79,43			4,31
24.11.2019	24.00	*	126,85	115,62	11,23	81,19	50,34	30,85			11,85	11,85	12,19	12,19	12,19	12,19					80,83	80,83			4,48
25.11.2019	24.00	*	126,66	115,56	11,10	80,15	49,92	30,23			11,75	11,75	12,07	12,07	12,07	12,07					79,35	79,35			4,39
26.11.2019	24.00	*	127,27	117,23	10,04	81,37	50,73	30,64			10,75	10,75	11,06	11,06	11,06	11,06					80,93	80,93			4,41
27.11.2019	24.00	*	131,43	121,02	10,41	84,57	53,28	31,29			11,07	11,07	11,36	11,36	11,36	11,36					83,85	83,85			4,67
28.11.2019	24.00	*	131,56	121,27	10,29	83,99	53,46	30,53			10,87	10,87	11,21	11,21	11,21	11,21					83,31	83,31			4,57
29.11.2019	24.00	*	130,26	121,30	8,96	83,63	53,56	30,07			9,59	9,59	9,90	9,90	9,90	9,90					82,90	82,90			4,40
30.11.2019	24.00	*	130,61	120,35	10,26	83,37	53,26	30,11			10,95	10,95	11,26	11,26	11,26	11,26					82,60	82,60			4,49
01.12.2019	24.00	*	129,63	118,64	10,99	83,79	52,92	30,87			11,53	11,53	11,88	11,88	11,88	11,88					83,29	83,29			4,59
02.12.2019	24.00	*	130,07	119,64	10,43	83,88	53,28	30,60			10,91	10,91	11,25	11,25	11,25	11,25					83,15	83,15			4,54
03.12.2019	24.00	*	130,17	119,54	10,63	83,78	53,12	30,66			11,08	11,08	11,41	11,41	11,41	11,41					83,22	83,22			4,56
04.12.2019	24.00	*	131,04	121,24	9,80	82,82	53,11	29,71			10,32	10,32	10,63	10,63	10,63	10,63					81,85	81,85			4,42
05.12.2019	24.00	*	132,69	122,92	9,77	81,50	53,16	28,34			10,31	10,31	10,61	10,61	10,61	10,61					80,46	80,46			4,28
06.12.2019	24.00	*	131,51	122,26	9,25	79,07	52,12	26,95			9,78	9,78	10,04	10,04	10,04	10,04					78,47	78,47			4,03
07.12.2019	24.00	*	131,07	120,06	11,01	75,47	50,15	25,32			11,74	11,74	12,04	12,04	12,04	12,04					74,40	74,40			3,88
08.12.2019	24.00	*	130,71	117,96	12,75	73,85	48,63	25,22			13,42	13,42	13,73	13,73	13,73	13,73					73,37	73,37			3,92
09.12.2019	24.00	*	131,56	121,38	10,18	75,01	49,64	25,37			10,92	10,92	11,18	11,18	11,18	11,18					74,52	74,52			3,85
10.12.2019	24.00	*	129,79	119,61	10,18	74,60	49,32	25,28			10,90	10,90	11,15	11,15	11,15	11,15					74,22	74,22			3,79
11.12.2019	24.00	*	127,92	117,15	10,77	75,64	48,76	26,88			11,42	11,42	11,70	11,70	11,70	11,70					75,28	75,28			3,96
12.12.2019	24.00	*	128,04	117,82	10,22	74,94	48,40	26,54			10,90	10,90	11,16	11,16	11,16	11,16					74,60	74,60			3,90
13.12.2019	24.00	*	129,44	119,52	8,92	74,93	48,84	26,09			9,56	9,56	9,80	9,80	9,80	9,80					74,50	74,50			3,79
14.12.2019	24.00	*	129,84	118,69	11,15	74,46	48,66	25,80			11,73	11,73	12,01	12,01	12,01	12,01					73,89	73,89			3,90
15.12.2019	24.00	*	129,86	117,63	12,23	74,29	48,57	25,72			12,80	12,80	13,09	13,09	13,09	13,09					73,67	73,67			3,94
16.12.2019	24.00	*	130,02	119,09	10,93	74,80	48,98	25,82			11,45	11,45	11,69	11,69	11,69	11,69					74,41	74,41			3,90
17.12.2019	24.00	*	129,61	119,29	10,32	74,96	49,24	25,72			10,79	10,79	11,05	11,05	11,05	11,05					74,67	74,67			3,85
18.12.2019	24.00	*	131,13	120,17	10,96	74,24	49,20	25,04			11,34	11,34	11,60	11,60	11,60	11,60					73,80	73,80			3,82
19.12.2019	24.00	*	129,22	117,92	11,28	72,29	47,32	24,97			11,70	11,70	11,97	11,97	11,97	11,97					72,19	72,19			3,76
20.12.2019	24.00	*	128,16	118,34	9,82	73,13	47,86	25,27			10,29	10,29	10,53	10,53	10,53	10,53					73,11	73,11			3,71
21.12.2019	24.00	*	129,85	118,93	10,92	74,94	48,97	25,97			11,31	11,31	11,58	11,58	11,58	11,58					74,51	74,51			3,91
22.12.2019	24.00	*	132,29	119,39	12,90	75,06	49,33	25,73			13,34	13,34	13,68	13,68	13,68	13,68					74,62	74,62			4,04
Среднее	24.00	*	129,78	119,17	10,61	78,18	50,46	27,71			11,19	11,19	11,48	11,48	11,48	11,48					77,65	77,65			4,14
Итого	720,00		3593,48	3575,05	318,43						335,67	335,67	344,45	344,45	344,45	344,45									124,06

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, т М2, т М3, т М4, т У3, куб.м У4, куб.м Уп, т Общ. Гкал Тр.б, ч

Количество тепловой энергии Общ.д, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения Ц: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,86 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,27 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.д: 123,79 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Упл. изл.: 344,45 м.куб

ОТЧЕТ ПРИБОРОВ
 Представитель обслуживающей организации
 2019г