

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Елизавета пр-кт, д. 11
 Обслуживающая организация: Источник: котельная 1 Невская

Договор: 8712.038.1
 Строит. адрес: Термолпроект: 03.12.2021
 Телефон: Телефон: КТСПЛН КТСПЛН

Телефон:

Узел учета: Код УТЭ:

Отопление: 23540

Часовые и суточные архивы в файлах:

Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Схемы подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема): ОИ: СИ-1 КТЗ-1 ФРТ-1;
 Преобр. давления:

График: 147/71

Вычислитель: ВКГ-7 № 207162
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

Q=M1*(h1-hв)+M2*(h2-hв)

Qтех=0 Qср=0

Qср=0 Qср=0

Qср=0

Qср=0

Qср=0

Qср=0

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут:

Qот = 0,2373
 Got = 74,9368

Qвент = 0
 Gвент = 0

Qтех = 0
 Gтех = 0

Qср = 0
 Gср = 0

Qср = 0
 Gср = 0

Qср = 0
 Gср = 0

Qср = 0
 Gср = 0

Qср = 0
 Gср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	ΔM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	ΔM	V3	V4	ΔV	Уплнт	T3	T4	P3	P4	Общц
час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.11.2019	24.00	*	122,23	122,21	0,02	77,98	65,68	12,29														1,51
24.11.2019	24.00	*	102,66	102,82	0,04	78,43	65,88	12,57														1,30
25.11.2019	24.00	*	105,84	105,84	0,00	81,23	68,13	13,10														1,39
26.11.2019	24.00	*	116,65	116,66	-0,01	81,71	68,62	13,09														1,53
27.11.2019	24.00	*	113,31	113,31	0,00	81,37	68,85	12,72														1,45
28.11.2019	24.00	*	114,02	114,02	0,00	81,20	68,76	12,44														1,45
29.11.2019	24.00	*	114,08	114,08	0,00	81,01	68,96	12,05														1,38
30.11.2019	24.00	*	119,04	119,04	0,00	81,45	69,50	11,95														1,43
01.12.2019	24.00	*	115,03	115,03	-0,01	81,28	69,14	12,14														1,40
02.12.2019	24.00	*	116,25	116,25	0,00	80,41	68,67	11,74														1,37
03.12.2019	24.00	*	119,48	118,38	1,10	81,12	70,69	10,43														1,33
04.12.2019	24.00	*	121,48	121,48	0,00	79,62	68,50	11,12														1,36
05.12.2019	24.00	*	122,43	122,43	0,00	76,26	66,12	10,14														1,25
06.12.2019	24.00	*	119,43	119,43	-0,01	72,53	63,25	9,28														1,11
07.12.2019	24.00	*	91,80	91,79	0,01	70,50	61,66	8,84														0,82
08.12.2019	24.00	*	113,14	113,14	0,00	70,75	61,60	9,15														1,04
09.12.2019	24.00	*	111,42	111,42	0,00	70,50	61,46	9,04														1,01
10.12.2019	24.00	*	120,55	120,55	0,00	69,94	60,92	9,02														1,09
11.12.2019	24.00	*	112,19	112,19	0,00	70,84	61,02	9,82														1,11
12.12.2019	24.00	*	114,49	114,49	0,00	71,13	61,03	10,10														1,16
13.12.2019	24.00	*	117,56	117,36	0,20	70,62	60,70	9,92														1,18
14.12.2019	24.00	*	110,26	110,26	0,00	69,37	59,72	9,65														1,07
15.12.2019	24.00	*	99,51	99,49	0,02	70,41	60,63	9,78														0,98
16.12.2019	24.00	*	115,89	115,89	0,00	70,98	61,11	9,87														1,15
17.12.2019	24.00	*	116,73	116,73	0,00	70,63	60,97	9,66														1,13
18.12.2019	24.00	*	115,16	115,16	0,00	68,14	59,02	9,12														1,06
19.12.2019	24.00	*	97,47	97,47	0,00	68,02	58,68	9,34														0,91
20.12.2019	24.00	*	116,18	116,18	0,00	68,91	59,41	9,50														1,11
21.12.2019	24.00	*	116,84	116,84	0,00	70,72	60,92	9,80														1,15
22.12.2019	24.00	*	89,32	89,27	0,05	70,55	60,95	9,60														0,86
Итого	720,00		3380,62	3379,21	1,41	74,59	64,01	10,58														1,20
Показанная счетчиков на момент снятия данных:			M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Общц, Гкал	Т, °С	Т, °С	Т, °С	Т, °С	Т, °С	Т, °С	Т, °С	Т, °С	Т, °С	Т, °С	Т, °С	36,06

Количество тепловой энергии Собщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Уизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Собщ,
 Объем потребленного теплоснабжения Увсв изл.

3,29 °С
 0 час
 0 Гкал
 36,06 Гкал
 М.куб.
 0 Гкал
 Кал
 куб.м

УВЕДОМЛЕНИЕ
 ОТДЕЛ ОБЪЕКТНОГО УЧЕТА
 ОТЧЕТ ПРИНТ 25.12.2019Г
 ЧЕРНОПОДОХОВА Д.Х.
 Представитель теплоснабжающей организации