

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ивановская ул., д. 10, лит. А  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергo"

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ТСРВ-026М № 1401665

Подлежащий трубопровод (М1): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М3): ЗРСВ-440ЛВ-32

Подлежащий ГВС (М4): ЗРСВ-440ЛВ-32

Договор: 9238-038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:  
 Режим (схема): ОЛТ: А32-00;  
 Преобр. давления: СДВ  
 СДВ  
 Влет ТПС  
 Влет ТПС  
 График: 150/70

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ. Гкал	
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2						M3
23.11.2019	24.00		72.40	70.75	1.65	75.74	44.76	30.98	8.30	3.80						2.32
24.11.2019	24.00		72.72	71.05	1.67	77.32	45.19	32.13	8.30	3.80						2.42
25.11.2019	24.00		72.43	70.74	1.69	76.60	44.84	31.76	8.30	3.80						2.38
26.11.2019	24.00		73.20	71.47	1.73	77.48	45.35	32.13	8.30	3.80						2.44
27.11.2019	24.00		75.39	73.63	1.76	80.81	47.49	33.32	8.40	3.80						2.60
28.11.2019	24.00		75.56	73.80	1.76	80.37	47.70	32.67	8.40	3.70						2.56
29.11.2019	24.00		75.44	73.69	1.75	80.06	47.77	32.29	8.40	3.70						2.53
30.11.2019	24.00		75.57	73.82	1.75	79.91	47.82	32.09	8.40	3.80						2.51
01.12.2019	24.00		74.37	72.61	1.76	80.08	47.39	32.69	8.30	3.80						2.52
02.12.2019	24.00		73.97	72.22	1.75	80.16	47.48	32.68	8.30	3.80						2.51
03.12.2019	24.00		73.97	72.22	1.75	79.99	47.42	32.57	8.30	3.80						2.50
04.12.2019	24.00		74.95	73.18	1.77	79.38	47.51	31.87	8.40	3.70						2.48
05.12.2019	24.00		75.90	74.12	1.78	78.22	47.48	30.74	8.40	3.70						2.42
06.12.2019	24.00		75.76	73.98	1.78	75.81	46.71	29.10	8.40	3.70						2.29
07.12.2019	24.00		74.86	73.09	1.77	72.64	45.41	27.23	8.30	3.70						2.12
08.12.2019	24.00		73.96	72.20	1.76	70.78	44.22	26.56	8.30	3.80						2.05
09.12.2019	24.00		75.60	73.80	1.80	71.80	44.94	26.86	8.30	3.70						2.12
10.12.2019	24.00		74.69	72.85	1.84	71.49	44.64	26.85	8.30	3.80						2.09
11.12.2019	24.00		73.30	71.49	1.81	72.23	44.21	28.02	8.30	3.80						2.14
12.12.2019	24.00		73.78	71.97	1.81	71.69	44.00	27.69	8.30	3.80						2.13
13.12.2019	24.00		74.71	72.92	1.79	71.75	44.21	27.54	8.40	3.80						2.14
14.12.2019	24.00		74.44	72.59	1.85	71.39	43.97	27.42	8.30	3.80						2.13
15.12.2019	24.00		74.14	72.32	1.82	71.17	43.84	27.33	8.30	3.80						2.11
16.12.2019	24.00		74.61	72.76	1.85	71.62	44.18	27.44	8.40	3.80						2.13
17.12.2019	24.00		74.77	72.92	1.85	71.76	44.28	27.48	8.30	3.80						2.14
18.12.2019	24.00		75.33	73.54	1.79	71.41	44.45	26.96	8.30	3.70						2.11
19.12.2019	24.00		73.74	71.92	1.82	69.24	43.18	26.06	8.30	3.80						2.00
20.12.2019	24.00		73.94	72.12	1.82	69.99	43.42	26.57	8.30	3.80						2.05
21.12.2019	24.00		74.45	72.65	1.80	71.76	44.23	27.53	8.30	3.80						2.13
22.12.2019	24.00		75.04	73.24	1.80	71.98	44.53	27.45	8.30	3.70						2.14
Среднее	24.00		74.43	72.66	1.78	74.82	45.42	29.40	8.33	3.77						2.27
Итого	720.00		2232.99	2179.66	53.33											68.21

Дата	время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Общ. Гкал	Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ. Гкал	
										Уплит	°C	°C	кгс/см2						кгс/см2

Количество тепловой энергии общ. расчетное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Уквл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,86 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 68,21 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии общ. М.куб  
 Объем потребленного теплоносителя Уквл изл. М.куб

ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (от абонента)  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.12.2019  
 ЧЕРТОНОВА  
 Представитель теплоснабжающей организации