

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул., д. 12, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергто"

Договор: 9219.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 24479

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Выявленные: ВКТ-7 № 207137 расходомер: Gmlp=
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ-32-D 0.2
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-32-D 0.2
 Подающий ГВС (M3) КТСП-Н 30
 Циркуляционный ГВС (M4) КТСП-Н 30
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)-M2*(h2-h3) лето: Qгвс=M3*(h3-h4)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qотг= 0.318 Qвент.= 0 Qгвс= 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qотср= 0.318 Qвент.ср= 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gотс= 95.4 Gвент.= 0 Gгвс= 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DV(излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал		
23.11.2019	24.00		107.47	107.47	0.00	78.24	44.65	33.59															3.61
24.11.2019	24.00		107.99	107.99	0.00	79.78	44.96	34.82															3.76
25.11.2019	24.00		107.57	107.57	0.00	78.89	44.45	34.44															3.71
26.11.2019	24.00		108.70	108.70	0.00	79.94	44.85	35.09															3.82
27.11.2019	24.00		111.78	111.78	0.00	83.25	46.95	36.30															4.06
28.11.2019	24.00		111.99	111.99	0.00	82.70	47.22	35.48															3.97
29.11.2019	24.00		112.00	112.00	0.00	82.33	47.45	34.88															3.91
30.11.2019	24.00		112.42	112.42	0.00	81.97	47.55	34.42															3.87
01.12.2019	24.00		110.70	110.70	0.00	82.36	47.14	35.22															3.90
02.12.2019	24.00		109.72	109.72	0.00	82.67	47.06	35.61															3.91
03.12.2019	24.00		109.67	109.67	0.00	82.55	47.04	35.51															3.90
04.12.2019	24.00		110.87	110.87	0.00	81.71	47.09	34.62															3.84
05.12.2019	24.00		112.26	112.26	0.00	80.45	47.15	33.30															3.74
06.12.2019	24.00		112.28	112.28	0.00	77.85	46.22	31.63															3.26
07.12.2019	24.00		111.17	111.17	0.00	74.38	45.06	29.32															3.26
08.12.2019	24.00		109.95	109.95	0.00	72.68	43.97	28.71															3.27
09.12.2019	24.00		112.26	112.26	0.00	73.77	44.62	29.15															3.22
10.12.2019	24.00		110.91	110.91	0.00	73.41	44.36	29.05															3.32
11.12.2019	24.00		108.88	108.88	0.00	74.35	43.90	30.45															3.30
12.12.2019	24.00		109.63	109.63	0.00	73.65	43.53	30.12															3.25
13.12.2019	24.00		111.04	111.04	0.00	73.64	43.87	29.77															3.31
14.12.2019	24.00		110.56	110.56	0.00	73.26	43.86	29.40															3.25
15.12.2019	24.00		110.11	110.11	0.00	73.06	43.74	29.32															3.23
16.12.2019	24.00		110.79	110.79	0.00	73.55	44.00	29.55															3.27
17.12.2019	24.00		111.05	111.05	0.00	73.68	44.08	29.60															3.29
18.12.2019	24.00		112.06	112.06	0.00	73.14	44.39	28.75															3.22
19.12.2019	24.00		109.63	109.63	0.00	71.12	43.08	28.04															3.07
20.12.2019	24.00		109.98	109.98	0.00	71.88	43.31	28.57															3.14
21.12.2019	24.00		110.78	110.78	0.00	73.70	44.25	29.45															3.26
22.12.2019	24.00		111.55	111.55	0.00	73.86	44.57	29.29															3.27
Среднее	24.00		110.53	110.53	0.00	76.93	45.15	31.78															3.51
Итого	720.00		3315.77	3315.77	0.00																		105.39

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал
 Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Ukвд, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 0.86 °C
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 105.39 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: М.квб.
 Объем потребленного теплоносителя Ukвд изл.

ФИЛИАЛ "ЖКС № 2 Невского района"
 УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.12.2019
 ЧЕРТОВОДОВАЯ
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Представитель теплоснабжающей организации: