

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ивановская ул., д. 18, лит. Б  
 Обслуживающая организация:

Договор: 9217.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЗ:

Отопление:  
 24483

График: 1507/0

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"  
 Часовые и суточные архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208261  
 расходомер: ПРЭМ-32-D  
 Подлежащий ГВС (M3)  
 ПРЭМ-32-D  
 Подлежащий ГВС (M4)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х-трубная схема  
 Приборы УУТЗ поверены до:  
 Смах= 30  
 КТСП-Н  
 КТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qср= 0,3419  
 Оверент = 0  
 Огрех = 0  
 Огрех.гвс.ср = 0  
 Огрех.гвс = 0  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 102,57  
 Gвент = 0  
 Gтех = 0  
 Gгвс.ср = 0  
 Gгвс = 0

лето: Qгвс=M3\*(h3-hвх)  
 Огрех.гвс = 0  
 Огрех.гвс.ср = 0  
 Gгвс.ср = 0  
 Gгвс = 0

Qгвс = 0  
 Огрех.гвс.ср = 0  
 Gгвс.ср = 0  
 Gгвс = 0

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Дата	Ти	НС	M1		M2		DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	Учет ГВС (ТВ-2)		Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
			т	Т	т	Т												°C	°C							°C
23.11.2019	24.00		150.79	150.54	0.25	79.35	50.99	28.36																		4.29
24.11.2019	24.00		151.48	151.23	0.25	80.88	51.42	29.46																		4.48
25.11.2019	24.00		150.77	150.52	0.25	79.89	50.91	28.98																		4.39
26.11.2019	24.00		152.90	152.90	0.00	81.10	51.69	29.41																		4.50
27.11.2019	24.00		157.79	157.79	0.00	84.31	54.11	30.20																		4.77
28.11.2019	24.00		157.80	157.80	0.00	83.71	54.18	29.53																		4.67
29.11.2019	24.00		157.54	157.54	0.00	83.33	54.23	29.10																		4.59
30.11.2019	24.00		156.99	156.47	0.52	83.09	54.18	28.91																		4.57
01.12.2019	24.00		154.94	154.42	0.52	83.51	54.05	29.46																		4.60
02.12.2019	24.00		155.36	155.10	0.26	83.62	54.31	29.31																		4.58
03.12.2019	24.00		155.91	154.87	1.04	83.53	54.10	29.43																		4.65
04.12.2019	24.00		157.66	157.39	0.27	82.59	54.05	28.54																		4.52
05.12.2019	24.00		159.95	159.68	0.27	81.25	54.03	27.22																		4.38
06.12.2019	24.00		159.19	158.92	0.27	78.68	52.88	25.80																		4.12
07.12.2019	24.00		156.51	156.24	0.27	75.11	51.11	24.00																		3.77
08.12.2019	24.00		154.69	153.64	1.05	73.50	49.84	23.66																		3.72
09.12.2019	24.00		158.44	157.37	1.07	74.67	50.70	23.97																		3.86
10.12.2019	24.00		156.27	155.24	1.03	74.23	50.27	23.96																		3.80
11.12.2019	24.00		152.54	152.03	0.51	75.25	49.79	25.46																		3.91
12.12.2019	24.00		153.45	152.65	0.80	74.55	49.46	25.09																		3.89
13.12.2019	24.00		155.61	155.09	0.52	74.53	49.71	24.82																		3.89
14.12.2019	24.00		154.91	154.65	0.26	74.06	49.49	24.57																		3.82
15.12.2019	24.00		154.06	154.06	0.00	73.89	49.43	24.46																		3.77
16.12.2019	24.00		155.18	154.92	0.26	74.39	49.72	24.67																		3.84
17.12.2019	24.00		155.85	155.32	0.53	74.56	49.96	24.60																		3.86
18.12.2019	24.00		156.71	156.71	0.00	73.84	49.98	23.86																		3.74
19.12.2019	24.00		153.46	152.94	0.52	71.98	48.52	23.46																		3.63
20.12.2019	24.00		154.28	153.24	1.04	72.73	48.81	23.92																		3.75
21.12.2019	24.00		155.28	154.50	0.78	74.55	49.84	24.71																		3.88
22.12.2019	24.00		156.74	155.70	1.04	74.67	50.24	24.43																		3.88
Среднее	24.00		155.43	154.98	0.45	77.85	51.40	26.45																		4.14
Итого	720.00		4663.05	4649.47	13.58																					124.12

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Трав, ч

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоснабителя Узлп, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения Ц: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.86 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии ООО, 124.12 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабителя Узлп изл. М.куб.

Юридический адрес: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 ИЛАЗДЕМ ЛЕВЕРОНСИТ УЧЕТА  
 ОДНЭЗ (СЕНВАТАЦИИ) КУ УТЗ  
 Представитель: [Подпись]  
 ЧЕРНОПОДОХОВА Д.Х.