

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул., д. 22, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9215.038-1
 Строит. адрес: 2-х-трубная схема

Телефон: 28165

Узел учета: Код УУТЗ: 28165

Отопление: 28165

Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Qтеп = 0

Qтеп.гв = 0

Qтеп.ср = 0

График: 1507/0

Вычислитель: ТСРВ-026М № 1404485
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)

Расходомер: ЗРСВ-440ЛВ-25
 ЗРСВ-440ЛВ-25

Термопреобр.: Вэлет ТПС
 Вэлет ТПС

Режим (схема): СДВ
 СДВ

ОП: А32-00:

Установка и сточн. аркивы в файлах:

Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Qтеп.гв = 0

Qтеп.ср = 0

Qтеп.ср = 0

Договорные нагрузки (гр.суд), т/сут:
 Договорные расходы (гр.суд), т/сут:

Qот = 0,1605
 Qот.ср = 48,15

Qтеп.гв = 0

Qтеп.ср = 0

Qтеп.ср = 0

Qтеп.ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Общ. Гкал
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излпв)	Уплпвт	T3	T4	P3	P4		
23.11.2019	24.00		59.40	58.28	1.12	79.63	45.29	34.34	6.50	3.70												2.09	
24.11.2019	24.00		59.64	56.08	3.55	81.20	45.48	35.72	6.50	3.70												2.29	
25.11.2019	24.00		59.45	57.32	2.13	80.26	45.21	35.05	6.50	3.70												2.18	
26.11.2019	24.00		60.16	57.08	3.08	81.38	45.88	35.51	6.60	3.70												2.28	
27.11.2019	24.00		61.97	56.79	3.18	84.68	48.21	36.47	6.70	3.60												2.42	
28.11.2019	24.00		62.08	59.56	2.52	84.09	48.42	35.67	6.70	3.60												2.34	
29.11.2019	24.00		61.99	58.62	3.37	83.71	48.50	35.21	6.60	3.60												2.35	
30.11.2019	24.00		61.65	57.41	4.24	83.47	48.54	34.93	6.60	3.60												2.36	
01.12.2019	24.00		60.94	57.50	3.44	83.86	48.35	35.51	6.60	3.60												2.33	
02.12.2019	24.00		61.15	56.65	2.50	84.02	48.60	35.42	6.60	3.60												2.29	
03.12.2019	24.00		61.16	58.11	3.05	83.91	48.41	35.50	6.60	3.70												2.32	
04.12.2019	24.00		61.96	59.31	2.65	83.01	48.38	34.63	6.70	3.60												2.26	
05.12.2019	24.00		62.78	60.21	2.57	81.67	48.52	33.15	6.70	3.60												2.21	
06.12.2019	24.00		62.50	59.81	2.69	79.07	47.77	31.30	6.70	3.60												2.09	
07.12.2019	24.00		61.64	57.96	3.68	75.52	46.21	29.31	6.60	3.60												1.93	
08.12.2019	24.00		60.91	57.12	3.79	73.87	45.03	28.84	6.60	3.70												1.93	
09.12.2019	24.00		62.22	59.77	2.45	74.97	45.86	29.11	6.60	3.60												1.93	
10.12.2019	24.00		61.45	58.13	3.32	74.61	45.53	29.08	6.60	3.60												1.94	
11.12.2019	24.00		60.25	57.66	2.59	75.62	44.93	30.69	6.60	3.70												1.97	
12.12.2019	24.00		60.58	57.73	2.85	74.91	44.62	30.29	6.60	3.70												1.96	
13.12.2019	24.00		61.37	58.77	2.60	74.84	44.77	30.07	6.60	3.70												1.96	
14.12.2019	24.00		61.09	58.09	3.00	74.45	44.51	29.94	6.60	3.60												1.96	
15.12.2019	24.00		60.85	57.57	3.28	74.25	44.48	29.77	6.50	3.60												1.96	
16.12.2019	24.00		61.22	58.46	2.76	74.76	44.80	29.96	6.60	3.70												1.96	
17.12.2019	24.00		61.34	58.57	2.77	74.90	45.07	29.83	6.60	3.60												1.96	
18.12.2019	24.00		61.85	58.79	3.06	74.30	45.18	29.12	6.60	3.60												1.94	
19.12.2019	24.00		60.64	57.56	3.08	72.27	43.70	28.57	6.50	3.70												1.87	
20.12.2019	24.00		60.79	58.08	2.71	73.08	44.18	28.90	6.60	3.70												1.88	
21.12.2019	24.00		61.17	57.83	3.34	74.91	45.23	29.68	6.60	3.70												1.97	
22.12.2019	24.00		61.63	58.33	3.30	75.05	45.68	29.37	6.60	3.60												1.96	
Среднее	24.00		61.19	58.24	2.96	78.21	46.18	32.03	6.60	3.65												2.10	
Итого	720.00		1835.83	1747.16	88.67																	62.96	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
Дата, время									

Количество тепловой энергии Общц. рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Излп., рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды

0 час
 0 час
 час
 0 Гкал

0,86 °С
 0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц.
 Объем потребленного теплоносителя Увс излп.

62,96 Гкал
 М.куб.

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц.
 Объем потребленного теплоносителя Увс излп.

62,96 Гкал
 М.куб.

Филиал «ИЗЛП»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО УЧЕТА
 ОДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ

Представитель теплоносителя организации 197
 ЧЕРНОПОДОВА Л.Х.