

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул, д. 24, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергосервис"

Договор: 9214.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление:
 24484

График: 150/70

Установленные приборы: Выхислитель: ВКТ-7 № 208787
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Политочный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hxв)+M2*(t2-hxв)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер: PRЭМ-40-D
 PRЭМ-40-D

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: Gmax= 45
 KТС/ГН KТС/ГН

Термопреобр.: Преобр.давления:

Режим (схема): Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,3283
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 0,3283
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот.= 98,49

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Отех.= 0
 Стех.= 0

Отех.гв.= 0
 Стех.гв.= 0

Qгвс.= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Gгвс.= 0

Qгвс.= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Gгвс.= 0

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ Гкал | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------|---------|-----------------|----------|----------|-----------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|--|--------------|--------|
| | | | M1 T | M2 T | dm T | T1 °C | T2 °C | dt °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 T | M4 T | dm T | V3 M3 | V4 M3 | dv (излв) M3 | Улодпит M3 | T3 °C | T4 °C | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | | | |
| 23.11.2019 | 24.00 | | 137.39 | 137.39 | 0.00 | 79.15 | 48.55 | 30.60 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.21 |
| 24.11.2019 | 24.00 | | 137.77 | 137.77 | 0.00 | 80.69 | 49.04 | 31.65 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.36 |
| 25.11.2019 | 24.00 | | 136.89 | 136.89 | 0.00 | 79.73 | 48.51 | 31.22 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.27 |
| 26.11.2019 | 24.00 | | 139.35 | 139.35 | 0.00 | 80.89 | 49.30 | 31.59 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.40 |
| 27.11.2019 | 24.00 | | 144.36 | 144.36 | 0.00 | 84.14 | 51.87 | 32.27 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.67 |
| 28.11.2019 | 24.00 | | 144.07 | 144.07 | 0.00 | 83.56 | 52.06 | 31.50 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.54 |
| 29.11.2019 | 24.00 | | 144.41 | 144.41 | 0.00 | 83.18 | 52.13 | 31.05 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.49 |
| 30.11.2019 | 24.00 | | 143.62 | 143.62 | 0.00 | 82.93 | 52.04 | 30.89 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.44 |
| 01.12.2019 | 24.00 | | 140.95 | 140.95 | 0.00 | 83.32 | 51.60 | 31.72 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.48 |
| 02.12.2019 | 24.00 | | 141.47 | 141.47 | 0.00 | 83.46 | 51.78 | 31.68 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.49 |
| 03.12.2019 | 24.00 | | 141.79 | 141.79 | 0.00 | 83.36 | 51.58 | 31.78 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.51 |
| 04.12.2019 | 24.00 | | 143.88 | 143.88 | 0.00 | 82.46 | 51.66 | 30.80 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.44 |
| 05.12.2019 | 24.00 | | 145.47 | 145.47 | 0.00 | 81.15 | 51.78 | 29.37 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.28 |
| 06.12.2019 | 24.00 | | 144.08 | 144.08 | 0.00 | 78.58 | 50.58 | 28.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.04 |
| 07.12.2019 | 24.00 | | 141.14 | 141.14 | 0.00 | 75.05 | 48.85 | 26.20 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.70 |
| 08.12.2019 | 24.00 | | 138.61 | 138.61 | 0.00 | 73.40 | 47.51 | 25.89 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.58 |
| 09.12.2019 | 24.00 | | 142.94 | 142.94 | 0.00 | 74.57 | 48.48 | 26.09 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.73 |
| 10.12.2019 | 24.00 | | 141.68 | 141.68 | 0.00 | 74.15 | 48.03 | 26.12 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.70 |
| 11.12.2019 | 24.00 | | 137.37 | 137.37 | 0.00 | 75.13 | 47.47 | 27.66 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.80 |
| 12.12.2019 | 24.00 | | 138.02 | 138.02 | 0.00 | 74.43 | 47.07 | 27.36 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.78 |
| 13.12.2019 | 24.00 | | 140.37 | 140.37 | 0.00 | 74.42 | 47.44 | 26.98 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.73 |
| 14.12.2019 | 24.00 | | 140.11 | 140.11 | 0.00 | 73.98 | 47.37 | 26.61 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.73 |
| 15.12.2019 | 24.00 | | 139.43 | 139.43 | 0.00 | 73.81 | 47.35 | 26.46 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.69 |
| 16.12.2019 | 24.00 | | 140.50 | 140.50 | 0.00 | 74.31 | 47.67 | 26.64 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.75 |
| 17.12.2019 | 24.00 | | 140.66 | 140.66 | 0.00 | 74.46 | 47.91 | 26.55 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.74 |
| 18.12.2019 | 24.00 | | 142.00 | 142.00 | 0.00 | 73.81 | 47.97 | 25.84 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.67 |
| 19.12.2019 | 24.00 | | 138.45 | 138.45 | 0.00 | 71.88 | 46.29 | 25.59 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.54 |
| 20.12.2019 | 24.00 | | 138.49 | 138.49 | 0.00 | 72.63 | 46.75 | 25.88 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.59 |
| 21.12.2019 | 24.00 | | 139.69 | 139.69 | 0.00 | 74.46 | 47.78 | 26.68 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.73 |
| 22.12.2019 | 24.00 | | 141.20 | 141.20 | 0.00 | 74.59 | 48.23 | 26.36 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.73 |
| Среднее | 24.00 | | 140.87 | 140.87 | 0.00 | 77.72 | 49.16 | 28.57 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.03 |
| Итого | 720.00 | | 4226.16 | 4226.16 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120.88 |

| Дата, время | Показания счетчиков на момент снятия данных: | | | | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб. н Г.У.Н. |
|-------------|--|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------------------|
| | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | | | | | |
| | | | | | | | | | Филиал «Энергосбыт» |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час 0 Гкал
 Объем теплоснабжения Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час 0 Гкал
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 0,86 °C
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 120,88 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, М.куб.
 Объем потребленного теплоснабителя Угвс изл.

УТВЕРЖДЕНЫ: ЕННОВСКОЙ ЭНЕРГИИ (УЧАСТКА)
 ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.12.2019г
 Представитель обслуживающей организации