

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ивановская ул. д. 25, лит. А**
 Обслуживающая организация:

Договор: **9190.038-1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 24485

Источник: **котельная 2 Невская**

Схема подключения:

2-х-трубная схема

График: **149/70**

Установленные приборы: **Часовые и сточн. архивы в файлах:**

Приборы УТЭ поверены до:

Режим (схема):

Вычислитель: **ВКТ-7 № 206896**

расходомер:

Gm1=

Gmх=

Термопреобр.:

Преобр. давления:

Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)

ПРЭМ-40-D
 ПРЭМ-40-D

0,3
 0,3

45
 45

КТСП-Н
 КТСП-Н

Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм:

зима: $Q=M1 \cdot (h1-hx) - M2 \cdot (h2-hx)$

лето: $Qгвс=M3 \cdot (h3-hx)$

Дополнительные нагрузки, Гкал/час:

Qот.=

0,391

Qгвс.=

0

Qгвс.ср.=

0

Qгвс.ср.=

0

Дополнительные нагрузки (ср. час), Гкал/час:

Qот.=

118,785

Qгвс.=

0

Qгвс.ср.=

0

Qгвс.ср.=

0

Дополнительные расходы (гр.сут.), Гт/сут:

Qот.=

118,785

Qгвс.=

0

Qгвс.ср.=

0

Qгвс.ср.=

0

Qгвс.м.=

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|------|-------|-------|-------|----|----|----|----|-----------------|----|----|------------|-------|----|----|----|--------|-----|
| | | | M1 | M2 | DM | T1 | T2 | dt | P1 | P2 | M3 | M4 | DM | V3 | V4 | DU (излив) | Уплит | T3 | T4 | P3 | P4 | Общ |
| 23.11.2019 | 24.00 | | 149.96 | 149.96 | 0.00 | 78.07 | 43.17 | 34.90 | | | | | | | | | | | | | 5.24 | |
| 24.11.2019 | 24.00 | | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 80.60 | 43.77 | 36.83 | | | | | | | | | | | | | 5.51 | |
| 25.11.2019 | 24.00 | | 149.53 | 149.53 | 0.00 | 81.77 | 44.11 | 37.66 | | | | | | | | | | | | | 5.63 | |
| 26.11.2019 | 24.00 | | 149.62 | 149.62 | 0.00 | 82.01 | 44.27 | 37.74 | | | | | | | | | | | | | 5.65 | |
| 27.11.2019 | 24.00 | | 151.04 | 151.04 | 0.00 | 82.11 | 44.78 | 37.33 | | | | | | | | | | | | | 5.64 | |
| 28.11.2019 | 24.00 | | 151.63 | 151.63 | 0.00 | 82.09 | 45.23 | 36.66 | | | | | | | | | | | | | 5.59 | |
| 29.11.2019 | 24.00 | | 152.13 | 152.13 | 0.00 | 81.86 | 45.44 | 36.42 | | | | | | | | | | | | | 5.54 | |
| 30.11.2019 | 24.00 | | 151.67 | 151.67 | 0.00 | 82.20 | 45.52 | 36.68 | | | | | | | | | | | | | 5.57 | |
| 01.12.2019 | 24.00 | | 150.25 | 150.25 | 0.00 | 82.04 | 45.17 | 36.87 | | | | | | | | | | | | | 5.54 | |
| 02.12.2019 | 24.00 | | 150.39 | 150.39 | 0.00 | 82.12 | 45.36 | 36.76 | | | | | | | | | | | | | 5.53 | |
| 03.12.2019 | 24.00 | | 150.48 | 150.48 | 0.00 | 82.06 | 45.28 | 36.78 | | | | | | | | | | | | | 5.54 | |
| 04.12.2019 | 24.00 | | 152.64 | 152.64 | 0.00 | 80.77 | 45.32 | 35.45 | | | | | | | | | | | | | 5.42 | |
| 05.12.2019 | 24.00 | | 152.91 | 152.91 | 0.00 | 77.72 | 44.79 | 32.93 | | | | | | | | | | | | | 5.04 | |
| 06.12.2019 | 24.00 | | 151.14 | 151.14 | 0.00 | 74.86 | 43.88 | 30.97 | | | | | | | | | | | | | 4.66 | |
| 07.12.2019 | 24.00 | | 150.83 | 150.83 | 0.00 | 72.26 | 42.97 | 29.28 | | | | | | | | | | | | | 4.41 | |
| 08.12.2019 | 24.00 | | 149.27 | 149.27 | 0.00 | 71.19 | 42.16 | 29.03 | | | | | | | | | | | | | 4.33 | |
| 09.12.2019 | 24.00 | | 152.16 | 152.16 | 0.00 | 71.55 | 42.58 | 28.97 | | | | | | | | | | | | | 4.41 | |
| 10.12.2019 | 24.00 | | 152.05 | 152.05 | 0.00 | 71.45 | 42.49 | 28.96 | | | | | | | | | | | | | 4.42 | |
| 11.12.2019 | 24.00 | | 148.38 | 148.38 | 0.00 | 71.14 | 41.36 | 29.78 | | | | | | | | | | | | | 4.41 | |
| 12.12.2019 | 24.00 | | 150.03 | 150.03 | 0.00 | 71.21 | 41.31 | 29.80 | | | | | | | | | | | | | 4.49 | |
| 13.12.2019 | 24.00 | | 152.38 | 152.38 | 0.00 | 71.67 | 41.90 | 29.77 | | | | | | | | | | | | | 4.54 | |
| 14.12.2019 | 24.00 | | 151.89 | 151.89 | 0.00 | 71.40 | 41.85 | 29.55 | | | | | | | | | | | | | 4.49 | |
| 15.12.2019 | 24.00 | | 151.27 | 151.27 | 0.00 | 71.38 | 41.76 | 29.62 | | | | | | | | | | | | | 4.48 | |
| 16.12.2019 | 24.00 | | 151.42 | 151.42 | 0.00 | 71.37 | 41.83 | 29.54 | | | | | | | | | | | | | 4.47 | |
| 17.12.2019 | 24.00 | | 151.97 | 151.97 | 0.00 | 71.61 | 42.14 | 29.47 | | | | | | | | | | | | | 4.48 | |
| 18.12.2019 | 24.00 | | 151.95 | 151.95 | 0.00 | 69.99 | 41.87 | 28.12 | | | | | | | | | | | | | 4.27 | |
| 19.12.2019 | 24.00 | | 150.91 | 150.91 | 0.00 | 67.98 | 40.34 | 27.64 | | | | | | | | | | | | | 4.17 | |
| 20.12.2019 | 24.00 | | 151.33 | 151.33 | 0.00 | 69.55 | 40.95 | 28.40 | | | | | | | | | | | | | 4.30 | |
| 21.12.2019 | 24.00 | | 151.78 | 151.78 | 0.00 | 71.44 | 41.94 | 29.50 | | | | | | | | | | | | | 4.48 | |
| 22.12.2019 | 24.00 | | 152.48 | 152.48 | 0.00 | 71.47 | 42.29 | 29.18 | | | | | | | | | | | | | 4.45 | |
| Среднее | 24.00 | | 151.10 | 151.10 | 0.00 | 75.56 | 43.19 | 32.36 | | | | | | | | | | | | | 4.89 | |
| Итого | 720.00 | | 4532.99 | 4532.99 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 146.72 | |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Уп, т | Общ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: **0 час**
 Объем теплоснабителя Узлп, рассчитанный по среднему: **0 час**
 Период расчета по договору: **час**
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды: **2,82 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: **146,72 Гкал**
 Объем потребленного теплоснабителя Узлп изл: **М.куб.**

Филиал "ЭНЕРГ ОБСМТ"
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ / КУ УТЭ

ОТЧЕТ ПРИВАТНОЙ организации
 Представитель теплоснабляющей организации: **Д.Х.**