

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невское района"  
 Адрес: Ивановская ул., д. 26, лит. А  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9213.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ:

Отопление 24487

Источник: Часовые и суточные архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема): Преобр. давлений:

График: 1507/0

Выпущенные приборы: ВКТ-7 № 205566

Гипн= 0.3

Приборы УУТЭ поверены до: Tmax= 45

Термопреобр.: КТСЛ-Н

Преобр. давлений:

Подлежащий трубопровод (М2)

расходомер: ПРЭМ-40-D

0.3

45

КТСЛ-Н

Подлежащий трубопровод (М3)

расходомер: ПРЭМ-40-D

0.3

45

КТСЛ-Н

Циркуляционный ГВС (М4)

расходомер: ПРЭМ-40-D

0.3

45

КТСЛ-Н

Подписочный трубопровод (Уп)

расходомер: ПРЭМ-40-D

0.3

45

КТСЛ-Н

Расчетный алгоритм: Q=M1\*(h1-h2)+M2\*(h2-h3)

Qот= 0.3849

Qтеп= 0

Qгвс=M3\*(h3-h4)

Qгвс= 0

Qгвс= 0

Qгвс= 0

Qгвс= 0

Qгвс= 0

Qгвс= 0

Qгвс= 0

Договорные нагрузки (гр.сут.), т/сут:

Qот= 0.3849

Qтеп= 0

Qгвс=M3\*(h3-h4)

Qгвс= 0

Qгвс= 0

Qгвс= 0

Qгвс= 0

Qгвс= 0

Qгвс= 0

Qгвс= 0

Договорные нагрузки (гр.сут.), т/сут:

Qот= 0.3849

Qтеп= 0

Qгвс=M3\*(h3-h4)

Qгвс= 0

Qгвс= 0

Qгвс= 0

Qгвс= 0

Qгвс= 0

Qгвс= 0

Qгвс= 0

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)	Уплотит	T3	T4	P3	P4		
23.11.2019	24.00		98.61	98.61	0.00	79.93	42.63	37.30															3.68
24.11.2019	24.00		98.95	98.95	0.00	81.50	43.01	38.49															3.81
25.11.2019	24.00		98.63	98.63	0.00	80.52	42.52	38.00															3.75
26.11.2019	24.00		99.80	99.80	0.00	81.66	43.10	38.56															3.85
27.11.2019	24.00		102.85	102.85	0.00	84.89	45.06	39.83															4.10
28.11.2019	24.00		103.00	103.00	0.00	84.28	45.08	39.20															4.04
29.11.2019	24.00		102.75	102.75	0.00	83.76	45.10	38.66															3.95
30.11.2019	24.00		102.14	102.14	0.00	83.69	45.08	38.61															3.95
01.12.2019	24.00		100.98	100.98	0.00	84.15	44.95	39.20															3.96
02.12.2019	24.00		101.29	101.29	0.00	84.27	45.22	39.05															3.96
03.12.2019	24.00		101.31	101.31	0.00	84.17	45.16	39.01															3.95
04.12.2019	24.00		102.65	102.65	0.00	83.23	45.26	37.97															3.90
05.12.2019	24.00		103.92	103.92	0.00	81.89	45.33	36.56															3.80
06.12.2019	24.00		103.33	103.33	0.00	79.27	44.53	34.74															3.59
07.12.2019	24.00		101.95	101.95	0.00	75.69	43.17	32.52															3.32
08.12.2019	24.00		100.71	100.71	0.00	74.05	42.11	31.94															3.22
09.12.2019	24.00		102.73	102.73	0.00	75.19	42.94	32.25															3.31
10.12.2019	24.00		101.40	101.40	0.00	74.78	42.73	32.05															3.25
11.12.2019	24.00		99.55	99.55	0.00	75.82	42.10	33.72															3.36
12.12.2019	24.00		100.12	100.12	0.00	75.10	41.72	33.38															3.36
13.12.2019	24.00		101.34	101.34	0.00	75.07	41.96	33.11															3.36
14.12.2019	24.00		100.94	100.94	0.00	74.62	41.78	32.84															3.30
15.12.2019	24.00		100.50	100.50	0.00	74.44	41.63	32.81															3.30
16.12.2019	24.00		100.89	100.89	0.00	74.94	41.97	32.97															3.32
17.12.2019	24.00		101.22	101.22	0.00	75.12	42.22	32.90															3.33
18.12.2019	24.00		102.00	102.00	0.00	74.43	42.37	32.06															3.27
19.12.2019	24.00		100.28	100.28	0.00	72.53	41.02	31.51															3.16
20.12.2019	24.00		100.60	100.60	0.00	73.25	41.36	31.89															3.21
21.12.2019	24.00		101.28	101.28	0.00	75.09	42.17	32.92															3.34
22.12.2019	24.00		102.00	102.00	0.00	75.21	42.55	32.66															3.33
Среднее	24.00		101.26	101.26	0.00	78.42	43.19	35.22															3.57
Итого	720.00		3037.72	3037.72	0.00																		107.04

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vп, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, М.кВт  
 Объем потребленного теплоносителя Vпс изл, М.кВт

0 час  
 0 час  
 0 Гкал  
 0 Гкал  
 0 Гкал  
 0 Гкал

Генеральный директор ООО "ЖКС № 2 Невское района"  
 И.И.И.И.

Отчет принят и за подписью представителя организации  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 И.И.И.И.