

Отчет о теплопотреблении по приборам УТЭ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул. д. 29, лит. А

Договор: 9189.038.1
 Строчит адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 24488

Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Схема подключения: 2-х трубная схема

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и орочн. архивы в файлах:
 Вычислитель: БКГ-7 № 207263
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-Д
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-Д
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Мп)
 Расчетный алгоритм:

Приборы УТЭ поверены до: Смак= 30
 Термопреобр.: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н 30

Режим (схема): Преобр давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,395 Qвент = 0 Qтеп.гв = 0 Qгв.ср = 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 120 Qвент = 0 Qтеп.гв.ср = 0 Qгв.ср = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), Тб/сут.: Gот = 120 Gвент = 0 Gтеп.гв = 0 Gгв.ср = 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Общ							
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	R1	R2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (налив)						Улодпит	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.11.2019	24.00		129.87	129.87	0.00	77.04	38.99	38.05																				4.94
24.11.2019	24.00		129.28	129.28	0.00	79.50	39.23	40.27																				5.20
25.11.2019	24.00		129.23	129.23	0.00	80.66	39.55	41.11																				5.32
26.11.2019	24.00		129.71	129.71	0.00	80.89	39.82	41.07																				5.33
27.11.2019	24.00		131.13	131.13	0.00	80.99	40.49	40.50																				5.31
28.11.2019	24.00		131.76	131.76	0.00	80.98	41.08	39.90																				5.26
29.11.2019	24.00		132.61	132.61	0.00	80.77	41.38	39.39																				5.23
30.11.2019	24.00		132.65	132.65	0.00	81.12	41.52	39.60																				5.26
01.12.2019	24.00		131.20	131.20	0.00	80.95	40.83	40.12																				5.27
02.12.2019	24.00		132.24	132.24	0.00	81.03	41.04	39.99																				5.29
03.12.2019	24.00		132.32	132.32	0.00	80.98	41.06	39.92																				5.28
04.12.2019	24.00		134.58	134.58	0.00	79.76	41.29	38.47																				5.18
05.12.2019	24.00		134.87	134.87	0.00	76.79	40.78	36.01																				4.86
06.12.2019	24.00		132.97	132.97	0.00	73.99	39.80	34.19																				4.55
07.12.2019	24.00		132.55	132.55	0.00	71.42	39.28	32.14																				4.26
08.12.2019	24.00		130.91	130.91	0.00	70.36	38.44	31.92																				4.18
09.12.2019	24.00		134.08	134.08	0.00	70.71	38.88	31.82																				4.26
10.12.2019	24.00		134.12	134.12	0.00	70.64	39.02	31.62																				4.24
11.12.2019	24.00		129.32	129.32	0.00	70.34	37.64	32.70																				4.23
12.12.2019	24.00		131.49	131.49	0.00	70.39	37.70	32.69																				4.30
13.12.2019	24.00		134.06	134.06	0.00	70.83	38.42	32.41																				4.34
14.12.2019	24.00		133.63	133.63	0.00	70.55	38.48	32.07																				4.28
15.12.2019	24.00		132.84	132.84	0.00	70.53	38.49	32.04																				4.26
16.12.2019	24.00		132.99	132.99	0.00	70.52	38.49	32.03																				4.26
17.12.2019	24.00		133.75	133.75	0.00	70.76	38.64	32.12																				4.29
18.12.2019	24.00		133.78	133.78	0.00	69.21	38.48	30.73																				4.11
19.12.2019	24.00		137.96	137.96	0.00	67.19	37.51	29.68																				4.08
20.12.2019	24.00		138.77	138.77	0.00	68.46	38.13	30.33																				4.21
21.12.2019	24.00		138.37	138.37	0.00	70.57	39.15	31.42																				4.35
22.12.2019	24.00		138.76	138.76	0.00	70.60	39.45	31.15																				4.32
Среднее	24.00		133.04	133.04	0.00	74.62	39.44	35.18																				4.67
Итого	720.00		3991.20	3991.20	0.00																							140.25

Показания счетчиков на момент снятия данных	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Треб, ч
Дата, время									

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ, 140,25 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл, м.куб.
 2,82 °C
 0 час
 0 Гкал

ФИЛИАЛ "УТЭ" ЧЕРНОХОХОВА / Д У
 Оперативный учет тепловой энергии (от абонента)
 ОЛЕНА КОРДАВИЦА
 КУУТЭ
 2019/12