

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Ивановская ул., д. 36

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208796

Вычислитель: подающий трубопровод (М1)

Обратный трубопровод (М2)

Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:

Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Договор: 9210.038.1

Строит. адрес:

Телефон:

Схема подключения:

Приборы УУТЗ поверены до:

Термопреобр.:

КТСП-Н

КТСП-Н

КТСП-Н

КТСП-Н

КТСП-Н

КТСП-Н

КТСП-Н

Телефон:

Узел учета:

Код УУТЗ:

Отопление

24456

график:

149/70

зима:	Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)	лето:	Qгвс=M3*(h3-hвх)
Qот.= 0,355	Qвент.= 0	Qгвс.= 0	Qгвс.ср.= 0
Qот.= 107,848	Qвент.= 0	Qгвс.= 0	Qгвс.ср.= 0
Qот.= 107,848	Qвент.= 0	Qгвс.= 0	Qгвс.ср.= 0

Дата		Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)											
Тп	НС	М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	М3	М4	ΔМ	М3	М4	ΔМ	Т3	Т4	Р3	Р4	Общ
час		°C	°C	°C	°C	°C	°C	кВт/ч	кВт/ч	°C	°C	°C	кВт/ч	кВт/ч	°C	кВт/ч	кВт/ч	кВт/ч	°C	°C	кВт/ч	кВт/ч	Гкал
23.11.2019	24,00	112,74	112,74	0,00	78,81	46,03	32,78																3,70
24.11.2019	24,00	112,42	112,42	0,00	81,38	46,73	34,65																3,90
25.11.2019	24,00	112,20	112,20	0,00	82,58	47,07	35,51																3,99
26.11.2019	24,00	111,90	111,90	0,00	82,84	47,09	35,75																4,00
27.11.2019	24,00	112,61	112,61	0,00	82,93	47,50	35,43																3,99
28.11.2019	24,00	112,83	112,83	0,00	82,90	47,93	34,97																3,95
29.11.2019	24,00	113,18	113,18	0,00	82,67	48,03	34,64																3,92
30.11.2019	24,00	113,09	113,09	0,00	82,99	48,38	34,61																3,92
01.12.2019	24,00	112,21	112,21	0,00	82,83	47,83	35,00																3,93
02.12.2019	24,00	112,23	112,23	0,00	82,92	47,93	34,99																3,93
03.12.2019	24,00	112,39	112,39	0,00	82,83	47,84	34,99																3,96
04.12.2019	24,00	113,69	113,69	0,00	81,51	47,54	33,97																3,86
05.12.2019	24,00	113,72	113,72	0,00	78,41	46,68	31,73																3,61
06.12.2019	24,00	112,91	112,91	0,00	75,48	45,54	29,94																3,38
07.12.2019	24,00	112,82	112,82	0,00	72,85	44,65	28,20																3,18
08.12.2019	24,00	112,45	112,45	0,00	71,78	43,89	27,89																3,14
09.12.2019	24,00	114,02	114,02	0,00	72,15	44,19	27,96																3,19
10.12.2019	24,00	114,08	114,08	0,00	72,04	44,18	27,86																3,18
11.12.2019	24,00	112,71	112,71	0,00	71,70	43,41	28,29																3,19
12.12.2019	24,00	113,27	113,27	0,00	71,80	43,29	28,51																3,23
13.12.2019	24,00	114,17	114,17	0,00	72,29	43,74	28,55																3,26
14.12.2019	24,00	113,92	113,92	0,00	72,01	43,77	28,24																3,22
15.12.2019	24,00	113,49	113,49	0,00	71,98	43,80	28,18																3,20
16.12.2019	24,00	113,60	113,60	0,00	71,98	43,88	28,10																3,20
17.12.2019	24,00	113,76	113,76	0,00	72,23	44,00	28,23																3,22
18.12.2019	24,00	113,73	113,73	0,00	70,57	43,56	27,01																3,07
19.12.2019	24,00	113,67	113,67	0,00	68,57	42,02	26,55																3,02
20.12.2019	24,00	113,91	113,91	0,00	69,98	42,73	27,25																3,10
21.12.2019	24,00	113,97	113,97	0,00	72,10	43,89	28,21																3,22
22.12.2019	24,00	114,47	114,47	0,00	72,12	44,23	27,89																3,45
Среднее	24,00	113,21	113,21	0,00	76,24	45,38	30,86																104,83
Итого	720,00	3396,16	3396,16	0,00																			
Показаны счетчиков на момент снятия данных:																							
Дата, время		М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	В3, куб.м	В4, куб.м	Вп, т	Общ, Гкал	Треб. ч													

Показания счетчиков на момент снятия данных:		Дата, время		М1, т		М2, т		М3, т		М4, т		У3, куб.м		У4, куб.м		Уп, т		Общ, Гкал		Траб, ч	
Дата, время		М1, т		М2, т		М3, т		М4, т		У3, куб.м		У4, куб.м		Уп, т		Общ, Гкал		Траб, ч			

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: 0 час

Корректировка на температуру холодной воды: 2.82 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 104.83 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Упл. изл.: м.куб.

ОТЧЕТ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОЭНЕРГИИ

Исполнитель: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Подписан: 2019 г.

Подпись: 2019 г.