Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2019

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207230
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207230-н(с)-1219.txt
Режим (схема):

| | | | |
|---|---|---|---|
| расходомер: ПРЭМ 32 п | Gmin= | Gmax= | |
| расходомер: ПРЭМ 32 п | Gmin= | Gmax= | |
| расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hx)-M2*(h2-hx) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, С | T2, С | dT, С | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, С | T4, С | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 23.11.19 | 24,00 | - | 96,41 | 96,41 | 0,00 | 79,69 | 44,93 | 34,76 | 7,00 | 5,00 | 3,36 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,36 |
| 24.11.19 | 24,00 | - | 96,75 | 96,75 | 0,00 | 81,24 | 45,25 | 35,99 | 7,00 | 5,00 | 3,49 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,49 |
| 25.11.19 | 24,00 | - | 96,19 | 96,19 | 0,00 | 80,28 | 44,85 | 35,43 | 7,00 | 5,00 | 3,41 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,41 |
| 26.11.19 | 24,00 | - | 97,37 | 97,37 | 0,00 | 81,43 | 45,43 | 36,00 | 7,00 | 5,00 | 3,51 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,51 |
| 27.11.19 | 24,00 | - | 100,56 | 100,56 | 0,00 | 84,68 | 47,62 | 37,06 | 7,00 | 5,00 | 3,73 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,73 |
| 28.11.19 | 24,00 | - | 100,72 | 100,72 | 0,00 | 84,09 | 47,83 | 36,26 | 7,00 | 5,00 | 3,66 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,66 |
| 29.11.19 | 24,00 | - | 100,49 | 100,49 | 0,00 | 83,71 | 47,95 | 35,76 | 7,00 | 5,00 | 3,60 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,60 |
| 30.11.19 | 24,00 | - | 100,01 | 100,01 | 0,00 | 83,47 | 47,85 | 35,61 | 7,00 | 5,00 | 3,56 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,56 |
| 01.12.19 | 24,00 | - | 98,90 | 98,90 | 0,00 | 83,86 | 47,56 | 35,30 | 7,00 | 5,00 | 3,60 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,60 |
| 02.12.19 | 24,00 | - | 99,31 | 99,31 | 0,00 | 83,98 | 47,98 | 36,00 | 7,00 | 5,00 | 3,58 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,58 |
| 03.12.19 | 24,00 | - | 99,32 | 99,32 | 0,00 | 83,78 | 47,90 | 35,88 | 7,00 | 5,00 | 3,57 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,57 |
| 04.12.19 | 24,00 | - | 100,60 | 100,60 | 0,00 | 82,94 | 48,04 | 34,90 | 7,00 | 5,00 | 3,52 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,52 |
| 05.12.19 | 24,00 | - | 101,89 | 101,89 | 0,00 | 81,62 | 48,15 | 33,47 | 7,00 | 5,00 | 3,41 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,41 |
| 06.12.19 | 24,00 | - | 101,39 | 101,39 | 0,00 | 79,04 | 47,22 | 31,82 | 7,00 | 5,00 | 3,23 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,23 |
| 07.12.19 | 24,00 | - | 99,74 | 99,74 | 0,00 | 75,49 | 45,89 | 29,60 | 7,00 | 5,00 | 2,96 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,96 |
| 08.12.19 | 24,00 | - | 98,41 | 98,41 | 0,00 | 73,85 | 44,68 | 29,17 | 7,00 | 5,00 | 2,87 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,87 |
| 09.12.19 | 24,00 | - | 100,76 | 100,76 | 0,00 | 75,01 | 45,59 | 29,42 | 7,00 | 5,00 | 2,96 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,96 |
| 10.12.19 | 24,00 | - | 99,29 | 99,29 | 0,00 | 74,60 | 45,08 | 29,52 | 7,00 | 5,00 | 2,93 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,93 |
| 11.12.19 | 24,00 | - | 97,34 | 97,34 | 0,00 | 75,62 | 44,38 | 31,24 | 7,00 | 5,00 | 3,04 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,04 |
| 12.12.19 | 24,00 | - | 97,90 | 97,90 | 0,00 | 74,91 | 44,01 | 30,90 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,03 |
| 13.12.19 | 24,00 | - | 99,27 | 99,27 | 0,00 | 74,88 | 44,45 | 30,43 | 7,00 | 5,00 | 3,02 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,02 |
| 14.12.19 | 24,00 | - | 98,78 | 98,78 | 0,00 | 74,44 | 44,30 | 30,14 | 7,00 | 5,00 | 2,98 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,98 |
| 15.12.19 | 24,00 | - | 98,34 | 98,34 | 0,00 | 74,27 | 44,31 | 29,96 | 7,00 | 5,00 | 2,95 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,95 |
| 16.12.19 | 24,00 | - | 99,01 | 99,01 | 0,00 | 74,77 | 44,75 | 30,02 | 7,00 | 5,00 | 2,97 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,97 |
| 17.12.19 | 23,00 | - | 95,19 | 95,19 | 0,00 | 74,90 | 44,84 | 30,06 | 7,00 | 5,00 | 2,86 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,86 |
| 18.12.19 | 24,00 | - | 100,11 | 100,11 | 0,00 | 74,25 | 45,04 | 29,21 | 7,00 | 5,00 | 2,92 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,92 |
| 19.12.19 | 24,00 | - | 98,10 | 98,10 | 0,00 | 72,33 | 43,64 | 28,69 | 7,00 | 5,00 | 2,82 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,82 |
| 20.12.19 | 24,00 | - | 98,38 | 98,38 | 0,00 | 73,10 | 43,94 | 29,16 | 7,00 | 5,00 | 2,87 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,87 |
| 21.12.19 | 24,00 | - | 99,14 | 99,14 | 0,00 | 74,92 | 44,79 | 30,13 | 7,00 | 5,00 | 2,99 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,99 |
| 22.12.19 | 24,00 | - | 100,02 | 100,02 | 0,00 | 75,04 | 45,19 | 29,85 | 7,00 | 5,00 | 2,99 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,99 |
| Среднее | 23,97 | - | 98,99 | 98,99 | - | 78,21 | 45,78 | 32,42 | 7,00 | 5,00 | 3,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,21 |
| Итого | 719,00 | | 2969,69 | 2969,69 | 0,00 | | | | | | 96,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,37 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Треб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.11.19 18:00 | 43846,77 | 43874,41 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 1344,41 | - | - |
| | 23.12.19 00:00 | 46741,66 | 46767,52 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 1440,16 | - | - |

Период расчета по среднему: сутки;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 96,37 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 12 2019 г
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л.Х.