

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2019

Адрес: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Ивановская ул. д. 7, лит. А ИТП2
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**
 Договор: **9072.038-1**
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Узел учета: **28648**
 Отопление

Установленные приборы: **ВКТ-7 № 202208** Часовые и суточ. архивы в файлах
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 202208** расходомер: **Гм1=**
 Подключающий ГВС (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подключающий ГВС (М3)
 Подключающий ГВС (М4)
 Подключающий ГВС (М4)
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх) лето: Qгвс=M3*(t3-hвх)**
 Договорные нагрузки (Гкал/час): **Qот = 0,8869** Овент. = **0** Огех. = **0** Qгвс.ср. = **0**
 Договорные нагрузки (ср.сут.): **Гот = 286,07** Свент. = **0** Ггех. = **0** Qгвс.ср. = **0**
 Договорные расходы (ср.сут.): **Тсут. = 286,07** Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019
 Схема подключения: **2-х трубная схема**
 Приборы УУТЭ поверены до: **Термопреобр.:** Режим (схема):
 Гм1= **Гм1=** Гм2= **Гм2=** Преобр. давления: **Преобр. давления:**
 График: **150/70**

| Дата | Тип | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|----|----|----|----|-----------------|------------|---------|----|----|---------|---------|------|-------|
| | | | M1 | M2 | DM | T1 | T2 | DT | P1 | P2 | M3 | M4 | DM | V3 | V4 | dv (излив) | Улодпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Общ | |
| | час | | Т | Т | Т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Т | Т | Т | Т | Т | М3 | М3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | |
| 23.11.2019 | 24.00 | | 66,56 | 64,56 | 2,00 | 79,45 | 41,19 | 38,26 | | | | | | | | | | | | | | | 2,63 |
| 24.11.2019 | 24.00 | | 67,04 | 64,67 | 2,37 | 80,98 | 41,43 | 39,55 | | | | | | | | | | | | | | | 2,75 |
| 25.11.2019 | 24.00 | | 66,71 | 64,11 | 2,60 | 79,98 | 40,63 | 39,35 | | | | | | | | | | | | | | | 2,73 |
| 26.11.2019 | 24.00 | | 67,37 | 64,92 | 2,45 | 81,15 | 40,98 | 40,17 | | | | | | | | | | | | | | | 2,80 |
| 27.11.2019 | 24.00 | | 69,59 | 67,10 | 2,49 | 84,39 | 42,99 | 41,40 | | | | | | | | | | | | | | | 2,93 |
| 28.11.2019 | 24.00 | | 69,75 | 67,23 | 2,52 | 83,81 | 43,45 | 40,36 | | | | | | | | | | | | | | | 2,93 |
| 29.11.2019 | 24.00 | | 69,55 | 67,16 | 2,39 | 83,44 | 43,70 | 39,74 | | | | | | | | | | | | | | | 2,87 |
| 30.11.2019 | 24.00 | | 68,73 | 67,38 | 1,35 | 83,17 | 43,38 | 39,79 | | | | | | | | | | | | | | | 2,80 |
| 01.12.2019 | 24.00 | | 67,72 | 66,86 | 0,86 | 83,57 | 42,94 | 40,63 | | | | | | | | | | | | | | | 2,79 |
| 02.12.2019 | 24.00 | | 68,47 | 66,72 | 1,75 | 83,67 | 43,21 | 40,46 | | | | | | | | | | | | | | | 2,85 |
| 03.12.2019 | 24.00 | | 68,53 | 66,67 | 1,86 | 83,46 | 42,87 | 40,59 | | | | | | | | | | | | | | | 2,86 |
| 04.12.2019 | 24.00 | | 69,84 | 67,26 | 2,58 | 82,63 | 42,99 | 39,64 | | | | | | | | | | | | | | | 2,88 |
| 05.12.2019 | 24.00 | | 70,74 | 67,94 | 2,80 | 81,31 | 43,13 | 38,18 | | | | | | | | | | | | | | | 2,82 |
| 06.12.2019 | 24.00 | | 70,18 | 67,73 | 2,45 | 78,74 | 42,69 | 36,05 | | | | | | | | | | | | | | | 2,64 |
| 07.12.2019 | 24.00 | | 68,53 | 66,93 | 1,60 | 75,21 | 41,62 | 33,59 | | | | | | | | | | | | | | | 2,37 |
| 08.12.2019 | 24.00 | | 67,71 | 65,90 | 1,81 | 73,57 | 40,35 | 33,22 | | | | | | | | | | | | | | | 2,32 |
| 09.12.2019 | 24.00 | | 69,56 | 67,45 | 2,11 | 74,75 | 41,30 | 33,45 | | | | | | | | | | | | | | | 2,41 |
| 10.12.2019 | 24.00 | | 68,85 | 66,11 | 2,74 | 74,32 | 40,91 | 33,41 | | | | | | | | | | | | | | | 2,41 |
| 11.12.2019 | 1,00 | | 2,80 | 2,69 | 0,11 | 75,69 | 40,07 | 35,62 | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 12.12.2019 | 3,00 | | 8,35 | 8,13 | 0,22 | 73,25 | 39,27 | 33,98 | | | | | | | | | | | | | | | 0,29 |
| 13.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.12.2019 | 24.00 | | 66,49 | 65,76 | 2,73 | 74,16 | 40,09 | 34,07 | | | | | | | | | | | | | | | 2,44 |
| 15.12.2019 | 24.00 | | 68,18 | 65,46 | 2,70 | 73,99 | 39,99 | 34,00 | | | | | | | | | | | | | | | 2,43 |
| 16.12.2019 | 2,00 | | 5,59 | 5,59 | 0,00 | 73,74 | 40,21 | 33,53 | | | | | | | | | | | | | | | 0,18 |
| 17.12.2019 | 24.00 | | 68,87 | 66,16 | 2,71 | 74,65 | 40,55 | 34,10 | | | | | | | | | | | | | | | 2,46 |
| 18.12.2019 | 1,00 | | 2,80 | 2,69 | 0,11 | 71,63 | 39,80 | 31,83 | | | | | | | | | | | | | | | 0,09 |
| 19.12.2019 | 2,00 | | 5,54 | 5,43 | 0,11 | 70,12 | 38,03 | 32,09 | | | | | | | | | | | | | | | 0,18 |
| 20.12.2019 | 24.00 | | 68,15 | 65,48 | 2,67 | 72,83 | 39,62 | 33,21 | | | | | | | | | | | | | | | 2,37 |
| 21.12.2019 | 2,00 | | 5,57 | 5,57 | 0,00 | 74,35 | 40,36 | 33,99 | | | | | | | | | | | | | | | 0,19 |
| 22.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднее | 19,25 | | 68,56 | 66,33 | 2,23 | 77,93 | 41,35 | 36,58 | | | | | | | | | | | | | | | 2,65 |
| Итого | 539,00 | | 1539,77 | 1489,68 | 50,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59,58 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: **М1, Т** **М2, Т** **М3, Т** **М4, Т** **V3, куб.м** **V4, куб.м** **Vп, Т** **Общ, Гкал** **Траб, ч**
 Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: **181 час** **20,07 Гкал**
 Объем теплоснабителя Узл, рассчитанный по среднему: **181 час** **181 час**
 Период расчета по договору: **час**
 Период превышения Ц: **час**
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,86 °С**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **79,65 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Общ: **79,65 Гкал**
 Объем потребленного теплоснабителя Узл изл: **м. куб.**

Финанс. отдел
 Руководитель: **С. П. Б.**
 Ответственный за предоставление энергии (от абонента)
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 Представитель: **И. П. С.**
 25.12.2019г.