

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Договор: 13660.038.1 Телефон: Узел учета: Отопление
 Адрес: Ивановская ул, д. 81/77, лит. В ИТП2 Строит. адрес: Код УТЭ: 32987
 Обслуживающая организация: Телефон: 2-х трубная схема График: 150/70
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" Схема подключения:

Установленные приборы: ВКГ-7 № 208193 Часовые и суточ. архивы в файлах: Приборы УТЭ поверены до: Режим (схема):
 Выислитель: расходомер: ПрЭМ-40-D Гмалх= 45 Терморегобр.: Преобр. давления:
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ-40-D КТСП-Н
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-40-D КТСП-Н
 Подающий ГВС (M3) КТСП-Н
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх) лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,359 Qвент.= 0 Qгвс.= 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qотх.= 0 Qгвс.ср.= 0
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот.= 107,7 Gвент.= 0 Gгвс.м.= 0

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|------|-------|-------|-------|---------|---------|----|----|-----------------|----|----|------------|--------|----|---------|---------|------|-------|
| | | | M1 | M2 | dm | T1 | T2 | dt | P1 | P2 | M3 | M4 | dm | V3 | V4 | dv (изнал) | Уплнит | T3 | T4 | P3 | P4 | Общ |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кВт/см2 | кВт/см2 | т | т | т | т | т | т | °C | °C | кВт/см2 | кВт/см2 | Гкал | |
| 23.11.2019 | 24.00 | | 75.14 | 79.14 | 0.00 | 78.24 | 40.93 | 37.31 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 2.95 |
| 24.11.2019 | 24.00 | | 80.70 | 80.70 | 0.00 | 79.78 | 41.50 | 38.28 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 3.09 |
| 25.11.2019 | 24.00 | | 80.67 | 80.67 | 0.00 | 78.86 | 41.00 | 37.86 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 3.05 |
| 26.11.2019 | 24.00 | | 81.54 | 81.54 | 0.00 | 79.92 | 41.39 | 38.53 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 3.14 |
| 27.11.2019 | 24.00 | | 84.17 | 83.63 | 0.54 | 83.22 | 43.34 | 39.88 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 3.38 |
| 28.11.2019 | 24.00 | | 84.24 | 84.24 | 0.00 | 82.65 | 43.53 | 39.12 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 3.30 |
| 29.11.2019 | 24.00 | | 84.02 | 84.02 | 0.00 | 82.29 | 43.66 | 38.63 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 3.25 |
| 30.11.2019 | 24.00 | | 83.75 | 83.75 | 0.00 | 82.02 | 43.73 | 38.29 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 3.21 |
| 01.12.2019 | 24.00 | | 81.73 | 81.73 | 0.00 | 82.38 | 43.24 | 39.14 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 3.20 |
| 02.12.2019 | 24.00 | | 81.10 | 80.48 | 0.62 | 82.58 | 43.25 | 39.33 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 3.22 |
| 03.12.2019 | 24.00 | | 80.98 | 80.98 | 0.00 | 82.44 | 43.02 | 39.42 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 3.20 |
| 04.12.2019 | 24.00 | | 82.10 | 82.10 | 0.00 | 81.60 | 43.21 | 38.39 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 3.16 |
| 05.12.2019 | 24.00 | | 83.03 | 83.03 | 0.00 | 80.35 | 43.51 | 36.84 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 3.06 |
| 06.12.2019 | 24.00 | | 82.79 | 82.79 | 0.00 | 77.79 | 42.94 | 34.85 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 2.89 |
| 07.12.2019 | 24.00 | | 81.63 | 81.63 | 0.00 | 74.33 | 41.83 | 32.50 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 2.66 |
| 08.12.2019 | 24.00 | | 80.61 | 80.61 | 0.00 | 72.65 | 40.63 | 32.02 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 2.58 |
| 09.12.2019 | 24.00 | | 82.36 | 82.11 | 0.25 | 73.76 | 41.40 | 32.36 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 2.68 |
| 10.12.2019 | 24.00 | | 81.20 | 81.20 | 0.00 | 73.38 | 41.08 | 32.30 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 2.70 |
| 11.12.2019 | 24.00 | | 79.68 | 79.68 | 0.00 | 74.32 | 40.51 | 33.81 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 2.62 |
| 12.12.2019 | 24.00 | | 80.16 | 80.16 | 0.00 | 73.63 | 40.16 | 33.47 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 2.68 |
| 13.12.2019 | 24.00 | | 81.12 | 81.12 | 0.00 | 73.62 | 40.34 | 33.28 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 2.70 |
| 14.12.2019 | 24.00 | | 80.79 | 80.79 | 0.00 | 73.23 | 40.26 | 32.97 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 2.66 |
| 15.12.2019 | 24.00 | | 80.53 | 80.53 | 0.00 | 73.03 | 40.05 | 32.98 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 2.66 |
| 16.12.2019 | 24.00 | | 80.87 | 80.87 | 0.00 | 73.53 | 40.35 | 33.18 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 2.68 |
| 17.12.2019 | 24.00 | | 81.08 | 81.08 | 0.00 | 73.66 | 40.58 | 33.08 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 2.68 |
| 18.12.2019 | 24.00 | | 81.65 | 81.65 | 0.00 | 73.10 | 40.87 | 32.23 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 2.63 |
| 19.12.2019 | 24.00 | | 79.70 | 79.70 | 0.00 | 71.10 | 39.59 | 31.51 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 2.51 |
| 20.12.2019 | 24.00 | | 79.76 | 79.76 | 0.00 | 71.86 | 39.75 | 32.11 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 2.56 |
| 21.12.2019 | 24.00 | | 80.27 | 80.27 | 0.00 | 73.67 | 40.54 | 33.13 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 2.66 |
| 22.12.2019 | 24.00 | | 81.09 | 81.09 | 0.00 | 73.82 | 40.86 | 32.96 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 2.67 |
| Среднее | 24.00 | | 81.42 | 81.37 | 0.05 | 76.89 | 41.57 | 35.33 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | 2.88 |
| Итого | 720.00 | | 2442.46 | 2441.05 | 1.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | 86.43 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Общ. Гкал | Траб. ч |
|--|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|
| Дата, время | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,86 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 86,43 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: М.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА
 ОТДЕЛ УЧЕТА
 25.12.2019г.