

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2019

Адрес: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Караваяевская ул., д. 25, корп. 3, лит. А ИТП1
 Ослуживающая организация:

Договор: 6641.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
 24443

График: 95/70

Источник: ТЭЦ-22 Караваяевская (ИТП: Караваяевская д.31к.2)
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Вычислитель: ВКТ-7 № 207286

расходомер:

SpIn=

Приборы УУТЭ поверены до:

Термопреобр.:

Преобр. давления:

Подводящий ГВС (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vn)

зима: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)

лето: Qлс=М3*(t3-tнв)

Расчетный алгоритм:

Qот = 0,219

Qвент = 0

Qтех = 0

Qлс.гв = 0

Qлс.ср = 0

Qлс.м = 0

Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час:

Сот = 210,24

Qтех.ср = 0

Qлс.ср = 0

Qлс.м = 0

Договорные расходы (ср сут.): т/сут:

Qтех.гв = 0

Qлс.ср = 0

Qлс.м = 0

Qлс.ср = 0

Qлс.м = 0

Qлс.м = 0

Qлс.м = 0

Qлс.м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Учет отопления (ТВ-1)

Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти	НС	M1		M2		DM		T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (кш/лв)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ	
			т	Т	т	Т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	м3	м3	м3	°C	°C	кг/см2	кг/см2		Гкал
23.11.2019	24.00	*	67.78	67.78	0.00	54.30	0.00	54.30	46.19	8.11															0.55	
24.11.2019	24.00		160.24	160.24	0.00	54.93	0.00	54.93	46.65	8.28															1.33	
25.11.2019	24.00		160.68	160.68	0.00	56.75	0.00	56.75	47.94	8.81															1.42	
26.11.2019	24.00		160.59	160.59	0.00	58.12	0.00	58.12	48.99	9.13															1.47	
27.11.2019	24.00		160.51	160.51	0.00	58.29	0.00	58.29	49.23	9.06															1.46	
28.11.2019	24.00		161.97	161.97	0.00	58.17	0.00	58.17	49.35	8.82															1.43	
29.11.2019	24.00		161.30	161.30	0.00	58.00	0.00	58.00	49.32	8.68															1.41	
30.11.2019	24.00		160.78	160.78	0.00	57.88	0.00	57.88	49.26	8.62															1.39	
01.12.2019	24.00		160.63	160.63	0.00	58.10	0.00	58.10	49.31	8.79															1.42	
02.12.2019	24.00		160.55	160.55	0.00	57.85	0.00	57.85	49.14	8.71															1.40	
03.12.2019	24.00		160.78	160.78	0.00	58.07	0.00	58.07	49.24	8.83															1.42	
04.12.2019	24.00		160.84	160.84	0.00	56.92	0.00	56.92	48.48	8.44															1.36	
05.12.2019	24.00		160.70	160.70	0.00	55.08	0.00	55.08	47.29	7.79															1.26	
06.12.2019	24.00		160.63	160.63	0.00	53.32	0.00	53.32	45.98	7.34															1.18	
07.12.2019	24.00		160.68	160.68	0.00	51.83	0.00	51.83	44.87	6.96															1.10	
08.12.2019	24.00		160.72	160.72	0.00	51.18	0.00	51.18	44.34	6.84															1.12	
09.12.2019	24.00		160.73	160.73	0.00	51.09	0.00	51.09	44.28	6.81															1.10	
10.12.2019	24.00		160.64	160.64	0.00	50.87	0.00	50.87	44.09	6.78															1.09	
11.12.2019	24.00		160.75	160.75	0.00	51.16	0.00	51.16	44.12	7.04															1.14	
12.12.2019	20.00		125.66	125.66	0.00	50.81	0.00	50.81	43.86	6.95															0.87	
13.12.2019	24.00		161.32	161.32	0.00	51.20	0.00	51.20	44.47	6.73															1.09	
14.12.2019	24.00		165.11	161.34	3.77	50.89	0.00	50.89	44.04	6.85															1.30	
15.12.2019	24.00		159.33	153.22	6.11	50.99	0.00	50.99	44.24	6.75															1.35	
16.12.2019	24.00		161.22	161.22	0.00	51.11	0.00	51.11	44.25	6.86															1.12	
18.12.2019	24.00		159.80	159.80	0.00	50.94	0.00	50.94	44.08	6.86															1.10	
19.12.2019	24.00		161.21	161.21	0.00	50.23	0.00	50.23	43.49	6.74															1.09	
20.12.2019	24.00		161.08	161.08	0.00	50.23	0.00	50.23	43.44	6.79															1.10	
21.12.2019	24.00		161.10	161.10	0.00	50.22	0.00	50.22	43.49	6.73															1.08	
22.12.2019	24.00		161.02	161.02	0.00	49.51	0.00	49.51	42.99	6.52															1.05	
Итого	23.86		157.40	157.06	0.34	53.73		53.73	46.08	7.64															35.20	
Итого	692.00		4538.35	4528.47	9.88																					

Показанная счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Общ, Гкал
23.11.2019 12:00	160.78	160.78	0.00	54.30				0.55
22.12.2019 12:00	161.02	161.02	0.00	49.51				1.05
Итого	4538.35	4528.47	9.88					35.20

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Узлн, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц.
 Объем потребленного теплоснабителя Узлн ил.

28 час
 28 час
 1,43 Гкал
 куб.м

0 Гкал

4,7 °C
 36,63 Гкал
 м.куб.

ОТВЕТ ПРИНЯТ 25.12.2019г
 Представитель абонента
 К С П 5
 Ответственный за учет тепловой энергии (абонента)
 Уполномоченный представитель организации
 Ф.И.О. абонента
 Ф.И.О. представителя