Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Кибальчича ул, д. 12, корп. 1**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9099.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **9856**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):

Вычислитель:	**СПТ943 № 6075**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)		ЭРСВ-440Л-40	0,217	54,34	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,335** Qвент.= **0** Qтех.= Qтех.гв= Qгвс.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= **0,07**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **100,5** Gвент.= **0** Gтех.= Gтех.гв= Gгвс.= **28** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2019	24,00	*	105,59	84,20	21,39	78,02	48,86	29,16			20,76		20,76	21,34		21,34		78,54				4,13
24.11.2019	24,00	*	108,04	83,89	24,15	79,55	49,34	30,21			23,54		23,54	24,22		24,22		79,83				4,46
25.11.2019	24,00	*	104,66	84,16	20,50	78,69	49,07	29,62			19,85		19,85	20,40		20,40		78,59				4,11
26.11.2019	24,00	*	105,93	85,10	20,83	79,66	49,88	29,78			20,01		20,01	20,59		20,59		79,94				4,20
27.11.2019	24,00	*	109,14	88,29	20,85	83,03	52,48	30,55			20,08		20,08	20,70		20,70		83,14				4,44
28.11.2019	24,00	*	108,84	88,68	20,16	82,52	52,80	29,72			18,95		18,95	19,53		19,53		82,62				4,31
29.11.2019	24,00	*	106,72	87,47	19,25	82,19	52,60	29,59			18,08		18,08	18,63		18,63		82,29				4,18
30.11.2019	24,00	*	106,16	86,33	19,83	81,93	52,24	29,69			18,81		18,81	19,38		19,38		81,95				4,20
01.12.2019	24,00	*	108,17	84,66	23,51	82,24	51,47	30,77			22,69		22,69	23,39		23,39		82,45				4,55
02.12.2019	24,00	*	104,90	85,81	19,09	82,45	51,82	30,63			18,15		18,15	18,70		18,70		82,51				4,21
03.12.2019	24,00	*	106,90	85,76	21,14	82,27	51,71	30,56			20,30		20,30	20,92		20,92		82,40				4,37
04.12.2019	24,00	*	108,29	86,70	21,59	81,52	51,75	29,77			20,67		20,67	21,28		21,28		81,40				4,35
05.12.2019	24,00	*	107,24	88,06	19,18	80,24	51,62	28,62			18,25		18,25	18,78		18,78		80,10				4,07
06.12.2019	24,00	*	108,00	87,33	20,67	77,74	50,32	27,42			19,63		19,63	20,17		20,17		78,02				4,01
07.12.2019	24,00	*	107,13	85,71	21,42	74,30	48,67	25,63			20,29		20,29	20,80		20,80		74,04				3,79
08.12.2019	24,00	*	107,59	83,86	23,73	72,51	47,21	25,30			22,72		22,72	23,27		23,27		72,67				3,85
09.12.2019	24,00	*	88,19	76,54	11,65	72,77	46,88	25,89			25,20		25,20	25,69		25,69		63,43				2,83
10.12.2019	24,00	*	111,18	89,16	22,02	73,21	48,76	24,45			20,90		20,90	21,41		21,41		73,55				3,80
11.12.2019	24,00	*	109,13	87,00	22,13	74,04	48,47	25,57			20,92		20,92	21,45		21,45		74,23				3,87
12.12.2019	24,00	*	110,98	87,28	23,70	73,48	48,17	25,31			22,58		22,58	23,14		23,14		73,83				3,96
13.12.2019	24,00	*	109,67	88,95	20,72	73,46	48,73	24,73			19,41		19,41	19,89		19,89		73,74				3,73
14.12.2019	24,00	*	111,27	88,12	23,15	73,11	48,74	24,37			21,94		21,94	22,48		22,48		73,24				3,85
15.12.2019	24,00	*	110,38	87,27	23,11	72,87	48,49	24,38			22,54		22,54	23,09		23,09		72,88				3,82
16.12.2019	24,00	*	109,18	88,36	20,82	73,37	48,75	24,62			20,13		20,13	20,63		20,63		73,60				3,71
17.12.2019	24,00	*	108,84	88,41	20,43	73,49	48,69	24,80			19,79		19,79	20,28		20,28		73,85				3,70
18.12.2019	24,00	*	111,55	88,88	22,67	73,08	48,98	24,10			22,19		22,19	22,74		22,74		73,29				3,81
19.12.2019	24,00	*	106,91	87,20	19,71	70,88	47,17	23,71			19,36		19,36	19,81		19,81		71,23				3,47
20.12.2019	24,00	*	106,51	87,95	18,56	71,64	47,57	24,07			18,29		18,29	18,72		18,72		72,09				3,45
21.12.2019	24,00	*	109,00	88,30	20,70	73,46	48,81	24,65			20,46		20,46	20,97		20,97		73,69				3,70
22.12.2019	24,00	*	111,20	88,37	22,83	73,65	49,19	24,46			22,57		22,57	23,13		23,13		73,86				3,85
Среднее	24,00		107,58	86,59	20,98	76,71	49,64	27,07			20,64		20,64	21,18		21,18		76,57				3,96
Итого	**720,00**		**3227,29**	**2597,80**	**629,49**						**619,06**		**619,06**	**635,53**		**635,53**						**118,78**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,86** °C **0,54** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **118,24** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **635,53** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление технического учета Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 12 2019 Чертоусова Л.А.

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____