

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Матюшенко пер, д. 10, лит. А
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9036.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23559

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 207135
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до:
 Смах= 45
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)+M2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,2871
 Договорные нагрузки (гр.сут.), Гкал/сут.: Qот гр = 87,2203

Счетчик: Qвент = 0
 Qтеп = 0
 Qгвс = M3*(h3-hвх)
 Qтеп гр = 0
 Qгвс ср = 0,1708
 Qгвс ср = 0,0574
 Qгвс ср = 22,96
 Qгвс ср = 22,96

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ						
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (кв.м)		Уплит	T3	T4	P3	P4	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.11.2019	24.00	*	120,27	105,08	15,19	78,56	50,42	28,14			13,42	13,81	13,81	13,80	13,80			78,33	78,33			4,16	
24.11.2019	24.00	*	119,92	104,70	15,22	81,14	51,55	29,59			13,40	13,80	13,80	13,09	13,09			81,10	81,10			4,34	
25.11.2019	24.00	*	118,46	103,99	14,47	82,33	51,92	30,41			12,71	13,09	13,09	13,61	13,61			81,90	81,90			4,36	
26.11.2019	24.00	*	118,45	103,54	14,91	82,63	52,14	30,49			13,24	13,24	13,61	13,61	13,61			82,24	82,24			4,39	
27.11.2019	24.00	*	118,31	104,47	13,84	82,71	52,78	29,93			12,21	12,21	12,56	12,56	12,56			82,25	82,25			4,28	
28.11.2019	24.00	*	118,86	104,82	14,04	82,69	53,04	29,85			12,43	12,43	12,79	12,79	12,79			82,23	82,23			4,27	
29.11.2019	24.00	*	118,55	105,04	15,01	82,46	52,85	29,83			13,34	13,34	13,77	13,77	13,77			82,03	82,03			4,36	
30.11.2019	24.00	*	120,21	103,75	16,46	82,61	52,75	29,86			12,10	12,10	12,44	12,44	12,44			82,29	82,29			4,27	
01.12.2019	24.00	*	116,87	103,83	13,04	82,72	53,03	29,69			14,80	14,80	15,25	15,25	15,25			82,10	82,10			4,46	
02.12.2019	24.00	*	118,93	104,02	14,91	82,64	52,89	29,75			11,44	11,77	11,77	11,77	11,77			82,29	82,29			4,17	
03.12.2019	24.00	*	120,48	105,47	15,01	81,29	52,61	28,68			13,37	13,37	13,66	13,66	13,66			82,19	82,19			4,25	
04.12.2019	24.00	*	120,48	104,85	15,63	82,64	52,89	29,75			12,84	12,84	13,19	13,19	13,19			82,32	82,32			4,25	
05.12.2019	24.00	*	118,75	104,85	13,90	82,64	52,89	29,75			12,84	12,84	13,19	13,19	13,19			82,32	82,32			4,25	
06.12.2019	24.00	*	120,89	104,65	16,24	82,67	52,89	29,75			12,35	12,35	12,66	12,66	12,66			82,32	82,32			4,25	
07.12.2019	24.00	*	121,71	103,93	17,78	82,67	52,89	29,75			16,12	16,51	16,51	16,51	16,51			82,32	82,32			4,25	
08.12.2019	24.00	*	120,99	105,82	15,17	82,67	52,89	29,75			13,61	13,61	13,92	13,92	13,92			82,32	82,32			4,25	
09.12.2019	24.00	*	122,25	105,89	16,36	82,67	52,89	29,75			14,72	14,72	15,07	15,07	15,07			82,32	82,32			4,25	
10.12.2019	24.00	*	120,35	104,43	15,92	82,67	52,89	29,75			14,29	14,29	14,62	14,62	14,62			82,32	82,32			4,25	
11.12.2019	24.00	*	121,60	105,04	16,56	82,67	52,89	29,75			14,88	14,88	15,24	15,24	15,24			82,32	82,32			4,25	
12.12.2019	24.00	*	121,08	105,90	15,82	82,67	52,89	29,75			13,59	13,59	13,90	13,90	13,90			82,32	82,32			4,25	
13.12.2019	24.00	*	120,51	105,45	15,06	82,67	52,89	29,75			13,53	13,53	13,88	13,88	13,88			82,32	82,32			4,25	
14.12.2019	24.00	*	122,04	105,01	17,03	82,67	52,89	29,75			15,35	15,35	15,72	15,72	15,72			82,32	82,32			4,25	
15.12.2019	24.00	*	120,82	105,21	15,61	82,67	52,89	29,75			14,01	14,01	14,34	14,34	14,34			82,32	82,32			4,25	
16.12.2019	24.00	*	121,75	105,42	16,33	82,67	52,89	29,75			14,61	14,61	14,96	14,96	14,96			82,32	82,32			4,25	
17.12.2019	24.00	*	120,25	105,53	14,72	82,67	52,89	29,75			13,12	13,12	13,41	13,41	13,41			82,32	82,32			4,25	
18.12.2019	24.00	*	121,55	104,36	17,19	82,67	52,89	29,75			15,78	15,78	16,10	16,10	16,10			82,32	82,32			4,25	
19.12.2019	24.00	*	120,28	104,50	15,78	82,67	52,89	29,75			14,27	14,27	14,61	14,61	14,61			82,32	82,32			4,25	
20.12.2019	24.00	*	119,27	104,86	14,41	82,67	52,89	29,75			12,91	12,91	13,20	13,20	13,20			82,32	82,32			4,25	
21.12.2019	24.00	*	120,77	105,49	15,28	82,67	52,89	29,75			13,83	13,83	14,14	14,14	14,14			82,32	82,32			4,25	
22.12.2019	24.00	*	120,14	104,85	15,29	82,67	52,89	29,75			13,67	13,67	14,02	14,02	14,02			82,32	82,32			4,25	
Среднее	24.00	*	3604,32	3145,57	458,75						410,16	410,16	420,75	420,75	420,75							117,03	
Итого	720.00																						

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл, Т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Вигал, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

0 час
 0 час
 час

Гкал
 куб.м

Уплата денежной суммы в ПБ
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОГДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУ УТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 ЧЕРНОУХОВА Д.Х.

Корректировка на температуру холодной воды: 2,82 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 115,74 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: 420,75 м.куб.
 Объем потребленного теплоснабителя Увс илл. 420,75 м.куб.