

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Невзоровой Ул, д. 3, лит. А
 Обслуживающая организация: Договор: 9086.038.1
 Стронт-адрес: Телефон:
 Телефон: Узел учета: Отопление
 Код УТЭ: 23775
 График: 95/70

Источник: котельная по адресу Елизарова пр. д.32а
 Установленные приборы: Часовые и орточн. архивы в файлах: 2-х трубная схема
 Вычислитель: ВКТ-7 № 206893
 Подходящий трубопровод (М1) расходомер: PRЭМ-50-D Smln= 0,48
 Обратный трубопровод (М2) PRЭМ-50-D Smax= 72
 Подающий ГВС (М3) КТСЛН КТСЛН
 Циркуляционный трубопровод (Уп) КТСЛН
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hв)+M2*(h2-hв) лето: Qвс=M3*(h3-hв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,323 Qвс= 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот= 0 Qвс= 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот= 310,08 Gвс= 0

Учет отапливания (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019
 Qот= 0,323 Qвс= 0
 Gот= 310,08 Gвс= 0
 Qотср= 0 Qвс ср= 0
 Gотср= 0 Gвс ср= 0

Дата	Ти	НС	Учет отапливания (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ. Кал		
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	dT	Р1	Р2						М3	М4
23.11.2019	24,00		574,91	574,91	0,00	58,99	52,06	6,93									4,00
24.11.2019	24,00		575,81	575,81	0,00	60,22	52,97	7,25									4,20
25.11.2019	24,00		573,73	573,73	0,00	60,67	53,31	7,36									4,24
26.11.2019	24,00		572,96	572,96	0,00	60,53	53,23	7,30									4,20
27.11.2019	24,00		572,85	572,85	0,00	60,51	53,29	7,22									4,15
28.11.2019	24,00		575,83	575,83	0,00	60,94	53,78	7,15									4,14
29.11.2019	24,00		578,61	578,61	0,00	60,74	53,76	6,98									4,06
30.11.2019	24,00		572,75	572,75	0,00	60,72	53,67	7,05									4,05
01.12.2019	24,00		563,05	563,05	0,00	60,34	53,21	7,13									4,03
02.12.2019	24,00		560,64	560,64	0,00	60,40	53,26	7,14									4,02
03.12.2019	24,00		560,66	560,66	0,00	60,61	53,43	7,18									4,05
04.12.2019	24,00		564,45	564,45	0,00	60,37	53,35	7,02									3,98
05.12.2019	24,00		564,45	564,45	0,00	58,66	52,12	6,54									3,70
06.12.2019	24,00		561,14	561,14	0,00	57,72	51,42	6,30									3,56
07.12.2019	24,00		561,80	561,80	0,00	56,59	50,53	6,06									3,25
08.12.2019	24,00		555,70	555,70	0,00	54,66	48,84	5,82									3,42
09.12.2019	24,00		554,80	554,80	0,00	54,08	48,37	5,71									3,28
10.12.2019	24,00		554,72	554,72	0,00	54,78	48,90	5,88									3,36
11.12.2019	24,00		553,15	553,15	0,00	54,53	48,49	6,04									3,41
12.12.2019	24,00		554,56	554,56	0,00	54,51	48,40	6,11									3,42
13.12.2019	24,00		441,36	441,36	0,00	54,83	48,72	6,11									3,41
14.12.2019	24,00		557,05	557,05	0,00	54,94	48,83	6,11									3,42
15.12.2019	24,00		559,58	559,58	0,00	54,99	48,87	6,12									3,44
16.12.2019	24,00		560,15	560,15	0,00	54,54	48,59	5,95									3,35
17.12.2019	24,00		561,40	561,40	0,00	54,89	48,93	5,96									3,36
18.12.2019	24,00		564,83	564,83	0,00	54,03	48,37	5,66									3,22
19.12.2019	24,00		563,22	563,22	0,00	53,89	48,11	5,78									3,28
20.12.2019	24,00		563,05	563,05	0,00	55,13	49,08	6,05									3,40
21.12.2019	24,00		567,35	567,35	0,00	55,40	49,40	6,00									3,42
Среднее	24,00		560,28	560,28	0,00	57,27	50,81	6,46									3,64
Итого	720,00		16808,40	16808,40	0,00												109,31

Показанная стоимость на момент снятия данных: М1, т М2, т М3, т М4, т У3, куб.м У4, куб.м Уп, т Общ. Кал
 Дата, время

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения 2: 6,39 °C
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 Кал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 109,31 Кал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 109,31 Кал
 Объем потребленного теплоносителя Увл.кал: М.куб

УПРАВЛЕНИЕ «ЭНЕРГОСЕРВИС»
 Филиал «ЭНЕРГОСЕРВИС»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.12.2019
 Представитель обслуживающей организации