Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Ново-Александровская ул, д. 15, лит. К
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обухово энерго"

Договор: 9909.038.1
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема
Приборы УУТЭ поверены до:

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 24494
график: 150/70
Режим (схема):
Преобр.давления:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Вычислитель:	ВКТ-7 № 207784				
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-В1	0,027	12	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,209	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв=	0	Qгвс.=	0,1285	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,0584	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	62,7	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв=	0	Gгвс.=	23,36	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2019	24,00		153,16	145,56	7,60	80,28	59,31	20,97						157,57	147,97	9,60						3,67
24.11.2019	24,00		154,91	146,18	8,73	81,76	60,26	21,50						159,54	148,64	10,90						3,86
25.11.2019	24,00		153,17	145,81	7,36	80,65	59,76	20,89						157,62	148,27	9,35						3,65
26.11.2019	24,00		154,94	148,05	6,89	82,04	60,60	21,44						159,60	150,59	9,01						3,75
27.11.2019	24,00		159,97	152,82	7,15	85,15	63,39	21,76						165,13	155,70	9,43						3,94
28.11.2019	24,00	*	143,10	135,76	7,34	84,44	63,13	21,31						147,63	138,29	9,34						3,52
29.11.2019	24,00		160,43	153,30	7,13	84,14	63,31	20,83						165,49	156,18	9,31						3,80
30.11.2019	24,00		158,80	152,13	6,67	83,90	62,94	20,96						163,79	154,91	8,88						3,76
01.12.2019	24,00		158,26	150,14	8,12	84,36	62,82	21,54						163,27	152,91	10,36						3,93
02.12.2019	24,00		158,49	151,37	7,12	84,37	63,16	21,21						163,53	154,23	9,30						3,82
03.12.2019	24,00		159,27	152,20	7,07	84,34	63,09	21,25						164,29	155,05	9,24						3,84
04.12.2019	24,00		160,80	154,53	6,27	83,28	62,73	20,55						165,77	157,40	8,37						3,71
05.12.2019	24,00		163,90	156,77	7,13	81,90	62,38	19,52						168,79	159,60	9,19						3,66
06.12.2019	24,00		162,05	155,88	6,17	79,40	60,91	18,49						166,63	158,61	8,02						3,38
07.12.2019	24,00		160,80	152,69	8,11	75,70	58,42	17,28						164,98	155,20	9,78						3,26
08.12.2019	24,00		159,66	149,87	9,79	74,23	56,85	17,38						163,63	152,17	11,46						3,34
09.12.2019	24,00		161,63	153,80	7,83	75,44	57,99	17,45						165,80	156,25	9,55						3,28
10.12.2019	24,00		158,99	151,98	7,01	74,98	57,41	17,57						163,05	154,32	8,73						3,20
11.12.2019	24,00		155,91	148,19	7,72	76,01	57,37	18,64						159,96	150,47	9,49						3,36
12.12.2019	24,00		156,58	149,06	7,52	75,30	56,82	18,48						160,60	151,31	9,29						3,33
13.12.2019	24,00		159,17	151,41	7,76	75,31	57,14	18,17						163,22	153,78	9,44						3,34
14.12.2019	24,00		159,43	150,77	8,66	74,79	56,94	17,85						163,48	153,14	10,34						3,35
15.12.2019	24,00		159,91	149,89	10,02	74,64	56,73	17,91						163,94	152,18	11,76						3,44
16.12.2019	24,00		158,83	151,23	7,60	75,13	57,14	17,99						162,87	153,58	9,29						3,30
17.12.2019	24,00		160,65	151,48	9,17	75,33	57,45	17,88						164,79	153,83	10,96						3,41
18.12.2019	24,00		160,67	153,01	7,66	74,43	57,14	17,29						164,70	155,39	9,31						3,22
19.12.2019	21,00	*	138,36	130,73	7,63	73,20	55,94	17,26						141,74	136,75	4,99						2,82
20.12.2019	24,00		158,25	150,08	8,17	73,58	56,09	17,49						162,15	152,37	9,78						3,23
21.12.2019	24,00		160,02	151,13	8,89	75,33	57,51	17,82						164,12	153,53	10,59						3,37
22.12.2019	24,00		162,04	152,36	9,68	75,38	57,81	17,57						166,21	154,76	11,45						3,41
Среднее	23,90		158,40	150,57	7,83	78,63	59,42	19,21						162,81	153,22	9,59						3,51
Итого	717,00		4732,15	4498,18	233,97									4863,89	4577,38	286,51						104,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 3 час 0,44 Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 3 час 1,21 куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,86 °C 0,2 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 105,19 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 287,72 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление приборного учета Отделэксплуатации КУУТЭ
Отчет принят 25 12 2019г
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л Х