

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ново-Александровская ул. д. 19, лит. А

Договор: 9907.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УЛТЭ: 23581
 График: 150/70

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго"
 Источник: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Установка прибора: ВКТ-7 № 204697
 Вычислитель: расходомер:
 Поддоший трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Поддоший ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Поддоший ГВС (М4) Циркуляционный ГВС (М4)
 Поддоший ГВС (М4) Поддоший ГВС (М4)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+M2*(h2-h3)
 Договорные нагрузки (ккал/час): Qот.= 0,217 Qвент.= 0 Qтех.= 0
 Договорные нагрузки (гр.час): Qот.= 0 Qвент.= 0 Qтех.= 0
 Договорные расходы (гр.сут.): Qот.= 65,1 Qвент.= 0 Qтех.= 0

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УЛТЭ поверены до: 30
 Слех= 0,067
 Gплн= 0,067
 Gтех= 0,067
 Gплн= 0,067
 Gтех= 0,067

Режим (схема): Преобр. давления:
 Термомонобр.: КСП-Н
 КСП-Н
 ТСП-Н
 Qвс.= 0,184
 Qвс.ср.= 0,0393
 Qвс.ср.= 15,72 Гвс.м=

Дата		Т	НС	М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
		час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.11.2019	24.00	145,93	139,56	6,37	79,56	56,97	22,59	22,59	22,59			150,08	141,91	8,40	141,91	141,91	10,40		8,92				3,66	
24.11.2019	24.00	147,95	139,71	8,24	81,05	57,81	23,24	23,24	23,24			152,31	141,64	10,72	141,64	141,64	10,72		9,21				3,87	
25.11.2019	24.00	148,15	139,49	8,66	80,00	57,26	22,74	22,74	22,74			152,36	144,55	9,21	144,55	144,55	9,21		9,44				3,84	
26.11.2019	24.00	149,35	142,27	7,08	81,30	58,44	22,86	22,86	22,86			159,50	150,06	9,44	150,06	150,06	9,44		9,13				3,93	
27.11.2019	24.00	154,61	147,48	7,13	84,45	61,26	23,19	22,48	22,48			160,37	151,24	9,13	151,24	151,24	9,13		8,21				3,82	
28.11.2019	24.00	155,51	148,62	6,99	83,83	61,35	22,48	22,27	22,27			159,24	151,03	8,21	151,03	151,03	8,21		7,67				3,76	
29.11.2019	24.00	154,43	148,41	6,02	83,49	61,22	22,27	22,27	22,27			157,17	149,50	7,67	149,50	149,50	7,67		8,66				4,00	
30.11.2019	24.00	152,48	146,96	5,52	83,24	60,83	22,41	22,41	22,41			156,66	146,80	9,86	146,80	146,80	9,86		9,33				3,94	
01.12.2019	24.00	151,94	144,33	7,61	83,66	60,42	23,24	23,24	23,24			157,69	148,27	9,33	148,27	148,27	9,33		8,34				3,88	
02.12.2019	24.00	152,90	145,84	7,06	83,71	60,77	22,94	22,94	22,94			156,61	148,27	8,34	148,27	148,27	8,34		8,98				3,87	
03.12.2019	24.00	151,82	145,77	6,05	83,65	60,53	23,12	22,33	22,33			159,24	150,26	8,98	150,26	150,26	8,98		7,86				3,68	
04.12.2019	24.00	154,51	147,72	6,79	82,66	60,33	22,33	22,33	22,33			160,84	152,98	7,94	152,98	152,98	7,94		8,92				3,50	
05.12.2019	24.00	156,22	150,41	5,81	81,32	60,07	21,25	20,19	20,19			159,98	152,04	7,94	152,04	152,04	7,94		8,76				3,29	
06.12.2019	24.00	155,63	149,64	5,99	78,80	58,61	20,19	18,79	18,79			157,07	148,15	8,76	148,15	148,15	8,76		9,36				3,37	
07.12.2019	24.00	153,17	145,95	7,22	75,20	56,41	18,79	18,86	18,86			158,71	149,35	9,36	149,35	149,35	9,36		8,96				3,29	
08.12.2019	24.00	150,21	143,11	7,10	73,64	54,78	19,02	19,02	19,02			156,45	147,49	9,21	147,49	147,49	9,21		8,96				3,43	
09.12.2019	24.00	152,59	145,39	7,20	74,38	55,45	18,93	18,93	18,93			152,70	143,49	9,21	143,49	143,49	9,21		8,95				3,39	
10.12.2019	24.00	148,86	141,46	7,40	74,69	54,70	19,99	19,99	19,99			153,28	144,33	8,42	144,33	144,33	8,42		9,18				3,32	
11.12.2019	24.00	149,50	142,33	7,17	74,69	54,70	19,99	19,99	19,99			155,02	146,78	8,42	146,78	146,78	8,42		9,18				3,43	
12.12.2019	24.00	151,41	144,66	6,75	74,71	55,26	19,45	19,45	19,45			154,91	145,73	9,18	145,73	145,73	9,18		10,96				3,43	
13.12.2019	24.00	151,09	143,71	7,38	74,21	54,95	19,26	19,26	19,26			155,23	147,21	10,32	147,21	147,21	10,32		8,02				3,29	
14.12.2019	24.00	151,21	142,02	9,19	74,06	54,73	19,33	19,33	19,33			156,50	146,18	10,32	146,18	146,18	10,32		9,15				3,29	
15.12.2019	24.00	152,66	144,09	8,57	74,54	55,18	19,36	19,36	19,36			155,23	147,21	10,32	147,21	147,21	10,32		8,02				3,29	
16.12.2019	24.00	151,43	145,09	6,34	74,73	55,38	19,35	19,35	19,35			157,63	148,48	9,15	148,48	148,48	9,15		8,20				2,86	
17.12.2019	24.00	153,81	146,34	7,47	74,73	55,28	18,64	18,64	18,64			153,92	145,57	8,35	145,57	145,57	8,35		7,89				3,27	
18.12.2019	21.00	131,21	124,58	6,63	72,93	53,35	19,04	18,91	18,91			154,78	146,89	7,89	146,89	146,89	7,89		8,31				3,29	
19.12.2019	24.00	150,27	143,61	6,66	73,93	54,02	18,91	19,38	19,38			156,22	147,91	8,31	147,91	147,91	8,31		8,85				3,56	
20.12.2019	24.00	150,95	144,74	6,21	74,70	55,32	19,38	19,12	19,12			156,04	147,19	8,85	147,19	147,19	8,85		8,85				3,56	
21.12.2019	24.00	152,36	145,76	6,90	74,79	55,67	19,12	20,75	20,75			156,04	147,19	8,85	147,19	147,19	8,85		8,85				3,56	
22.12.2019	24.00	152,36	145,76	6,90	74,79	55,67	19,12	20,75	20,75			156,04	147,19	8,85	147,19	147,19	8,85		8,85				3,56	
Среднее	23,90	151,86	144,81	7,05	78,00	57,25						4561,70	4397,25	264,45									106,40	
Итого	717,00	4536,92	4326,24	210,68																				

Показания счетчиков на момент снятия данных:		М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Qобщ, Гкал	Трав. ч
Дата, время										

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 3 час 0,45 Гкал
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему: 3 час 1,12 куб.м
 Период расчета по договору: 0,86 °С
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,18 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 106,67 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Увс изл: 265,57 м.куб.

УТВЕРЖДЕНЫ в учетной организации
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.12.2019
 Представитель: ПИРОГОВА Д.А.