

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС №2 Невского района"**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт. д. 21, лит. А**

Договор: **8693.038-1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **28899**
 Код УУТЗ:
 График: **95/70**

Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная по адресу Обуховской Обороны пр. д.23**
 Установленные приборы: **ВКТ-7 № 207927**
 Вычислитель: **расходомер**
 Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Гсплн=

Схема подключения:
 Приборы УУТЗ поверены до:
 Смах=

2-х трубная схема
 Термодобор.:
 Режим (схема):
 Преобр. давления:

Циркуляционный ГВС (М4)
 Подающий ГВС (М3)
 Подводящий ГВС (М2)
 Циркуляционный ГВС (М1)

зим.: $Q=M1 \cdot (t1 - t_{нв}) - M2 \cdot (t2 - t_{нв})$ лето: $Q_{гвс} = M3 \cdot (t3 - t_{нв})$
 Расчетный алгоритм: $Q_{от} = 0.438$ Овернт = 0 $Q_{гвс} = 0$
 Довольные нагрузки (гр.час): $Q_{от} = 0.438$ Греч.гвс.ср = 0
 Довольные расходы (гр.сут.): $Q_{от} = 420.48$ Греч.гвс. = 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)		Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Общ. Гкал	
			M1	M2	DM	T1	T2	DT						R1
23.11.2019	24.00		353.40	353.40	0.00	70.72	58.72	12.00						4.28
24.11.2019	24.00		333.58	333.58	0.00	63.17	51.97	11.20						3.76
25.11.2019	24.00		382.94	382.94	0.00	64.74	54.17	10.57						3.68
26.11.2019	24.00		384.98	384.98	0.00	61.18	51.64	9.54						3.15
27.11.2019	24.00	*	295.25	295.67	1.58	62.18	52.01	10.17						1.44
28.11.2019	21.00	*	147.71	148.04	-0.33	51.41	42.61	8.80						3.51
29.11.2019	24.00		368.11	368.11	0.00	58.85	49.33	9.52						3.92
30.11.2019	24.00		384.75	384.75	0.00	60.72	51.62	9.96						3.44
01.12.2019	24.00		352.18	352.18	0.00	62.71	52.54	10.17						3.80
02.12.2019	24.00		380.78	380.78	0.00	61.58	51.62	9.96						4.04
03.12.2019	24.00		372.71	372.71	0.00	64.77	53.97	10.80						3.82
04.12.2019	24.00		378.21	378.21	0.00	62.32	52.26	10.06						4.24
05.12.2019	24.00		374.01	374.01	0.00	67.47	56.17	11.30						4.42
06.12.2019	24.00		368.59	368.59	0.00	70.15	58.20	11.95						3.76
07.12.2019	24.00		377.62	377.62	0.00	64.78	54.88	9.92						3.01
08.12.2019	24.00		377.16	377.16	0.00	56.86	48.91	7.95						2.88
09.12.2019	24.00		381.05	381.05	0.00	55.12	47.58	7.53						2.99
10.12.2019	24.00		380.42	380.42	0.00	55.13	47.50	7.63						2.91
11.12.2019	24.00		357.99	357.99	0.00	56.09	47.79	8.30						1.04
12.12.2019	24.00	*	119.40	119.40	0.00	48.94	41.43	7.51						0.51
13.12.2019	24.00	*	40.82	40.82	0.00	52.20	40.31	11.89						3.69
14.12.2019	24.00		353.43	353.43	0.00	60.97	50.55	10.42						3.63
15.12.2019	24.00		356.58	356.58	0.00	61.22	51.06	10.16						3.57
16.12.2019	24.00		353.81	353.81	0.00	61.26	51.20	10.06						3.46
17.12.2019	24.00		348.25	348.25	0.00	61.62	51.42	10.20						3.46
18.12.2019	24.00		346.35	346.35	0.00	61.25	51.30	9.95						3.51
19.12.2019	24.00		348.81	348.81	0.00	61.40	51.37	10.03						3.54
20.12.2019	24.00		346.33	346.33	0.00	61.63	51.45	10.18						3.50
21.12.2019	24.00		344.10	344.10	0.00	62.12	51.98	10.14						3.45
22.12.2019	24.00		341.55	341.55	0.00	62.17	52.12	10.05						3.45
Итого	23.90		336.43	336.39	0.04	60.82	50.90	9.92						3.37
Итого	717.00		10050.90	10049.60	1.25									100.57

Показанная счетчиков на момент снятия данных:
 М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Общ. Гкал Тр.ч

Количество тепловой энергии ОООш, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узл., рассчитанный по среднему: **3 час 3 час**
 Период расчета по договору: **0.9 °C**
 Период превышения t2: **0 Гкал**
 Корректировка на температуру холодной воды: **0.43 Гкал**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): **101 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии ОООш: **101 Гкал**
 Объем потребленного теплоснабжения Узл. изл.: **М.куб.**

ФГУП "ТЭК"
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 УПРАВЛЕНИЕ НЕКОММУНАЛЬНЫМ
 ОТДЕЛАХ СПИТАЦИИ КУУТЗ
 Представитель теплоснабжающей организации
ЧЕРНОКОЛОВА Д.Х.
 25.12.2019