

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖИС № 2 Невского района"
 Обуховской Обороны пр-кт, д. 145, лит. А

Договор: 8064.038.1
 Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 24459

График: 95/70

Источник: котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.133

Схема подключения:
 Приборы УТЭ поверены до:

Термопреобр.:

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

Установленные приборы: ВКТ-7 № 206903
 Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: расходомер: Gpiп=

2-х трубная схема
 Gpiп=

Отеч. архивы в файлах:
 Qтеч. ср= 0
 Qтеч. ср= 0
 Qтеч. ср= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Qтеч. ср= 0,367
 Qтеч. ср= 0
 Qтеч. ср= 0

лето: Qтеч. ср= 0
 Qтеч. ср= 0
 Qтеч. ср= 0

Учет ГВС (ТВ-2)
 Qтеч. ср= 0
 Qтеч. ср= 0
 Qтеч. ср= 0

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: 0,367
 Договорные нагрузки (ср. сут.), Гкал/сут.: 352,32
 Договорные расходы (ср. сут.), ТЭУТ: 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Дата	Учет отопления (ТВ-1)		Учет ГВС (ТВ-2)																					
	Т	НС	M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DM	Uдлит	T3	T4	P3	P4	Общ		
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	кВт/см2	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал		
23.11.2019	24,00		313,77	313,77	0,00	57,81	47,61	10,20															3,21	
24.11.2019	24,00		318,16	318,16	0,00	60,42	49,57	10,85															3,46	
25.11.2019	24,00		319,74	319,74	0,00	61,09	50,30	10,79															3,57	
26.11.2019	24,00		322,08	322,08	0,00	61,00	49,94	11,06															3,63	
27.11.2019	24,00		321,08	321,08	0,00	60,56	49,26	11,30															3,67	
28.11.2019	24,00		322,37	322,37	0,00	60,89	49,55	11,34															3,76	
29.11.2019	24,00		350,31	350,31	0,00	61,66	50,94	10,72															3,91	
30.11.2019	24,00		383,50	383,50	0,00	62,39	52,23	10,16															3,98	
01.12.2019	24,00		382,04	382,04	0,00	62,96	52,57	10,39															1,68	
02.12.2019	24,00		163,50	163,50	0,00	62,85	52,58	10,27															0,00	
03.12.2019	8,00		48,49	48,49	0,00	25,47	26,15	-0,68															0,00	
04.12.2019																								
05.12.2019																								
06.12.2019																								
07.12.2019	1,00		9,36	9,36	0,00	41,57	42,56	-0,99															0,00	
08.12.2019																								
09.12.2019																								
10.12.2019																								
11.12.2019																								
12.12.2019																								
13.12.2019																								
14.12.2019																								
15.12.2019																								
16.12.2019	8,00		72,04	71,97	0,07	48,34	39,37	8,97															0,79	
17.12.2019	24,00		325,59	323,94	1,65	54,40	45,15	9,25															3,09	
18.12.2019	24,00		261,60	260,07	1,53	53,65	44,20	9,45															2,54	
19.12.2019	24,00		330,91	330,91	0,00	48,99	41,20	7,79															2,59	
20.12.2019	24,00		308,57	308,57	0,00	50,73	41,69	9,04															2,80	
21.12.2019	24,00		313,63	313,63	0,00	52,87	43,59	9,28															2,92	
22.12.2019	24,00		324,57	324,57	0,00	53,33	44,43	8,90															2,90	
Среднее	21,11		310,70	310,51	0,19	54,79	45,94	8,85															3,11	
Итого	401,00		5191,31	5188,06	3,25																		51,96	

Показатели счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, Т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии ОООЦ, рассчитанное по среднему: 319 час
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему: 319 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,66 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 94,49 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии ОООЦ: м.куб.
 Объем потребленного теплоснабжения Упл изл: м.куб.

42,53 Гкал
 319 час
 0 Гкал

Фидиш "1" К
 Управление теплоснабжающей организацией
 Отдел эксплутации КУУТЭ
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации
 ЧЕРТЮЖИХОВА И Х
 25.12.2019г