

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Обуховская Оборонны пр-кт, д. 17, лит. А**

Договор: **8691.038.1**
 Строит адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 28643

график: **95/70**

Источники: **котельная по адресу Качалова УЛ. Д.4**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

Установленные приборы: **ВКТ-7 № 205595**

Приборы УУТЗ поверены до:

Термопреобр.:

Вычислитель: **ГРЭМ-65-D**
ПРЭМ-65-D

Гмпп= **0,8**
 Гмтх= **120**
 Гмтв= **120**

Грвс= **0**
 Грвс.ср= **0**
 Грвс.м= **0**

Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)

лето: **0**

Грвс= **0**
 Грвс.ср= **0**
 Грвс.м= **0**

Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час:
 Договорные нагрузки (гр.сут.), т/сут.:

зима: **0=М1*(t1-нхв)-М2*(t2-нхв)**
 Qот= **0,516**
 Gот= **495,36**

Qтеп= **0**
 Gтеп= **0**

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

| Дата | Тп | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Общ | |
|------------|--------|----|-----------------------|----------|-------|-------|---------|---------|------|------|----|----|-----------------|----|----|------------|---------|----|---------|---------|------|--------|
| | | | М1 | М2 | DM | T1 | T2 | DT | P1 | P2 | M3 | M4 | DM | V3 | V4 | dv (излив) | Уполнит | T3 | T4 | P3 | | P4 |
| час | Т | Т | Т | °С | °С | °С | кВт/см2 | кВт/см2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | °С | °С | кВт/см2 | кВт/см2 | Гкал | |
| 23.11.2019 | 24.00 | | 475,08 | 475,08 | 0,00 | 74,18 | 62,91 | 11,27 | 5,00 | 3,90 | | | | | | | | | | | 5,37 | |
| 24.11.2019 | 24.00 | | 456,79 | 456,79 | 0,00 | 72,92 | 61,49 | 11,43 | 5,00 | 4,00 | | | | | | | | | | | 5,23 | |
| 25.11.2019 | 24.00 | | 460,48 | 460,48 | 0,00 | 74,92 | 62,92 | 12,00 | 5,00 | 4,00 | | | | | | | | | | | 5,31 | |
| 26.11.2019 | 24.00 | | 462,01 | 462,01 | 0,00 | 71,96 | 60,47 | 11,49 | 5,00 | 4,00 | | | | | | | | | | | 5,26 | |
| 27.11.2019 | 24.00 | | 461,48 | 461,48 | 0,00 | 71,87 | 60,49 | 11,38 | 5,00 | 3,90 | | | | | | | | | | | 3,80 | |
| 28.11.2019 | 21.00 | * | 355,05 | 355,05 | 0,00 | 68,86 | 58,16 | 10,70 | 5,00 | 4,00 | | | | | | | | | | | 4,71 | |
| 29.11.2019 | 24.00 | | 452,09 | 452,09 | 0,00 | 69,43 | 59,02 | 10,41 | 5,00 | 4,00 | | | | | | | | | | | 5,01 | |
| 30.11.2019 | 24.00 | | 470,51 | 470,51 | 0,00 | 71,19 | 60,56 | 10,63 | 5,00 | 4,00 | | | | | | | | | | | 4,92 | |
| 01.12.2019 | 24.00 | | 470,20 | 470,20 | 0,00 | 70,22 | 59,78 | 10,44 | 5,00 | 4,00 | | | | | | | | | | | 5,10 | |
| 02.12.2019 | 24.00 | | 466,66 | 466,66 | 0,00 | 71,40 | 60,49 | 10,91 | 5,00 | 4,00 | | | | | | | | | | | 4,88 | |
| 03.12.2019 | 24.00 | | 462,40 | 462,40 | 0,00 | 70,39 | 59,86 | 10,53 | 5,00 | 4,00 | | | | | | | | | | | 2,95 | |
| 04.12.2019 | 24.00 | * | 252,49 | 250,89 | 1,60 | 68,93 | 57,96 | 10,97 | 3,20 | 2,80 | | | | | | | | | | | 4,96 | |
| 05.12.2019 | 24.00 | | 415,96 | 415,96 | 0,00 | 76,40 | 64,51 | 11,89 | 5,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | 4,80 | |
| 06.12.2019 | 24.00 | | 451,83 | 451,83 | 0,00 | 76,43 | 65,83 | 10,60 | 4,90 | 4,00 | | | | | | | | | | | 4,40 | |
| 07.12.2019 | 24.00 | | 454,71 | 454,71 | 0,00 | 72,86 | 63,19 | 9,67 | 4,90 | 4,00 | | | | | | | | | | | 3,50 | |
| 08.12.2019 | 24.00 | | 452,36 | 452,36 | 0,00 | 62,43 | 54,71 | 7,72 | 4,00 | 4,00 | | | | | | | | | | | 2,49 | |
| 09.12.2019 | 24.00 | * | 326,39 | 331,82 | -5,43 | 59,33 | 51,53 | 7,62 | 4,00 | 3,50 | | | | | | | | | | | 4,14 | |
| 10.12.2019 | 24.00 | | 455,01 | 455,01 | 0,00 | 62,99 | 53,84 | 9,15 | 4,80 | 4,00 | | | | | | | | | | | 4,45 | |
| 11.12.2019 | 24.00 | | 452,63 | 452,63 | 0,00 | 66,25 | 56,56 | 9,69 | 4,80 | 4,00 | | | | | | | | | | | 4,71 | |
| 12.12.2019 | 24.00 | | 458,52 | 458,52 | 0,00 | 68,92 | 58,66 | 10,26 | 4,80 | 4,00 | | | | | | | | | | | 4,76 | |
| 13.12.2019 | 24.00 | | 458,03 | 458,03 | 0,00 | 68,92 | 58,66 | 10,26 | 4,80 | 4,00 | | | | | | | | | | | 4,78 | |
| 14.12.2019 | 24.00 | | 456,15 | 456,15 | 0,00 | 70,54 | 60,13 | 10,41 | 4,80 | 4,00 | | | | | | | | | | | 4,79 | |
| 15.12.2019 | 24.00 | | 459,52 | 459,52 | 0,00 | 70,60 | 60,19 | 10,41 | 4,80 | 4,00 | | | | | | | | | | | 4,78 | |
| 16.12.2019 | 24.00 | | 455,56 | 455,56 | 0,00 | 70,58 | 60,10 | 10,48 | 4,90 | 4,00 | | | | | | | | | | | 4,81 | |
| 17.12.2019 | 24.00 | | 457,31 | 457,31 | 0,00 | 70,57 | 60,08 | 10,49 | 4,90 | 4,00 | | | | | | | | | | | 4,64 | |
| 18.12.2019 | 24.00 | | 454,62 | 454,62 | 0,00 | 69,98 | 59,78 | 10,20 | 4,90 | 4,00 | | | | | | | | | | | 4,68 | |
| 19.12.2019 | 24.00 | | 455,90 | 455,90 | 0,00 | 69,59 | 59,33 | 10,26 | 4,90 | 4,00 | | | | | | | | | | | 4,70 | |
| 20.12.2019 | 24.00 | | 453,92 | 453,92 | 0,00 | 70,05 | 59,71 | 10,34 | 4,90 | 4,00 | | | | | | | | | | | 4,67 | |
| 21.12.2019 | 24.00 | | 452,82 | 452,82 | 0,00 | 70,13 | 59,83 | 10,30 | 4,90 | 4,00 | | | | | | | | | | | 4,62 | |
| 22.12.2019 | 24.00 | | 450,52 | 450,52 | 0,00 | 69,63 | 59,39 | 10,24 | 4,90 | 4,00 | | | | | | | | | | | 4,60 | |
| Среднее | 23,90 | | 444,08 | 444,21 | -0,13 | 69,76 | 59,44 | 10,32 | 4,83 | 3,94 | | | | | | | | | | | 4,60 | |
| Итого | 717,00 | | 13267,00 | 13270,80 | -3,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | 137,45 |

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Уп, т; Общ, Гкал; Граб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему
 Период превышения t2: **0,9 °С**
 Корректировка на температурную погрешность: **0 Гкал**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): **138,03 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Общ, **М.к.вб.**
 Объем потребленного теплоснабжения Увл, изл.

ГЧН "ГЭК СПб"
 Филиал "Узел учета тепловой энергии (от абонента)"
 УПРАВЛЕНИЕ ПИЩЕВОГО
 ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 ОТЧЕТ Представитель теплоснабжающей организации
 ЧЕРНОМОХОВА ИХ
 25.12.2019г