Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **8998.038.1** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 217, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **28380**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема): **ОП: А32-00;**

Вычислитель:	**ТСРВ-026М № 1319029**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ЭРСВ-440ЛВ-25	0,071	17,69	Взлет ТПС	СДВ
Обратный трубопровод (М2)		ЭРСВ-440ЛВ-25	0,071	17,69	Взлет ТПС	СДВ
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,229**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**68,7**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2019	24,00		68,56	69,69	-1,13	80,59	45,94	34,65	6,70	3,60												2,33
24.11.2019	24,00		68,93	70,10	-1,17	82,12	46,40	35,72	6,70	3,60												2,41
25.11.2019	24,00		68,61	69,77	-1,16	81,06	45,83	35,23	6,70	3,70												2,37
26.11.2019	24,00		69,65	70,86	-1,21	82,33	46,55	35,78	6,80	3,70												2,44
27.11.2019	24,00		72,18	73,49	-1,31	85,53	48,84	36,69	6,90	3,60												2,59
28.11.2019	24,00		72,64	73,97	-1,33	84,88	49,21	35,67	6,90	3,50												2,53
29.11.2019	24,00		72,67	73,99	-1,32	84,50	49,35	35,15	6,90	3,50												2,49
30.11.2019	24,00		72,07	73,36	-1,29	84,24	49,10	35,14	6,90	3,50												2,47
01.12.2019	24,00		71,06	72,32	-1,26	84,69	48,64	36,05	6,80	3,60												2,50
02.12.2019	24,00		71,41	72,68	-1,27	84,75	48,85	35,90	6,80	3,50												2,51
03.12.2019	24,00		71,40	72,68	-1,28	84,69	48,76	35,93	6,80	3,60												2,51
04.12.2019	24,00		72,53	73,82	-1,29	83,68	48,68	35,00	6,90	3,50												2,48
05.12.2019	24,00		73,92	75,24	-1,32	82,28	48,94	33,34	7,00	3,40												2,40
06.12.2019	24,00		73,44	74,71	-1,27	79,67	47,86	31,81	6,90	3,50												2,28
07.12.2019	24,00		72,01	73,20	-1,19	76,06	46,40	29,66	6,80	3,50												2,08
08.12.2019	24,00		70,61	71,73	-1,12	74,52	45,06	29,46	6,80	3,60												2,03
09.12.2019	24,00		72,36	73,52	-1,16	75,71	45,91	29,80	6,90	3,50												2,11
10.12.2019	24,00		71,39	72,50	-1,11	75,27	45,50	29,77	6,80	3,50												2,08
11.12.2019	24,00		69,38	70,45	-1,07	76,35	44,95	31,40	6,80	3,70												2,13
12.12.2019	24,00		69,71	70,78	-1,07	75,63	44,59	31,04	6,80	3,60												2,12
13.12.2019	24,00		70,87	71,97	-1,10	75,62	44,93	30,69	6,80	3,60												2,13
14.12.2019	24,00		70,68	71,77	-1,09	75,12	44,81	30,31	6,80	3,60												2,10
15.12.2019	24,00		70,35	71,43	-1,08	74,96	44,78	30,18	6,70	3,60												2,08
16.12.2019	24,00		70,84	71,93	-1,09	75,47	45,16	30,31	6,80	3,60												2,10
17.12.2019	24,00		71,02	72,11	-1,09	75,64	45,31	30,33	6,80	3,60												2,11
18.12.2019	24,00		71,81	72,91	-1,10	74,84	45,50	29,34	6,80	3,50												2,06
19.12.2019	24,00		70,06	71,06	-1,00	73,00	43,87	29,13	6,80	3,60												2,00
20.12.2019	24,00		70,29	71,31	-1,02	73,83	44,23	29,60	6,80	3,60												2,04
21.12.2019	24,00		70,89	71,95	-1,06	75,64	45,25	30,39	6,80	3,60												2,11
22.12.2019	24,00		71,57	72,65	-1,08	75,73	45,72	30,01	6,80	3,50												2,10
Среднее	24,00		71,10	72,27	-1,17	78,95	46,50	32,45	6,82	3,57												2,26
Итого	**720,00**		**2132,91**	**2167,95**	**-35,04**																	**67,69**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,86** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **67,69** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.12.2019
ЧЕРНОШОЛОХОВА Л.Х.