

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Обуховское Обороны пр-кт, д. 227, корп. 1
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор: 10748.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 28642

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и сточн.-архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема): Преобр. давлений:

Вычислитель: ВКГ-7 № 206925
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)

расходомер: ПРЭМ-50-В1
 ПРЭМ-50-В1

Сплп= 0,16
 0,16

Приборы УУТЗ поверены до: Сплп= 72
 72

Термопреобр.: ТСП-Н

Расчетные нагрузки: Гкал/час: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
 Договорные нагрузки (ор.час): Гкал/час: Qот.= 0,597
 Договорные расходы (ор.сут.): Гт/сут: Сот.= 179,1

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Qвент.= 0

Qтеп.= 0

Qгвс=M3*(t3-tхв)
 Qтеп.гвс= 0
 Qгвс.гвс= 0

лето: Qгвс=M3*(t3-tхв)
 Qтеп.гвс= 0
 Qгвс.гвс= 0

Qгвс.= 0,184
 Qгвс.ср.= 0,136
 Qгвс.= 54,4 Гтвс.м=

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019				Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	R1	R2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (измн)	Улопит	T3	T4	R3	R4		
23.11.2019	24.00	184,33	156,42	27,91	78,69	45,25	33,44	7,60	4,40	25,14	25,84	25,84	25,84	25,84	25,84	25,84	78,91	80,46	7,44	7,44			
24.11.2019	24.00	186,76	157,03	29,73	80,32	45,74	34,58	7,60	4,40	26,88	27,64	27,64	27,64	27,64	27,64	27,64	80,46	81,91	7,83	7,83			
25.11.2019	24.00	184,02	157,07	26,95	79,26	45,24	34,02	7,60	4,50	24,25	24,92	24,92	24,92	24,92	24,92	24,92	78,95	80,60	7,49	7,49			
26.11.2019	24.00	184,48	159,09	25,39	80,50	45,80	34,70	7,70	4,40	22,52	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	80,60	82,31	7,58	7,58			
27.11.2019	24.00	188,70	163,51	26,19	83,63	47,82	35,81	7,80	4,40	23,28	23,98	23,98	23,98	23,98	23,98	23,98	83,51	85,11	8,06	8,06			
28.11.2019	24.00	188,74	163,62	25,12	82,93	47,90	35,03	7,80	4,30	22,23	22,91	22,91	22,91	22,91	22,91	22,91	82,83	84,43	7,83	7,83			
29.11.2019	24.00	187,14	163,36	23,78	82,55	47,94	34,61	7,80	4,30	21,00	21,62	21,62	21,62	21,62	21,62	21,62	82,40	83,91	7,63	7,63			
30.11.2019	24.00	186,93	162,40	26,53	82,47	47,97	34,50	7,70	4,30	23,87	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	82,25	83,76	7,80	7,80			
01.12.2019	23.00	179,54	154,15	25,39	82,96	47,77	35,19	7,70	4,40	24,68	25,43	25,43	25,43	25,43	25,43	25,43	82,93	84,54	7,54	7,54			
02.12.2019	24.00	187,84	161,42	26,42	83,04	48,10	34,94	7,70	4,30	23,72	24,46	24,46	24,46	24,46	24,46	24,46	82,84	84,45	7,84	7,84			
03.12.2019	24.00	187,92	161,57	26,35	83,01	47,97	35,04	7,70	4,40	23,87	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	24,62	82,87	84,48	7,86	7,86			
04.12.2019	24.00	188,05	163,52	24,53	81,96	47,92	34,04	7,80	4,30	22,31	22,96	22,96	22,96	22,96	22,96	22,96	81,54	83,15	7,59	7,59			
05.12.2019	24.00	189,51	165,26	24,25	80,59	47,88	32,71	7,80	4,30	22,19	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80	80,24	81,85	7,37	7,37			
06.12.2019	23.00	180,11	157,64	22,47	78,06	46,90	31,16	7,80	4,30	21,62	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	77,98	79,59	6,88	6,88			
07.12.2019	24.00	190,46	161,93	28,53	74,48	45,50	28,98	7,70	4,30	26,64	27,29	27,29	27,29	27,29	27,29	27,29	73,92	75,53	6,83	6,83			
08.12.2019	24.00	186,19	160,51	27,68	72,80	44,40	28,40	7,70	4,40	25,89	26,51	26,51	26,51	26,51	26,51	26,51	72,71	74,32	6,56	6,56			
09.12.2019	24.00	189,98	163,06	26,92	73,88	45,09	28,79	7,70	4,30	24,99	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58	73,95	75,56	6,69	6,69			
10.12.2019	24.00	187,72	161,52	26,20	73,50	44,83	28,67	7,70	4,30	24,17	24,77	24,77	24,77	24,77	24,77	24,77	73,56	75,17	6,56	6,56			
11.12.2019	24.00	185,31	158,89	26,42	74,52	44,41	30,11	7,70	4,50	24,67	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	74,49	76,10	6,76	6,76			
12.12.2019																							
13.12.2019																							
14.12.2019																							
15.12.2019																							
16.12.2019																							
17.12.2019																							
18.12.2019																							
19.12.2019																							
20.12.2019																							
21.12.2019																							
22.12.2019																							
Среднее	23,89	187,60	161,34	26,26	79,43	46,55	32,88	7,72	4,36	24,00	24,67	24,67	24,67	24,67	24,67	24,67	79,31	80,92	7,40	7,40			
Итого	454,00	3548,73	3051,97	496,76						453,92	453,92	453,92	453,92	453,92	453,92	453,92	466,62	466,62	79,31	79,31	139,96		

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата	время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ. Гкал	Г.У.П. Тариф	Тариф
										Ф.И.О. абонента	№ п/п

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:

266 час

82,02 Гкал

Объем теплоносителя Узлп, рассчитанный по среднему:

266 час

273,21 куб.м

Период превышения 12:

0,86 °C

0,68 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды

0,86 °C

0,68 Гкал

Много к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

221,3 Гкал

739,83 м.куб.

Количество потребленной тепловой энергии Общд:

221,3 Гкал

739,83 м.куб.

Объем потребленного теплоносителя Узлс изл.

221,3 Гкал

739,83 м.куб.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДНОГО

ОТДЕЛ СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА

ОТДЕЛ СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА

ОТДЕЛ СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА

ОТДЕЛ СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА

ОТДЕЛ СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА

ОТДЕЛ СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА

ОТДЕЛ СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА

ОТДЕЛ СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА