Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **10256.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 289, корп. 2, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **28174**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема): **ОП: А23-12; МП: А23-12;**

Вычислитель:	**ТСРВ-026М № 1401590**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Обратный трубопровод (М2)		ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Подающий ГВС (М3)		ЭРСВ-440ЛВ-20	0,045	11,32	Взлёт ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,279**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1155**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,0525**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**83,7**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**21**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2019	24,00	*	91,08	78,12	12,96	76,72	46,29	30,43	6,90	2,70	12,08		12,08	12,33		12,33		68,71		3,90		3,38
24.11.2019	24,00	*	92,27	78,70	13,57	78,37	46,66	31,71	6,90	2,70	12,72		12,72	12,99		12,99		70,36		3,80		3,57
25.11.2019	24,00	*	91,33	79,93	11,40	77,47	46,26	31,21	7,00	2,70	10,45		10,45	10,67		10,67		71,08		4,10		3,38
26.11.2019	24,00	*	91,10	78,88	12,22	78,37	46,56	31,81	7,00	2,70	11,27		11,27	11,51		11,51		70,93		4,10		3,48
27.11.2019	24,00	*	94,20	82,90	11,30	81,65	48,42	33,23	7,10	2,70	10,33		10,33	10,58		10,58		75,02		4,30		3,69
28.11.2019	24,00	*	93,31	81,74	11,57	81,14	48,64	32,50	7,10	2,70	10,55		10,55	10,80		10,80		74,45		4,10		3,60
29.11.2019	24,00	*	92,37	80,80	11,57	80,73	48,70	32,03	7,00	2,60	10,56		10,56	10,81		10,81		74,28		4,00		3,53
30.11.2019	24,00	*	90,59	79,46	11,13	80,55	48,67	31,88	7,00	2,70	10,20		10,20	10,44		10,44		73,67		4,20		3,44
01.12.2019	24,00	*	91,94	79,95	11,99	80,77	48,45	32,32	7,00	2,70	11,02		11,02	11,28		11,28		74,08		4,10		3,56
02.12.2019	24,00	*	91,41	80,40	11,01	80,92	48,48	32,44	7,00	2,70	10,10		10,10	10,35		10,35		74,55		4,10		3,51
03.12.2019	24,00	*	90,73	80,37	10,36	80,87	48,45	32,42	7,00	2,70	9,46		9,46	9,69		9,69		74,83		4,50		3,45
04.12.2019	24,00	*	92,32	80,78	11,54	80,05	48,31	31,74	7,10	2,70	10,62		10,62	10,87		10,87		74,14		4,30		3,49
05.12.2019	24,00	*	93,69	83,18	10,51	78,75	48,28	30,47	7,10	2,60	9,56		9,56	9,79		9,79		74,22		4,50		3,37
06.12.2019	24,00	*	93,04	82,23	10,81	76,16	47,13	29,03	7,10	2,60	9,98		9,98	10,21		10,21		71,10		4,30		3,22
07.12.2019	24,00	*	94,39	80,39	14,00	72,94	45,99	26,95	7,00	2,60	12,95		12,95	13,21		13,21		67,88		4,10		3,19
08.12.2019	24,00	*	93,01	80,63	12,38	70,80	44,79	26,01	7,00	2,70	11,44		11,44	11,68		11,68		67,10		4,50		2,98
09.12.2019	24,00	*	92,62	81,22	11,40	71,90	45,21	26,69	7,00	2,60	10,46		10,46	10,67		10,67		67,08		4,30		3,00
10.12.2019	24,00	*	93,79	82,05	11,74	71,82	45,12	26,70	7,00	2,60	10,78		10,78	11,00		11,00		67,40		4,30		3,04
11.12.2019	24,00	*	92,86	81,59	11,27	72,73	45,07	27,66	7,10	2,70	10,23		10,23	10,45		10,45		69,00		4,60		3,09
12.12.2019	24,00	*	92,66	81,09	11,57	72,18	44,76	27,42	7,00	2,70	10,52		10,52	10,74		10,74		68,61		4,70		3,07
13.12.2019	24,00	*	93,40	82,11	11,29	72,25	45,02	27,23	7,10	2,70	10,28		10,28	10,50		10,50		69,17		4,60		3,06
14.12.2019	19,00	*	69,30	61,05	8,25	69,53	44,08	25,45	6,69	2,56	7,65		7,65	7,81		7,81		66,38		4,63		2,24
15.12.2019	22,91	*	28,66	23,65	5,01	30,94	23,88	7,05	2,50	1,22	4,90		4,90	4,99		4,99		29,83		1,57		0,94
16.12.2019	24,00	*	95,29	82,09	13,20	72,05	44,78	27,27	7,00	2,70	12,01		12,01	12,26		12,26		68,68		4,40		3,20
17.12.2019	24,00	*	91,68	80,54	11,14	72,20	44,92	27,28	7,00	2,70	9,83		9,83	10,05		10,05		69,82		5,00		3,01
18.12.2019	24,00	*	93,37	81,76	11,61	71,64	44,76	26,88	7,00	2,70	10,51		10,51	10,74		10,74		69,64		4,90		3,04
19.12.2019	24,00	*	73,98	62,54	11,44	69,53	43,44	26,09	21,70	11,90	10,58		10,58	10,80		10,80		66,45		17,30		2,47
20.12.2019	24,00	*	92,37	80,87	11,50	70,51	44,07	26,44	7,00	2,70	10,38		10,38	10,60		10,60		68,52		4,90		2,96
21.12.2019	18,00	*	56,32	50,92	5,40	63,48	41,39	22,08	5,93	2,28	4,83		4,83	4,95		4,95		61,92		4,67		1,77
22.12.2019	23,95	*	88,48	76,33	12,15	68,30	42,42	25,88	6,60	2,50	11,24		11,24	11,47		11,47		64,64		4,00		2,99
Среднее	23,60		89,22	77,86	11,37	73,51	45,30	28,21	7,30	2,91	10,43		10,43	10,65		10,65		68,78		4,69		3,14
Итого	**707,86**		**2631,56**	**2296,27**	**335,29**						**307,49**		**307,49**	**314,24**		**314,24**						**92,72**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **12,14** час **1,66** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **12,14** час **5,54** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,86** °C **0,29** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **94,09** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **319,78** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/

Представитель теплоснабжающей организации
/

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбытовая компания» Управление теплового учета Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.12.2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л.Х.