

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, Д. 89, лит. А

Договор: 8285.038.1
 Строительный адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 24497

График: 147171

Источник: котельная 1 Невская

Схема подключения: 2-х-трубная схема

Режим (схема):

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207210

Приборы УТЭ поверены до:

Преобр. давления:

Вычислитель: ПРЭМ-32-D

Gmin= 0,2

Gmax= 30

Термопреобр.: КТСН-Н

КТСН-Н

Подводящий трубопровод (М1)

расходомер: ПРЭМ-32-D

Обратный трубопровод (М2)

расходомер: ПРЭМ-32-D

Подводящий ГВС (М3)

расходомер: ПРЭМ-32-D

Циркуляционный ГВС (М4)

расходомер: ПРЭМ-32-D

Подпиточный трубопровод (Уп)

расходомер: ПРЭМ-32-D

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

лето: Qтвс=M3*(t3-tхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот = 0,386

Qтвс = 0

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:

Qот.ср = 0

Qтвс.ср = 0

Договорные расходы (ср.сут.), ТбУТ:

Got. = 121,895

Gтвс = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)	Уходит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
23.11.2019	24.00		97.59	97.59	0.00	76.15	38.53	36.62															3.57
24.11.2019	24.00		97.38	97.38	0.00	77.49	39.29	38.20															3.72
25.11.2019	24.00		98.17	98.17	0.00	80.05	40.03	40.02															3.93
26.11.2019	24.00		98.98	98.98	0.00	80.41	40.29	40.12															3.97
27.11.2019	24.00		99.63	99.63	0.00	80.67	40.75	39.92															3.98
28.11.2019	24.00	*	93.58	93.58	-1.37	80.46	42.40	38.06															3.85
29.11.2019	24.00		99.97	99.97	0.00	80.30	41.84	38.46															3.91
01.12.2019	24.00		100.02	100.02	0.00	81.01	41.97	39.04															3.88
02.12.2019	24.00		99.53	99.53	0.00	80.34	41.37	38.97															3.85
03.12.2019	24.00		99.64	99.64	0.00	79.84	41.24	38.60															3.90
04.12.2019	24.00		99.71	99.71	0.00	80.33	41.26	39.07															3.82
05.12.2019	24.00		100.41	100.41	0.00	76.00	41.18	37.97															3.57
06.12.2019	24.00		101.31	101.31	0.00	72.82	39.92	32.90															3.16
07.12.2019	24.00		100.64	100.64	0.00	70.92	39.51	31.41															3.11
08.12.2019	24.00		100.68	100.68	0.00	70.08	38.87	31.21															3.07
09.12.2019	24.00		99.85	99.85	0.00	70.08	38.87	30.94															3.11
10.12.2019	24.00		100.49	100.49	0.00	69.87	38.93	30.94															3.07
11.12.2019	24.00		99.91	99.91	0.00	69.48	38.76	30.72															3.13
12.12.2019	24.00		98.30	98.30	0.00	69.82	38.00	31.82															3.20
13.12.2019	24.00		98.76	98.76	0.00	70.42	38.02	32.40															3.18
14.12.2019	24.00		99.47	99.47	0.00	70.10	38.16	31.94															3.11
15.12.2019	24.00		99.12	99.12	0.00	69.33	37.96	31.37															3.16
16.12.2019	24.00		99.52	99.52	0.00	69.95	38.22	31.73															3.17
17.12.2019	24.00		100.02	100.02	0.00	70.26	38.52	31.74															3.13
18.12.2019	24.00		99.99	99.99	0.00	69.83	38.47	31.36															2.99
19.12.2019	24.00		99.42	99.42	0.00	68.25	38.18	30.07															2.93
20.12.2019	24.00		98.25	98.25	0.00	66.91	37.08	29.83															3.06
21.12.2019	24.00		99.15	99.15	0.00	68.60	37.71	30.89															3.16
22.12.2019	24.00		99.82	99.82	0.00	69.92	38.33	31.59															3.14
Среднее	24.00		100.55	100.55	0.00	69.97	38.70	31.27															3.42
Итого	720.00		2979.86	2981.23	-1.37	73.96	39.51	34.45															102.63

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Уп, T Qобщ, Гкал Трвб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час 0 Гкал

Объем теплоносителя Узлп, рассчитанный по среднему: 0 час 0 куб.м

Период превышения t2: 0 час

Корректировка на температуру холодной воды: 3.29 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 102.63 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общц: 102.63 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Узлс излп: М.куб

Филиал ООО "ЖКС № 2 Невского района" УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ ЧЕРТОЦЕНКОВА ДХ

Отчет подготовлен 25.12.2019г.