

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2019

Узел учета: Отопление
 Код УУТЗ: 23605
 График: 95/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ольги Берггольц ул. д. 29, корп. 3, лит. А
 Обслуживающая организация: Котельная по адресу Елизарова пр. д.32а

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах
 Выключитель: ВКЛ-7 № 204701
 Подводящий трубопровод (М1) расходомер: ПРСМ-50-D
 Обратный трубопровод (М2) ПРСМ-50-D
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,31
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 297,6

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: Gплн = 0,48
 Smax = 72
 KТСП-Н
 KТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления: Qвс = 0
 Qвс ср = 0
 Gвс ср = 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТБ-1)				P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DV (излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			T	T	DM	T1														
23.11.2019	24.00		382,20	382,20	0,00	59,09	50,76	8,33												3,20
24.11.2019	24.00		383,15	383,15	0,00	60,32	51,62	8,70												3,34
25.11.2019	24.00		381,49	381,49	0,00	60,78	51,95	8,83												3,38
26.11.2019	24.00		381,00	381,00	0,00	60,64	51,91	8,73												3,29
27.11.2019	24.00		381,32	381,32	0,00	60,62	52,02	8,60												3,27
28.11.2019	24.00		383,17	383,17	0,00	61,04	52,55	8,49												3,23
29.11.2019	24.00		384,82	384,82	0,00	60,85	52,48	8,37												3,24
30.11.2019	24.00		383,63	383,63	0,00	60,82	52,41	8,41												3,22
01.12.2019	24.00		377,42	377,42	0,00	60,45	51,95	8,50												3,23
02.12.2019	24.00		375,99	375,99	0,00	60,51	51,94	8,57												3,26
03.12.2019	24.00		376,12	376,12	0,00	60,73	52,08	8,65												3,22
04.12.2019	24.00		378,78	378,78	0,00	60,48	52,01	8,47												3,22
05.12.2019	24.00		378,87	378,87	0,00	58,76	50,88	7,88												2,99
06.12.2019	24.00		376,54	376,54	0,00	57,83	50,20	7,63												2,88
07.12.2019	24.00		376,52	376,52	0,00	56,69	49,42	7,27												2,75
08.12.2019	24.00		372,35	372,35	0,00	54,74	47,73	7,01												2,62
09.12.2019	24.00		371,46	371,46	0,00	54,15	47,29	6,86												2,56
10.12.2019	24.00		370,84	370,84	0,00	54,86	47,79	7,07												2,70
11.12.2019	24.00		369,54	369,54	0,00	54,62	47,34	7,28												2,75
12.12.2019	24.00	*	306,45	306,45	0,00	54,61	47,29	7,32												2,25
13.12.2019	24.00		370,59	370,59	0,00	54,85	47,58	7,27												2,71
14.12.2019	24.00		372,00	372,00	0,00	55,03	47,79	7,24												2,70
15.12.2019	24.00		373,27	373,27	0,00	55,07	47,89	7,18												2,69
16.12.2019	24.00		373,38	373,38	0,00	54,63	47,58	7,05												2,64
17.12.2019	24.00		374,19	374,19	0,00	54,97	47,86	7,11												2,67
18.12.2019	24.00		376,68	376,68	0,00	54,11	47,33	6,78												2,56
19.12.2019	24.00		377,16	377,16	0,00	53,96	46,93	7,03												2,66
20.12.2019	24.00		376,44	376,44	0,00	54,95	47,78	7,17												2,71
21.12.2019	24.00		377,44	377,44	0,00	55,21	48,06	7,15												2,71
22.12.2019	24.00		380,02	380,02	0,00	55,48	48,42	7,06												2,69
Среднее	24,00		374,76	374,76	0,00	57,36	49,63	7,73												2,91
Итого	720,00		11242,80	11242,80	0,00															87,34

Показатели счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Qобщ, Гкал Трав, ч

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабителя Упл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения t2: 0 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,39 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 87,34 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: М.куб.
 Объем потребленного теплоснабителя Увс.мл: М.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИБОРОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 Представитель теплоснабжающей организации
 2019г