

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ольминского ул. д. 12, лит. А ИТП2  
 Обслуживающая организация: Источники: котельная 1 Невская

Договор: 8985 038.1  
 Строит. адрес: Т.ефон:

Телефон:

Узел учета: Код УТЭ:

Отопление: 24309

Установленные приборы: Выхислигель: Выключатель: Подходящий трубопровод (М1) Обратный трубопровод (М2) Подходящий ГВС (М3) Подходящий ГВС (М4) Подходящий трубопровод (Vп) Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Приборы УТЭ поверены до: Термомребр:

Режим (схема): Преобр.давления:

График: 147/71

Часовые и суточн. архивы в файлах: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв) Qот= 0,343 Qвент= 0 Qстех= 0 Qстех ср= 0 Qстех м= 0  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.: Qот= 108,316 Qвент= 0 Qстех= 0 Qстех ср= 0 Qстех м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	dM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dv (излив)	Уподлит	T3	T4	P3	P4	Общ.
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал			
23.11.2019	24,00		92,83	92,83	0,00	78,16	46,68	31,48														2,92
24.11.2019	24,00		92,57	92,57	0,00	79,59	46,91	32,68														3,03
25.11.2019	24,00		93,77	93,77	0,00	82,23	48,32	33,91														3,18
26.11.2019	24,00		94,35	94,35	0,00	82,58	48,62	33,96														3,19
27.11.2019	24,00		94,84	94,84	0,00	82,82	49,20	33,62														3,16
28.11.2019	24,00		95,10	95,10	0,00	82,54	49,37	33,17														3,12
29.11.2019	24,00		95,05	95,05	0,00	82,36	49,54	32,82														3,15
30.11.2019	24,00		95,24	95,24	0,00	83,10	50,03	33,07														3,07
01.12.2019	24,00		94,96	94,96	0,00	82,41	49,60	32,81														3,12
02.12.2019	24,00		95,11	95,11	0,00	81,90	49,65	32,25														3,04
03.12.2019	24,00		95,21	95,21	0,00	82,43	49,74	32,69														2,83
04.12.2019	24,00		95,60	95,60	0,00	81,18	49,39	31,79														2,61
05.12.2019	24,00		95,90	95,90	0,00	77,88	48,39	29,49														2,49
06.12.2019	24,00		95,14	95,14	0,00	74,60	47,18	27,42														2,48
07.12.2019	24,00		95,04	95,04	0,00	72,63	46,39	26,24														2,52
08.12.2019	24,00		94,53	94,53	0,00	71,81	45,66	26,15														2,47
09.12.2019	24,00		94,93	94,93	0,00	71,62	45,66	25,96														2,44
10.12.2019	24,00		94,65	94,65	0,00	71,18	45,36	25,82														2,48
11.12.2019	24,00		93,56	93,56	0,00	71,57	44,68	26,89														2,57
12.12.2019	24,00		93,65	93,65	0,00	72,19	44,79	27,40														2,54
13.12.2019	24,00		94,00	94,00	0,00	71,85	44,90	26,95														2,48
14.12.2019	24,00		93,78	93,78	0,00	71,07	44,56	26,51														2,51
15.12.2019	24,00		93,99	93,99	0,00	71,71	44,98	26,73														2,49
16.12.2019	24,00		94,34	94,34	0,00	72,02	45,27	26,75														2,49
17.12.2019	24,00		94,49	94,49	0,00	71,53	45,16	26,37														2,38
18.12.2019	24,00		94,15	94,15	0,00	69,88	44,62	25,31														2,46
19.12.2019	24,00		93,57	93,57	0,00	68,52	43,21	25,31														2,50
20.12.2019	24,00		94,12	94,12	0,00	70,31	44,20	26,11														2,50
21.12.2019	24,00		94,36	94,36	0,00	71,68	44,99	26,70														2,75
22.12.2019	24,00		94,65	94,65	0,00	71,67	45,24	26,43														82,50
Среднее	24,00		94,45	94,45	0,00	75,83	46,74	29,09														
Итого	720,00		2833,48	2833,48	0,00																	

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Общ., Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Узлц, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения Ц: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 3,29 °С  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):** 82,5 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: М.квб.  
 Объем потребленного теплоносителя Узлц изл.

Исполнитель: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ольминского ул. д. 12, лит. А ИТП2  
 Обслуживающая организация: Источники: котельная 1 Невская

Узел учета: Код УТЭ: 24309

Отопление: 147/71

График: 147/71

Режим (схема): Преобр.давления:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Приборы УТЭ поверены до: Термомребр:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв) Qот= 0,343 Qвент= 0 Qстех= 0 Qстех ср= 0 Qстех м= 0

Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.: Qот= 108,316 Qвент= 0 Qстех= 0 Qстех ср= 0 Qстех м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Учет отопления (ТВ-1)

Учет ГВС (ТВ-2)

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время M1, Т M2, Т M3, Т M4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vп, Т Общц, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Узлц, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения Ц: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 3,29 °С  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):** 82,5 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: М.квб.  
 Объем потребленного теплоносителя Узлц изл.

Исполнитель: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ольминского ул. д. 12, лит. А ИТП2  
 Обслуживающая организация: Источники: котельная 1 Невская

Узел учета: Код УТЭ: 24309

Отопление: 147/71

Режим (схема): Преобр.давления:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Приборы УТЭ поверены до: Термомребр:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв) Qот= 0,343 Qвент= 0 Qстех= 0 Qстех ср= 0 Qстех м= 0

Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.: Qот= 108,316 Qвент= 0 Qстех= 0 Qстех ср= 0 Qстех м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Учет отопления (ТВ-1)

Учет ГВС (ТВ-2)

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время M1, Т M2, Т M3, Т M4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vп, Т Общц, Гкал Траб, ч