Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ольминского ул, д. 16, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8987.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23544**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7.04 № 208374** расходомер: Gmin= Gmax=
Приборы УУТЭ поверены до:
Термопреобр.: Режим (схема):
Преобр.давления:
график: **147/71**

Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,255** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1848**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,084**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **80,5263** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **33,6** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2019	24,00	*	94,61	80,06	14,55	77,73	43,49	34,24			13,60		13,60	13,97		13,97		77,93				3,87
24.11.2019	24,00	*	95,61	79,72	15,89	79,18	43,70	35,48			14,92		14,92	15,32		15,32		79,35				4,09
25.11.2019	24,00	*	93,73	80,03	13,70	81,66	44,66	37,00			12,84		12,84	13,24		13,24		81,40				4,08
26.11.2019	24,00	*	91,81	80,46	11,35	82,03	45,03	37,00			10,56		10,56	10,87		10,87		81,80				3,91
27.11.2019	24,00		93,00	80,52	12,48	82,25	45,41	36,84			11,78		11,78	12,12		12,12		81,90				4,00
28.11.2019	24,00	*	93,51	80,41	13,10	82,00	45,76	36,24			12,43		12,43	12,77		12,77		81,66				3,99
29.11.2019	24,00	*	92,14	80,38	11,76	81,86	46,00	35,86			11,07		11,07	11,40		11,40		81,60				3,85
30.11.2019	24,00	*	93,57	80,35	13,22	82,52	46,40	36,12			12,39		12,39	12,75		12,75		81,99				4,00
01.12.2019	24,00	*	94,08	80,37	13,71	81,90	45,90	36,00			13,26		13,26	13,63		13,63		81,66				4,02
02.12.2019	24,00	*	91,86	80,40	11,46	81,39	45,80	35,59			11,00		11,00	11,32		11,32		81,12				3,80
03.12.2019	24,00	*	91,96	80,50	11,46	81,88	45,89	35,99			10,78		10,78	11,11		11,11		81,39				3,84
04.12.2019	24,00	*	91,76	80,51	11,25	80,59	45,61	34,98			10,18		10,18	10,49		10,49		80,12				3,72
05.12.2019	24,00	*	92,71	80,61	12,10	77,33	44,84	32,49			11,41		11,41	11,70		11,70		76,86				3,56
06.12.2019	24,00	*	92,60	79,98	12,62	74,00	43,73	30,27			12,26		12,26	12,54		12,54		73,26				3,36
07.12.2019	24,00	*	92,48	79,85	12,63	72,07	42,99	29,08			12,25		12,25	12,50		12,50		71,42				3,23
08.12.2019	24,00	*	95,48	79,55	15,93	71,38	42,39	28,99			15,64		15,64	16,00		16,00		71,23				3,44
09.12.2019	24,00	*	92,01	79,70	12,31	71,20	42,37	28,83			11,93		11,93	12,23		12,23		71,06				3,18
10.12.2019	24,00	*	91,83	79,93	11,90	70,73	42,19	28,54			11,61		11,61	11,88		11,88		70,46				3,12
11.12.2019	24,00	*	91,41	79,98	11,43	71,15	41,66	29,49			11,11		11,11	11,34		11,34		71,03				3,17
12.12.2019	24,00	*	94,55	79,95	14,60	71,74	41,68	30,06			14,30		14,30	14,64		14,64		71,48				3,45
13.12.2019	24,00	*	92,57	79,94	12,63	71,36	41,72	29,64			12,32		12,32	12,59		12,59		71,06				3,27
14.12.2019	24,00		93,34	79,83	13,51	70,58	41,45	29,13			13,13		13,13	13,43		13,43		70,27				3,28
15.12.2019	24,00	*	94,01	79,78	14,23	71,23	41,72	29,51			13,95		13,95	14,26		14,26		70,86				3,37
16.12.2019	24,00	*	93,40	79,89	13,51	71,56	41,97	29,59			13,29		13,29	13,60		13,60		71,35				3,33
17.12.2019	24,00	*	92,31	80,02	12,29	71,09	41,90	29,19			12,00		12,00	12,27		12,27		70,89				3,21
18.12.2019	24,00	*	93,42	79,87	13,55	69,30	41,42	27,88			13,36		13,36	13,64		13,64		68,73				3,17
19.12.2019	24,00	*	92,38	80,05	12,33	68,10	40,72	27,38			12,16		12,16	12,41		12,41		67,95				3,03
20.12.2019	24,00	*	93,06	80,24	12,82	69,92	41,30	28,62			12,64		12,64	12,92		12,92		69,86				3,19
21.12.2019	24,00	*	92,70	80,34	12,36	71,22	41,86	29,36			12,18		12,18	12,45		12,45		70,98				3,24
22.12.2019	24,00	*	95,86	80,11	15,75	71,27	42,04	29,23			15,57		15,57	15,93		15,93		71,22				3,46
Среднее	24,00		93,13	80,11	13,01	75,34	43,39	31,95			12,53		12,53	12,84		12,84		75,06				3,54
Итого	**720,00**		**2793,76**	**2403,33**	**390,43**						**375,92**		**375,92**	**385,32**		**385,32**						**106,23**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **3,29** °C **1,28** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **104,95** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **385,32** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб» ФИЛИАЛ «ЗАПАДНЫЙ» УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.12.2019 г.
ЧЕРГОШОЛОХОВА Л.Х.