

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ольминского ул. Д. 8 ИТТ1
 Обслуживающая организация: Управляющая компания "Энергосбыт"

Договор: 8984.038.1
 Стройм. адрес: 92.61 Гкал
 Телефон: 239.14 м.квб

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 23542
 График: 141711

Установленные приборы: Часовые и счетч. арматура в фидлах: **ВКТ-7-03 № 220988**
 Вычислитель: **ВКТ-7-03 № 220988** расходомер: **Смип=**
 Подключающий трубопровод (М1) **Схема подключения: 2-х трубная схема**
 Подающий ГВС (М3) **Приборы УТЭ поверены до: Термолпробр.: Режим (схема):**
 Циркуляционный ГВС (М4) **Смах=** **Пробрр. Давления:**
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима. **Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)** лето: **Qвс=M3*(h3-hвх)**
 Договорные нагрузки, Гкал/час: **Qот= 0,5831** Овент= **0** Отех= **0** Овс ср= **0,3661**
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Qот ср= 184,137** Свент= **0** Отех гвс ср= **0,1664**
 Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут: **Qотх гвс ср= 0** Стех= **0** Стех гвс ср= **66,56** Гвс.м=

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019				Контроль ГВС (ТВ-2)				
			M1	M2	dlm	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	dlm	V3	V4	dV (изнал)	Уплдлт	T3	T4	P3	P4
Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.11.2019	24.00	*	90.30	82.24	8.06	76.25	44.41	31.84	7.58	7.77	7.77	7.77	7.77	7.77	7.77	75.80	75.80			3.24	
24.11.2019	24.00	*	91.35	82.15	9.20	77.64	44.68	32.96	8.60	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	77.26	77.26			3.42	
25.11.2019	24.00	*	91.18	82.79	8.39	80.14	45.67	34.47	7.51	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	79.22	79.22			3.53	
26.11.2019	24.00	*	91.17	83.21	7.96	80.50	45.91	34.59	6.92	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	79.64	79.64			3.52	
27.11.2019	24.00	*	91.40	83.47	7.93	80.76	46.47	34.29	7.02	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	79.64	79.64			3.50	
28.11.2019	24.00	*	91.85	83.69	8.16	80.51	46.68	33.83	7.16	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	79.34	79.34			3.49	
29.11.2019	24.00	*	91.67	83.78	7.89	80.36	46.88	33.48	6.70	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	79.32	79.32			3.44	
30.11.2019	24.00	*	92.78	83.81	8.97	81.03	47.28	33.75	7.87	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09	79.76	79.76			3.54	
01.12.2019	24.00	*	92.55	83.54	9.01	80.41	46.77	33.64	7.97	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	79.59	79.59			3.54	
02.12.2019	24.00	*	92.24	83.46	8.78	79.94	46.77	33.17	7.87	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09	79.59	79.59			3.47	
03.12.2019	24.00	*	91.38	83.42	7.96	80.43	46.93	33.50	6.92	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	79.28	79.28			3.44	
04.12.2019	24.00	*	92.18	83.79	8.39	79.22	46.67	32.55	6.88	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	78.37	78.37			3.40	
05.12.2019	24.00	*	92.28	84.25	8.03	76.07	45.82	30.25	7.68	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	75.14	75.14			3.16	
06.12.2019	24.00	*	92.29	83.71	8.58	70.93	43.95	26.98	7.83	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	69.87	69.87			2.87	
07.12.2019	24.00	*	92.28	83.72	8.56	72.84	44.60	28.24	7.68	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	71.70	71.70			2.89	
08.12.2019	24.00	*	92.33	83.17	9.16	70.22	43.27	26.95	8.44	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	75.14	75.14			2.87	
09.12.2019	24.00	*	92.04	83.58	8.46	70.03	43.29	26.74	7.89	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08	69.38	69.38			2.83	
10.12.2019	24.00	*	91.74	83.32	8.42	69.61	42.97	26.64	7.55	7.73	7.73	7.73	7.73	7.73	7.73	69.69	69.69			2.85	
11.12.2019	24.00	*	90.74	82.43	8.31	69.94	42.36	27.56	7.31	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	68.92	68.92			2.85	
12.12.2019	24.00	*	90.88	82.69	8.19	70.54	42.47	28.07	7.34	7.53	7.53	7.53	7.53	7.53	7.53	69.43	69.43			2.90	
13.12.2019	24.00	*	91.22	83.08	8.14	70.19	42.55	27.64	7.34	7.53	7.53	7.53	7.53	7.53	7.53	69.43	69.43			2.87	
14.12.2019	24.00	*	92.17	82.90	9.27	69.43	42.29	27.14	8.58	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77	68.61	68.61			2.89	
15.12.2019	24.00	*	92.32	83.08	9.24	70.07	42.56	27.51	8.05	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	69.32	69.32			2.90	
16.12.2019	24.00	*	92.11	83.43	8.68	70.37	42.89	27.48	8.18	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	69.30	69.30			2.88	
17.12.2019	24.00	*	92.30	83.53	8.77	69.92	42.84	25.92	8.41	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	67.55	67.55			2.77	
18.12.2019	24.00	*	92.14	83.21	8.93	68.28	42.36	25.92	8.18	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	66.59	66.59			2.72	
19.12.2019	24.00	*	91.38	82.61	8.77	67.04	41.28	25.76	8.18	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	67.91	67.91			2.77	
20.12.2019	24.00	*	91.12	83.13	7.99	68.74	42.01	26.73	7.43	7.63	7.63	7.63	7.63	7.63	7.63	69.46	69.46			2.91	
21.12.2019	24.00	*	92.34	83.40	8.94	70.10	42.79	27.31	8.37	8.54	8.54	8.54	8.54	8.54	8.54	69.69	69.69			2.91	
22.12.2019	24.00	*	93.77	83.69	10.08	70.11	43.03	27.08	9.50	9.72	9.72	9.72	9.72	9.72	9.72	73.25	73.25			3.12	
Среднее	24.00	*	91.85	83.28	8.57	74.05	44.28	29.77	7.78	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	73.25	73.25			3.12	
Итого	720.00		2755.50	2498.28	257.22				233.41		233.41		239.14		239.14						93.46

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения t2: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 3.29 °C
 Итого к расчету по приборам учета с учетом корректировок: 0.85 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: 92.61 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увлс мал: 239.14 м.квб

УТВЕРЖДЕНИЕ СЕКЦИИ (от абонента) ТА
 Ответственный за учет тепловой энергии организации КУУТЭ
 ОТЕЧЕТ ПРИНЯТ 25.12.2019г
 Представитель теплоносителя организации КУУТЭ