

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭС за Декабрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ольминского Удл. д. 8 ИППЗ**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8984.038-1**
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭС:

Общий
 23542

Установленные приборы: **ВКТ-7 № 256012**
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 256012**
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки (гр.час), Ккал/час:
 Договорные расходы (гр.удл.), т/сут.
 Расчетные расходы (гр.удл.): **184,137**
 Фактическое потребление за отчетный период с **23.11.2019** по **22.12.2019**
 лето: $Q_{гвс} = M3 \cdot (h3 - h_{гвс})$
 зима: $Q = M1 \cdot (h1 - h_{гвс}) + M2 \cdot (h2 - h_{гвс})$

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: **147/71**

Часовые и суточн. архивы в файлах:	расходомер:	Сплн=	Приборы учета поверены до:	Термопреобр.:	Отвеч. =	Отхв. =	Отхв. гвс ср	Отвс =	Отвс ср =	Отвс. ср =	Отвс. ср =	66,56	Грвс.м =
					Qвт =	0,5831	0	0	0	0,3661	0,1664		
					Гот. =	184,137	0	0	0				

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (IВ-1)													Контроль ГВС (IВ-2)				Общш ккал					
			M1 T	M2 T	DM T	T1 °C	T2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 T	M4 T	DM T	V3 M3	V4 M3	dv(змв) M3	Удлит M3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2			
23.11.2019	24,00	24,00	55,08	46,28	8,80	72,79	43,79	29,00				8,60		8,60	8,82		8,82	72,35							1,98
24.11.2019	24,00	24,00	55,76	46,12	9,64	74,09	44,09	30,00				9,38		9,38	9,62		9,62	73,92							2,10
25.11.2019	24,00*	24,00	54,01	46,44	7,57	76,21	45,17	31,04				7,37		7,37	7,56		7,56	75,41							2,02
26.11.2019	24,00	24,00	55,46	46,56	8,90	76,68	45,44	31,24				8,73		8,73	8,96		8,96	76,01							2,14
27.11.2019	24,00	24,00	54,51	46,51	8,00	76,91	45,89	31,02				7,83		7,83	8,05		8,05	76,12							2,06
28.11.2019	24,00*	24,00	53,48	46,55	6,93	76,77	46,27	30,50				6,78		6,78	6,99		6,99	75,64							1,95
29.11.2019	24,00	24,00	54,52	46,56	7,96	76,76	46,45	30,31				7,81		7,81	8,02		8,02	76,02							2,03
30.11.2019	24,00	24,00	55,20	46,58	8,62	77,20	46,71	30,49				8,54		8,54	8,75		8,75	76,30							2,07
01.12.2019	24,00	24,00	55,06	46,39	8,67	76,51	46,15	30,36				8,57		8,57	8,75		8,75	75,81							1,96
02.12.2019	24,00	24,00	53,79	46,38	7,41	76,00	45,93	30,07				7,31		7,31	7,47		7,47	75,01							1,96
03.12.2019	24,00	24,00	53,57	46,33	7,24	76,36	46,00	30,36				7,09		7,09	7,27		7,27	75,24							2,07
04.12.2019	24,00	24,00	55,74	46,50	9,24	75,39	45,81	29,58				9,08		9,08	9,31		9,31	74,35							1,96
05.12.2019	24,00	24,00	55,09	46,64	8,45	72,44	44,87	27,57				8,26		8,26	8,44		8,44	71,22							1,90
06.12.2019	24,00*	24,00	54,17	46,27	7,90	69,48	43,71	25,77				7,66		7,66	7,82		7,82	68,32							1,74
07.12.2019	24,00	24,00	54,72	46,26	8,46	69,48	43,15	24,77				8,23		8,23	8,40		8,40	67,03							1,88
08.12.2019	24,00	24,00	56,95	45,96	10,99	67,21	42,41	24,80				10,84		10,84	11,07		11,07	66,80							1,88
09.12.2019	24,00	24,00	53,83	46,17	7,66	66,69	42,61	24,37				7,53		7,53	7,67		7,67	66,14							1,64
10.12.2019	24,00	24,00	54,52	46,03	8,49	66,59	42,32	24,27				8,30		8,30	8,46		8,46	65,97							1,75
11.12.2019	24,00	24,00	54,47	45,55	8,92	66,83	41,84	25,19				8,70		8,70	8,87		8,87	66,31							1,80
12.12.2019	24,00	24,00	54,28	45,71	8,57	67,39	41,90	25,49				8,28		8,28	8,46		8,46	66,58							1,74
13.12.2019	24,00	24,00	56,30	45,90	10,40	67,30	42,14	25,16				10,12		10,12	10,32		10,32	66,79							1,86
14.12.2019	24,00	24,00	55,69	45,80	9,89	66,55	41,90	24,65				9,65		9,65	9,84		9,84	65,85							1,79
15.12.2019	24,00	24,00	54,93	45,86	9,07	67,13	42,18	24,95				8,83		8,83	8,98		8,98	66,51							1,76
16.12.2019	24,00	24,00	52,73	46,08	6,65	67,21	42,29	24,92				6,38		6,38	6,50		6,50	66,10							1,59
17.12.2019	24,00	24,00	56,41	46,10	10,31	67,01	42,30	24,71				10,03		10,03	10,23		10,23	66,67							1,56
18.12.2019	24,00	24,00	53,23	45,93	7,30	65,29	41,77	23,52				7,12		7,12	7,23		7,23	64,25							1,80
19.12.2019	24,00	24,00	56,91	45,70	11,21	64,11	40,37	23,74				11,15		11,15	11,38		11,38	64,07							1,80
20.12.2019	24,00	24,00	54,11	45,80	8,31	65,81	41,28	24,53				8,28		8,28	8,43		8,43	65,26							1,67
21.12.2019	24,00	24,00	56,63	45,84	10,79	67,32	42,19	25,13				10,62		10,62	10,83		10,83	66,91							1,88
22.12.2019	24,00	24,00	54,31	46,03	8,28	67,32	42,43	24,89				8,11		8,11	8,28		8,28	66,60							1,86
Итого	24,00	24,00	54,85	46,16	8,69	70,72	43,64	27,08				8,51		8,51	8,69		8,69	69,99							1,86
Показания счетчиков на момент снятия данных:			1645,46	1384,83	260,53							255,18		255,18	260,78		260,78								55,91

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: **0 час**
 Объем теплоносителя Удл, рассчитанный по среднему: **0 час**
 Период расчета по договору: **0 час**
 Период превышения IZ: **0 час**
 Корректировка на температуру холодной воды **3,29 °C**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **55,05 ккал**
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: **260,78 м.куб.**
 Объем потребленного теплоносителя Удл: **260,78 м.куб.**
 Кал ккал
 Квб м
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 55,05 ккал
Объем потребленного теплоносителя Удл: 260,78 м.куб.
Период превышения IZ: 0 час
Корректировка на температуру холодной воды 3,29 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 55,05 ккал
Количество потребленной тепловой энергии ООО: 260,78 м.куб.
Объем потребленного теплоносителя Удл: 260,78 м.куб.
График: 147/71

График: 147/71

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (от абонента)
УИТАВЛЕНИЕ ФИ"С"С Б В Б
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (от абонента)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
25.12.2019
КУВУТЗ
КВУТЗ