

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2019

Абонент: ООО «ЖКС №2 Невского района»
 Адрес: Полярников ул, д. 12, лит. Б
 Обслуживающая организация:

Договор: 9041.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 25050

Источники: котельная 2 Невская

Схема подключения: 2-х трубная схема

График: 149/70

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 202351
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный трубопровод (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер: PRЭМ-40-D
 PRЭМ-40-D
 Gmln= 0.3
 Smax= 45
 45
 KTC/ПН
 KTC/ПН

Режим (схема):
 Преобр. Давления:
 Термопрообр.: KTC/ПН
 KTC/ПН

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв) лето: Qгвс=M3*(t3-hхв)
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Qот.= 0.457 Qвент.= 0 Qгвс.= 0
 Договорные расходы (гр.сут.), Т/сут.: Gот.= 138.835 Gвент.= 0 Qгвс.ср.= 0
 Gгвс.ср.= 0
 Gгвс.м.= 0

Дата	Ти час	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
		М1 Т	М2 Т	дМ Т	Т1 °С	Т2 °С	dT °С	Р1 кг/см2	Р2 кг/см2	М3 Т	М4 Т	дМ Т	М3 М3	М4 М3	dv (излив) М3	Уплит М3	Т3 °С	Т4 °С	Р3 кг/см2	Р4 кг/см2	Общ. Гкал	
23.11.2019	24.00	168.40	168.40	0.00	78.11	48.45	29.66															5.00
24.11.2019	24.00	167.57	167.57	0.00	80.63	49.27	31.36															5.26
25.11.2019	24.00	167.26	167.26	0.00	81.83	49.76	32.07															5.37
26.11.2019	24.00	167.54	167.54	0.00	82.08	50.00	32.08															5.38
27.11.2019	24.00	168.74	168.74	0.00	82.18	50.42	31.76															5.37
28.11.2019	24.00	169.18	169.18	0.00	82.17	50.75	31.42															5.32
29.11.2019	24.00	169.80	169.80	0.00	81.94	50.98	30.96															5.27
30.11.2019	24.00	169.29	169.29	0.00	82.27	51.15	31.12															5.27
01.12.2019	24.00	168.00	168.00	0.00	82.11	50.88	31.23															5.25
02.12.2019	24.00	168.07	168.07	0.00	82.20	51.05	31.15															5.24
03.12.2019	24.00	168.27	168.27	0.00	82.13	51.00	31.13															5.24
04.12.2019	24.00	170.53	170.53	0.00	80.85	50.76	30.09															5.24
05.12.2019	24.00	170.78	170.78	0.00	77.80	49.71	28.09															5.14
06.12.2019	24.00	169.51	169.51	0.00	74.93	48.49	26.44															4.80
07.12.2019	24.00	169.13	169.13	0.00	72.33	47.41	24.92															4.49
08.12.2019	24.00	168.15	168.15	0.00	71.25	46.52	24.73															4.22
09.12.2019	24.00	170.76	170.76	0.00	71.61	47.02	24.59															4.16
10.12.2019	24.00	170.89	170.89	0.00	71.52	46.95	24.57															4.20
11.12.2019	24.00	168.33	168.33	0.00	71.18	45.96	25.22															4.25
12.12.2019	24.00	169.57	169.57	0.00	71.27	45.96	25.31															4.25
13.12.2019	24.00	171.11	171.11	0.00	71.74	46.45	25.29															4.30
14.12.2019	24.00	170.37	170.37	0.00	71.48	46.25	25.23															4.33
15.12.2019	24.00	169.64	169.64	0.00	71.45	46.26	25.19															4.30
16.12.2019	24.00	170.30	170.30	0.00	71.43	46.34	25.09															4.28
17.12.2019	24.00	170.62	170.62	0.00	71.67	46.60	25.07															4.28
18.12.2019	24.00	170.62	170.62	0.00	70.07	46.09	23.88															4.28
19.12.2019	24.00	168.40	168.40	0.00	68.08	44.71	23.37															4.09
20.12.2019	24.00	168.75	168.75	0.00	69.43	45.20	24.23															3.93
21.12.2019	24.00	169.19	169.19	0.28	71.55	46.29	25.26															4.09
22.12.2019	24.00	169.97	169.97	0.00	71.57	46.57	25.00															4.29
Среднее	24.00	169.29	169.29	0.01	75.63	48.11	27.52															4.86
Итого	720.00	5078.74	5078.46	0.28																		139.86

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Уп, Т; Общ., Гкал; Труб, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 2.82 °C
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 139.86 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 139.86 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Упл изл.: м.куб

И.И. «ЖКС №2 Невского района»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Ф.И.О. «ЖКС №2 Невского района»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от организации)
 Ф.И.О. «ЖКС №2 Невского района»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26.12.2019г

Представитель теплопотребителя: **ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26.12.2019г**