Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Полярников ул, д. 8, лит. А ИТП**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9040.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24440**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):

Вычислитель: **ВКТ-7 № 208212**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-В1	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,4014**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0,0014**	Qгвс.=	**0,0803**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0,0014**	Qгвс.ср=	**0,0271**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**121,944**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0,56**	Gгвс.=	**10,84** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2019	24,00	*	124,11	119,21	4,90	77,59	41,66	35,93			3,84		3,84	3,94		3,94		77,23				4,66
24.11.2019	24,00	*	127,41	122,18	5,23	80,11	42,55	37,56			4,29		4,29	4,41		4,41		79,86				5,01
25.11.2019	24,00		129,42	123,68	5,74	81,29	43,12	38,17			4,76		4,76	4,89		4,89		80,81				5,19
26.11.2019	24,00	*	129,07	123,65	5,42	81,53	43,36	38,17			4,48		4,48	4,62		4,62		81,08				5,16
27.11.2019	24,00	*	131,22	126,03	5,19	81,63	44,03	37,60			4,13		4,13	4,24		4,24		81,05				5,17
28.11.2019	24,00	*	131,99	126,75	5,24	81,61	44,41	37,20			4,27		4,27	4,38		4,38		81,11				5,15
29.11.2019	24,00	*	132,10	126,99	5,11	81,39	44,64	36,75			4,12		4,12	4,25		4,25		80,83				5,08
30.11.2019	24,00	*	131,52	126,25	5,27	81,72	44,82	36,90			4,55		4,55	4,69		4,69		81,24				5,09
01.12.2019	24,00	*	130,66	125,66	5,00	81,57	44,44	37,13			4,76		4,76	4,91		4,91		80,97				5,08
02.12.2019	24,00	*	130,65	126,24	4,41	81,65	44,55	37,10			4,11		4,11	4,21		4,21		81,15				5,05
03.12.2019	24,00	*	129,62	123,71	5,91	81,57	44,27	37,30			5,13		5,13	5,28		5,28		81,12				5,10
04.12.2019	24,00	*	129,95	125,13	4,82	80,29	44,14	36,15			4,02		4,02	4,11		4,11		79,51				4,91
05.12.2019	24,00	*	132,40	127,67	4,73	77,27	43,73	33,54			4,00		4,00	4,09		4,09		76,67				4,65
06.12.2019	24,00	*	133,50	128,65	4,85	74,45	42,90	31,55			4,16		4,16	4,25		4,25		73,69				4,42
07.12.2019	24,00	*	129,60	124,75	4,85	71,86	41,68	30,18			4,18		4,18	4,25		4,25		71,28				4,11
08.12.2019	24,00	*	126,40	121,04	5,36	70,78	40,58	30,20			4,66		4,66	4,77		4,77		70,44				4,04
09.12.2019	24,00	*	127,19	122,39	4,80	71,12	40,82	30,30			4,09		4,09	4,18		4,18		70,72				4,05
10.12.2019	24,00	*	128,89	123,59	5,30	71,05	40,95	30,10			4,61		4,61	4,67		4,67		70,69				4,10
11.12.2019	24,00	*	126,78	121,33	5,45	70,73	40,00	30,73			4,70		4,70	4,80		4,80		70,37				4,11
12.12.2019	24,00	*	128,44	123,37	5,07	70,80	40,07	30,73			4,27		4,27	4,35		4,35		70,46				4,15
13.12.2019	24,00	*	129,68	124,48	5,20	71,27	40,47	30,80			4,44		4,44	4,54		4,54		70,85				4,21
14.12.2019	24,00	*	129,05	123,21	5,84	70,99	40,28	30,71			5,09		5,09	5,22		5,22		70,54				4,20
15.12.2019	24,00	*	126,12	119,84	6,28	70,96	39,88	31,08			5,65		5,65	5,78		5,78		70,64				4,17
16.12.2019	24,00	*	124,24	119,49	4,75	70,94	39,99	30,95			4,24		4,24	4,31		4,31		70,59				4,03
17.12.2019	24,00		122,90	117,97	4,93	71,16	39,96	31,20			4,50		4,50	4,60		4,60		70,78				4,03
18.12.2019	24,00	*	124,22	118,87	5,35	69,60	39,75	29,85			4,64		4,64	4,71		4,71		68,99				3,92
19.12.2019	21,00	*	123,95	118,08	5,87	67,75	40,35	27,40			5,27		5,27	5,36		5,36		67,56				3,63
20.12.2019	24,00	*	135,28	130,45	4,83	68,99	40,40	28,59			4,31		4,31	4,39		4,39		68,92				4,06
21.12.2019	24,00	*	131,45	126,61	4,84	71,09	40,88	30,21			4,63		4,63	4,72		4,72		70,63				4,17
22.12.2019	24,00	*	133,39	128,33	5,06	71,11	41,37	29,74			5,03		5,03	5,15		5,15		70,78				4,18
Среднее	23,90		129,58	124,37	5,21	75,13	42,00	33,13			4,52		4,52	4,62		4,62		74,69				4,51
Итого	**717,00**		**3871,20**	**3715,60**	**155,60**						**134,93**		**134,93**	**138,07**		**138,07**						**134,88**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **3** час **0,57** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **3** час **0,57** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,82** °C **0,44** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **135,01** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **138,64** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

ГУП «ТГК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.12.2019г.
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л.Х.